

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		方位	抑角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	買取 日数 31	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位							
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	13,593	1	119.87	19	274.61	1	2.29	月末	31	13,593	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	109.80	49.5	東5度	10	13,527	2	123.20	17	273.28	2	2.22	月末	31	13,527	ロンジー両面LR6-60-305M	オムロンKPV-A55-J4	ルンルンシート敷設
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	13,378	3	116.13	23	270.26	3	2.33	月末	31	13,378	ネクストエナジーNER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	13,056	4	118.91	20	263.76	4	2.22	月末	31	13,056	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	13,052	5	120.85	18	263.68	5	2.18	月末	31	13,052	エクソルXLM60-300S	オムロンKPV-A55	
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	12,900	6	117.48	22	260.60	6	2.22	月末	31	12,900	ハンファQセルズジャパンQ.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパンHQJP-M55-A2	西側は山林
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	12,762	7	129.14	13	257.82	7	2.00	月末	31	12,762	ネクストエナジーNER660M305	オムロンKPV-A55-J4	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	12,727	8	126.71	16	257.11	8	2.03	月末	31	12,727	カナディアンソーラーCS3K-310MS	オムロンKPV-A55	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	12,718	9	115.53	24	256.93	9	2.22	月末	31	12,718	ネクストエナジーNER660M320	オムロンKPV-A55-J4	東側に林あり
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	12,542	10	133.51	11	253.37	10	1.90	月末	31	12,542	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
メンテ技士小林発電所	宮崎県宮崎市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	108.00	49.5	南	10	12,363	11	114.47	25	249.76	11	2.18	月末	31	12,363	エクソルXLM60-300S	エクソルXL-PSME55L2	
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	12,104	12	128.90	14	244.52	12	1.90	月末	31	12,104	ハンファQセルズジャパンQ.PLUS-G4.3 290	PanasonicVPBC255C2	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	12,084	13	134.63	8	244.12	13	1.81	月末	31	12,084	ソーラーフロンティアSF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	11,895	14	132.52	12	240.30	14	1.81	月末	31	11,895	ソーラーフロンティアSF170-S	SMA 4500TL	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	11,537	15	133.95	9	233.07	15	1.74	月末	31	11,537	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	11,387	16	152.92	1	230.03	16	1.50	月末	31	11,387	ソーラーフロンティアSF170-S×438枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	11,379	17	127.71	15	229.88	17	1.80	月末	31	11,379	ウインアイコwst-275P6	オムロンKP55M	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	11,311	18	149.85	2	228.50	18	1.52	月末	31	11,311	ジンコソーラーJ KM 3 4 0 M - 6 0 H	オムロンKPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
コバラ第2東発電所	徳島県 阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	10,960	19	146.92	4	221.41	19	1.51	月末	31	10,960	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,956	20	133.77	10	221.33	20	1.65	月末	31	10,956	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	東側に住宅、南側に電柱あり
コバラ第6発電所	徳島県 美馬市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.80	49.5	南	20	10,668	21	142.62	6	215.52	21	1.51	月末	31	10,668	シャープ ND260MB	シャープ JH55FC4P	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	10,653	22	138.71	7	215.21	22	1.55	月末	31	10,653	ネクストエナジーNER660M320	オムロンKPV-A55-J4	
コバラ第3西発電所	徳島県 三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	71.90	49.5	南	10	10,425	23	144.99	5	210.61	24	1.45	月末	31	10,425	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	9,986	24	118.60	21	211.57	23	1.78	月末	31	9,986	カナディアン・ソーラーCSP-260P、265P、270P	デルタPRIH6J	東側に電柱アリ PCSが一台、2W停止
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	9,334	25	147.74	3	188.57	25	1.28	月末	31	9,334	ハンファQセルズQ.PRO-G4.1 260	オムロンKP55M-J4	西側に土手、影あり