

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量	PCS1kW 当たり 発電量	過積載率	買取 最終日	買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他		
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW								順位	kWh/kW
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	9,150	1	80.69	18	184.85	1	2.29	月末	30	9,150	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	109.80	49.5	東5度	10	9,047	2	82.39	14	182.77	2	2.22	月末	30	9,047	ロンジー両面 LR6-60-305M	オムロン KPV-A55-J4	ルンルンシート敷設
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,673	3	78.99	20	175.21	3	2.22	月末	30	8,673	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	8,659	4	75.16	22	174.93	4	2.33	月末	30	8,659	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
りょうつくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,643	5	80.03	19	174.61	5	2.18	月末	30	8,643	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,611	6	87.14	8	173.96	6	2.00	月末	30	8,611	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	108.00	49.5	南	10	8,458	7	78.32	21	170.87	7	2.18	月末	30	8,458	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSME55L2	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,261	8	82.25	15	166.90	8	2.03	月末	30	8,261	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,213	9	74.61	24	165.93	9	2.22	月末	30	8,213	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	8,162	10	74.33	25	164.88	10	2.22	月末	30	8,162	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1.305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	西側は山林
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,093	11	108.69	1	163.50	11	1.50	月末	30	8,093	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,909	12	88.11	6	159.78	12	1.81	月末	30	7,909	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	7,896	13	84.05	11	159.52	13	1.90	月末	30	7,896	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	7,828	14	83.37	13	158.15	14	1.90	月末	30	7,828	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3.290	Panasonic VPBC255C2	
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,585	15	84.50	9	153.23	15	1.81	月末	30	7,585	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,244	16	81.30	17	146.34	16	1.80	月末	30	7,244	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市		86.13	49.5	南	10	7,005	17	81.33	16	141.52	17	1.74	月末	30	7,005	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,873	18	83.92	12	138.84	18	1.65	月末	30	6,873	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,858	19	89.30	5	138.55	19	1.55	月末	30	6,858	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県 阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	6,684	20	89.59	3	135.02	20	1.51	月末	30	6,684	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
コバラ第3西発電所	徳島県 三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	71.90	49.5	南	10	6,583	21	91.56	2	132.99	22	1.45	月末	30	6,583	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
コバラ第6発電所	徳島県 美馬市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.80	49.5	南	20	6,581	22	87.98	7	132.95	23	1.51	月末	30	6,581	シャープ ND260MB	シャープ JH55FC4P	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	6,359	23	84.25	10	128.47	24	1.52	月末	30	6,359	ジンコソーラー J KM 3 4 0 M - 6 0 H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	6,304	24	74.87	23	133.56	21	1.78	月末	30	6,304	カナディアン・ソーラー CSP-260P_265P_270P	デルタ PRIH6J	東側に電柱アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,656	25	89.52	4	114.26	25	1.28	月末	30	5,656	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1.260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
軍太郎発電所	埼玉県比企郡川島町		74.53	49.5	南	10	6,441	OP	86.42	OP	130.12	OP	1.51	9月29日	33	7,085	サンテックパワー	オムロン KP55M-J4	