

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		方位	傾角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位							
たっくんランド8号機	群馬県桐生市		118.00	49.5	南	20	9,690	1	82.12	15	195.76	1	2.38	月末	30	9,690	LONGI LR4-60HPH-370M	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,046	2	88.16	8	182.74	2	2.07	月末	30	9,046	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	109.80	49.5	東5度	10	8,915	3	81.19	17	180.09	3	2.22	月末	30	8,915	ロンジー両面 LR6-60-305M	オムロン KPV-A55-J4	ルンルンシート敷設
りゅうばは加須A区画	埼玉県加須市	<a href="http://www.sanseipv.com/">http://www.sanseipv.com/</a>	100.50	49.5	南	25	8,872	4	88.28	6	179.23	4	2.03	月末	30	8,872	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	<a href="http://chiba-pv.com/">http://chiba-pv.com/</a>	108.00	49.5	西10度	20	8,625	5	79.86	20	174.24	5	2.18	月末	30	8,625	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	115.20	49.5	西20度	20	8,600	6	74.65	27	173.74	6	2.33	月末	30	8,600	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,516	7	114.36	1	172.03	7	1.50	月末	30	8,516	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	108.00	49.5	南	10	8,511	8	78.81	23	171.94	8	2.18	月末	30	8,511	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSME55L2	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	113.40	49.5	南	20	8,478	9	74.76	26	171.27	9	2.29	月末	30	8,478	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,375	10	104.44	2	167.84	10	1.61	月末	30	8,375	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,287	11	83.86	12	167.41	11	2.00	月末	30	8,287	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	8,285	12	88.23	7	167.38	12	1.90	月末	30	8,285	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,240	13	75.05	25	166.46	13	2.22	月末	30	8,240	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
大崎第二発電所	鹿児島県曾於郡		109.80	49.5	南	15	8,139	14	74.13	28	164.43	14	2.22	月末	30	8,139	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	西側は山林
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,060	15	98.19	3	162.82	15	1.66	月末	30	8,060	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,039	16	80.04	19	162.41	16	2.03	月末	30	8,039	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	89.76	49.5	南	20	7,857	17	87.53	9	158.73	17	1.81	月末	30	7,857	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,819	18	71.03	29	157.97	18	2.22	月末	30	7,819	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	<a href="https://nkepv.com/">https://nkepv.com/</a>	84.09	49.5	南東	10	7,720	19	91.81	4	155.96	19	1.70	月末	30	7,720	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20 (II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,509	20	83.66	13	151.70	20	1.81	月末	30	7,509	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,426	21	90.54	5	150.01	21	1.66	月末	30	7,426	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,245	22	81.31	16	146.36	23	1.80	月末	30	7,245	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	7,175	23	76.38	24	144.95	24	1.90	月末	30	7,175	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,006	24	85.54	10	141.53	25	1.65	月末	30	7,006	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	7,000	25	83.14	14	148.31	22	1.78	月末	30	7,000	カナディアン・ソーラー CSP-260P,265P,270P	デルタ PRIH6J	東側に電柱アリ
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,524	26	84.94	11	131.79	26	1.55	月末	30	6,524	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県 阿波市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa">https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa</a>	74.60	49.5	南	10	5,954	27	79.82	21	120.29	27	1.51	月末	30	5,954	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
コバラ第3西発電所	徳島県 三好市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa">https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa</a>	71.90	49.5	南	10	5,710	28	79.42	22	115.35	28	1.45	月末	30	5,710	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	86.13	49.5	南	10	5,327	29	61.85	31	107.62	29	1.74	月末	30	5,327	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,177	30	68.59	30	104.58	30	1.52	月末	30	5,177	ジンソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	63.18	49.5	南	10	5,127	31	81.15	18	103.58	31	1.28	月末	30	5,127	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,849	OP	89.32	OP	110.21	OP	1.23	11月15日	31	5,011	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活