

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		PCS 方位	傾角 度	換算発電量 日数換算 単位	パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		接続数 パネル/PCS	買取 最終日	買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他	
			kW	kWh				kWh/kW	順位	kWh/kW	順位								
			31	31				31	31	31	31								
たっくんランド8号機	群馬県桐生市		118.00	49.5	南	20	10,020	1	84.92	11	202.42	1	2.38	月末	31	10,020	LONGI LR4-60HPH-370M	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
過去前掲発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,162	2	100.99	4	185.09	2	1.83	月末	31	9,162	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン電機 (KPV) 5.5kW×9台	
たかさず 8号機	群馬県安中市		91.80	49.5	南	20	9,110	3	99.24	5	184.04	3	1.85	月末	31	9,110	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	南に電柱あり
りょうづば加深A区画	埼玉県加須市	http://www.saiseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,088	4	90.43	6	183.60	4	2.03	月末	31	9,088	ライオンエナジー RSM120-6-335M	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,862	5	86.37	10	179.02	5	2.07	月末	31	8,862	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1.285	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	
メンテ技士安崎発電所	宮崎県宮崎市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	109.80	49.5	東5度	10	8,778	6	79.95	20	177.34	6	2.22	月末	31	8,778	ロンジ一両面 LR6-60-305M	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	ルンルンシート敷設
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	108.00	49.5	南	10	8,373	7	77.53	22	169.15	7	2.18	月末	31	8,373	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSM55L2	
りょうづばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,371	8	77.51	23	169.10	8	2.18	月末	31	8,371	エクソル XLM60-300S	オムロン電機 (KPV-A55)	
パッシーつくばFNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	8,301	9	72.06	28	167.70	9	2.33	月末	31	8,301	ネクストエナジー NER660M320	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	西に電柱あり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,147	10	101.59	3	163.26	11	1.61	月末	31	8,147	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
トモちゃん大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,122	11	82.19	14	164.09	10	2.00	月末	31	8,122	ネクストエナジー NER660M305	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	
たかさず 10号機	群馬県安中市		92.40	49.5	南南西	10,15	8,018	12	86.77	8	161.97	12	1.87	月末	31	8,018	ジンコーソーラー JKM330M-60H	三菱電機 FW-PS55K2	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	7,989	13	70.45	29	161.39	13	2.29	月末	31	7,989	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン電機 (KPV)	西に電柱あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,979	14	72.67	27	161.19	14	2.22	月末	31	7,979	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
橋本屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	7,772	15	77.28	24	157.01	15	2.03	月末	31	7,772	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン電機 (KPV-A55)	
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	7,724	16	82.25	13	156.03	16	1.90	月末	31	7,724	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3.290	Panasonic YPBC255C2	
過去上掲発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,684	17	103.20	2	155.23	17	1.50	月末	31	7,684	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ電機 9.9kW×5台	防け合いマルチ、鳥害多し
トモちゃん藤崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,571	18	68.77	30	152.94	18	2.22	月末	31	7,571	ネクストエナジー NER660M320	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	東側に林あり
パッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,457	19	83.08	12	150.65	19	1.81	月末	31	7,457	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	7,387	20	67.28	31	149.23	20	2.22	月末	31	7,387	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1.305	ハンファQセルズジャパン HQJP-IM55-A2	西側は山林
橋本屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,305	21	81.38	16	147.58	21	1.81	月末	31	7,305	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
NKE 両面×白ビカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,290	22	86.69	9	147.27	22	1.70	月末	31	7,290	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20 (II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ビカ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,189	23	87.65	7	145.24	23	1.66	月末	31	7,189	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1.285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,018	24	60.42	34	141.78	25	2.35	月末	25	5,660	Xsol XLM120-330 s	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
橋本屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,017	25	78.75	21	141.76	26	1.80	月末	31	7,017	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン電機 (KPV-A55)	
高崎発電所	宮崎県高崎市		84.20	47.2	南	20	6,845	26	81.30	17	145.02	24	1.78	月末	31	6,845	カナディアンソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタPRIH6J	東側に電柱あり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,623	27	80.86	18	133.79	27	1.65	月末	31	6,623	インリ一両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん大塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,253	28	81.42	15	126.33	28	1.55	月末	31	6,253	ネクストエナジー NER660M320	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	6,235	29	66.37	33	125.96	29	1.90	月末	31	6,235	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	5,787	30	67.19	32	116.91	31	1.74	月末	31	5,787	カナディアン多結晶260w	田淵電機H5.5kw	東に電柱あり
コバラ第2発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,587	31	74.90	26	112.87	32	1.51	月末	31	5,587	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
どうぶつくん坂倉町48.8発電所	群馬県邑楽郡坂倉町		48.80	41.3	南	20	5,086	32	104.22	1	123.15	30	1.18	月末	31	5,086	ネクストエナジー NER660M305	デルタRPI H6J(P)	20度一両面架台！最大地上高6m 西に電柱。数ヶ所除却補修済み
パッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	4,830	33	76.45	25	97.58	34	1.28	月末	31	4,830	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1.260	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	西側に土手、影あり
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	4,476	34	59.30	35	90.42	35	1.52	月末	31	4,476	ジンコーソーラー JKM340M-60H	オムロン電機 (KPV-A55-J4)	南西側に電柱あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,359	35	80.29	19	99.07	33	1.23	月末	31	4,359	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅あり 2019台風災害から復活
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	0	36	0.00	36	0.00	36	1.66	月末	31		ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1.285	オムロン電機 (KPV-A55-J4-HQ)	