

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		PCS 方位	傾角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		接続数 パネル/PCS	買取 最終日	買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kWh			度	日数換算	単位	kWh/kW	単位	kWh/kW							
太陽光あのおじさん 豊後発電所	鹿児島県豊後市	https://solar-club.jp/member/anoojisai/	107.36	49.5	南	15	9,362	1	87.20	12	189.13	1	2.17	月末	31	9,362	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ビカ (防草シート)
なっくんランド8号機	群馬県桐生市		118.00	49.5	南	20	9,080	2	76.95	31	183.43	2	2.38	月末	31	9,080	LONGI LR4-60HPH-370M	HUIWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
リョウばげ加東A区画	埼玉県加西市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,902	3	88.58	9	179.84	3	2.03	月末	31	8,902	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	109.80	49.5	東5度	10	8,845	4	80.55	24	178.68	4	2.22	月末	31	8,845	ロンジ一両面 LR6-60-305M	オムロン KPV-A55-J4	ルンルンシート敷設
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	8,792	5	76.32	32	177.62	5	2.33	月末	31	8,792	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
リョウつくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,706	6	80.61	23	175.89	6	2.18	月末	31	8,706	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	https://solar-club.jp/member/solarmente/	108.00	49.5	南	10	8,697	7	80.53	25	175.70	7	2.18	月末	31	8,697	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSM55L2	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	8,606	8	75.89	34	173.86	8	2.29	月末	31	8,606	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,589	9	86.92	13	173.52	9	2.00	月末	31	8,589	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
なかさみず 8号機	群馬県安中市		91.80	49.5	南	20	8,480	10	92.37	5	171.31	10	1.85	月末	31	8,480	ソーラーフロンティア SF170-S ジンソーラー JKM335M-60H	ソーラーエッジ SE25K-JP000NNW2 DMH SPSS-55D-DM	南に電柱有り
太陽光あのおじさん 常陸発電所	茨城県常陸市	https://solar-club.jp/member/anoojisai/	105.53	49.5	南	20	8,465	11	80.21	27	171.01	11	2.13	月末	31	8,465	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,453	12	76.99	30	170.77	12	2.22	月末	31	8,453	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
過去前機発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,301	13	91.50	6	167.69	13	1.83	月末	31	8,301	LR6-60HPH-315M × 288枚	オムロン単層 (KPV) 5.5kW × 9台	
今時発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	8,270	14	88.07	11	167.07	14	1.90	月末	31	8,270	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2	
トモちゃん龍崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,264	15	75.07	35	166.95	15	2.22	月末	31	8,264	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,256	16	80.47	26	166.78	16	2.07	月末	31	8,256	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
緑本屋CS190緑ヶ谷発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,181	17	81.45	22	165.27	17	2.03	月末	31	8,181	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,954	18	88.61	8	160.69	18	1.81	月末	31	7,954	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
大崎第二発電所	鹿児島県豊後市		109.80	49.5	南	15	7,817	19	71.19	37	157.91	19	2.22	月末	31	7,817	ハンファQセルズジャパン HQJP-IM55-A2	ハンファQセルズジャパン HQJP-IM55-A2	西側は山林
緑本屋SF90緑ヶ谷発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,786	20	86.74	14	157.29	20	1.81	月末	31	7,786	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
なかさみず 10号機	群馬県安中市		92.40	49.5	南南西	10,15	7,757	21	83.95	18	156.71	21	1.87	月末	31	7,757	ジンソーラー JKM330M-60H	三菱電機 PV-PS55K2	
緑本屋WIN89生久保発電所	茨城県生久保町		89.10	49.5	東10度	20	7,502	22	84.20	17	151.56	23	1.80	月末	31	7,502	ウィリアム WST-275P6	オムロン KPS5M	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,502	23	93.55	4	150.33	24	1.61	月末	31	7,502	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,420	24	90.59	7	149.89	25	1.65	月末	31	7,420	インソー一両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
高崎発電所	宮崎県高崎市		84.20	47.2	南	20	7,221	25	85.76	15	152.98	22	1.78	月末	31	7,221	カナディアン・ソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタ RPIH6J	東側に電柱あり
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,099	26	61.12	39	143.42	26	2.35	月末	31	7,099	Xsol XLM120-330 s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
緑本上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,087	27	95.17	2	143.16	27	1.50	月末	31	7,087	ソーラーフロンティア SF170-S × 438枚	デルタ単層 9.9kW × 5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
リョウばげ本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	7,046	28	93.90	3	142.35	28	1.52	月末	31	7,046	ライセンスエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面 × 白ビカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,990	29	83.13	20	141.21	29	1.70	月末	31	6,990	トリチアソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20 (II)	HUIWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ビカ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,847	30	83.48	19	138.33	30	1.66	月末	31	6,847	ハンファQセルズ G.P.L.S. BFR-G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
トモちゃん大塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,784	31	88.34	10	137.06	31	1.55	月末	31	6,784	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	6,570	32	76.28	33	132.73	32	1.74	月末	31	6,570	カナディアン多結晶260w	田沼単層5.5kW	東に電柱有り
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	6,333	33	77.16	29	127.95	33	1.66	月末	31	6,333	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPS5M2-J4-HQ	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	6,138	34	65.34	38	124.00	35	1.90	月末	31	6,138	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
コバラ第2発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,872	35	78.71	28	118.62	36	1.51	月末	31	5,872	シャープ ND245HA	田沼 EPU-B-T99P-SB	
アンカー革命ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,443	36	72.11	36	109.96	37	1.52	月末	31	5,443	ジンソーラー J K M 3 4 0 M - 6 0 H	オムロン KPV-A55-J4	南西側に電柱あり
どうぶつくん板倉町48.8発電所	群馬県板倉町		48.80	41.3	南	20	5,199	37	106.53	1	125.88	34	1.18	月末	31	5,199	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一両面！ 最大地上高6m 西に電柱。数ヶ所施設機修済み
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,158	38	81.64	21	104.20	39	1.28	月末	31	5,158	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KPS5M-J4	西側に土手、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,594	39	84.62	16	104.41	38	1.23	月末	31	4,594	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅あり 2019台風災害から復活
太陽光あのおじさん 高尾発電所	宮崎県高尾町	https://solar-club.jp/member/anoojisai/	115.20	49.5	南25度	10	-	-	-	-	-	-	2.33	月末	7	(2158)	ジンソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	