

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		PCS 方位	傾角	換算発電量			パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		接続効率		買取 最終日	買取 日数	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	単位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位	パネル/PCS	%						
<a href="#">りょうばげ加須A区画</a>	埼玉加須市	<a href="http://www.sinselpv.com/">http://www.sinselpv.com/</a>	100.50	49.5	南	25	10,596	1	105.44	11	214.07	1	2.03	月末	28	10,596	ライオンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4			
Yoshi絆田9発電所	茨城県絆田市		99.90	49.5	南	30	10,469	2	104.79	13	211.49	2	2.02	月末	28	10,469	LONGI LR 4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4			
りょうつづばXL108発電所	茨城県つくば市	<a href="http://chiba-pv.com/">http://chiba-pv.com/</a>	108.00	49.5	西10度	20	10,396	3	96.26	24	210.02	3	2.18	月末	28	10,396	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55			
<a href="#">松本利智2号発電所</a>	茨城県利智町	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	113.40	49.5	南	20	10,395	4	91.67	28	210.00	4	2.29	月末	28	10,395	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV		西に電柱有り	
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	115.20	49.5	西20度	20	10,320	5	89.58	30	208.48	5	2.33	月末	28	10,320	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4		西に電柱有り	
<a href="#">トモちゃん下大島発電所</a>	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,141	6	102.62	15	204.88	6	2.00	月末	28	10,141	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4			
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,110	7	92.08	26	204.24	7	2.22	月末	28	10,110	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX		東側に住宅、電柱あり	
たかさず 8号機	群馬県安中市		91.80	49.5	南	20	10,110	7	110.13	5	204.24	7	1.85	月末	28	10,110	ソーラーフロンティア SF170-S	ソーラーエッジ SE25K-IP000NN2		南に電柱有り	
<a href="#">トモちゃん孫崎発電所</a>	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,077	9	91.54	29	203.57	9	2.22	月末	28	10,077	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4		東側に林あり	
<a href="#">松本前橋発電所</a>	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,031	10	110.57	4	202.65	10	1.83	月末	28	10,031	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン KPV-A55			
橋本恵CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,910	11	98.67	19	200.21	11	2.03	月末	28	9,910	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55			
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	89.76	49.5	南	20	9,681	12	107.85	8	195.58	12	1.81	月末	28	9,681	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP			
<a href="#">橋本恵SF90龍ヶ崎発電所</a>	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	9,386	13	104.57	14	189.62	13	1.81	月末	28	9,386	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL			
たかさず 10号機	群馬県安中市		92.40	49.5	南南西	10.15	9,165	14	99.19	18	185.16	14	1.87	月末	28	9,165	ジンコーソーラー JKM330M-60H	三菱電機 PV-PS55K2			
コバラ第9発電所	群馬県安中市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/sooora">https://blog.goo.ne.jp/sooora</a>	116.16	49.5	西20度	15	9,043	15	77.85	38	182.68	15	2.35	月末	28	9,043	Xsolar XLM120-330 s	オムロン KPV-A55-J4		パネル角度250枚は12度 102枚は20度	
太陽光あのおじさん 曽於発電所	鹿児島県曽於市	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojsan/">https://solar-club.jp/member/anoojsan/</a>	107.36	49.5	南	15	9,024	16	84.05	35	182.29	16	2.17	月末	28	9,024	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4		白ピカ (防草シート)	
太陽光あのおじさん 常津発電所	鹿児島県常津市	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojsan/">https://solar-club.jp/member/anoojsan/</a>	105.53	49.5	南	20	9,008	17	85.36	33	181.99	17	2.13	月末	28	9,008	ジンコーソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM			
<a href="#">りょうばげ本庄D区画</a>	埼玉県本庄市	<a href="http://www.sinselpv.com/">http://www.sinselpv.com/</a>	75.04	49.5	西20度	15	8,977	18	119.63	2	181.35	18	1.52	月末	28	8,977	ライオンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4			
橋本恵空君	北海道橋本市花咲港	<a href="https://takusan-feelgood.com/">https://takusan-feelgood.com/</a>	104.94	49.5	南	30	8,963	19	85.41	32	181.06	19	2.12	月末	28	8,963	トリナーソーラー TSM-495DE18M(II)	オムロン KPV-A55-SJ4		海のそば	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,942	20	109.18	6	180.64	20	1.65	月末	28	8,942	インリール 両面V1315	SMA 4500TL-JP		南側に電柱あり	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,904	21	86.78	31	179.87	21	2.07	月末	28	8,904	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4			
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	8,830	22	94.00	25	178.38	22	1.90	月末	28	8,830	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX		西側に住宅、電柱あり	
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	109.80	49.5	東5度	10	8,761	23	79.79	37	176.99	23	2.22	月末	28	8,761	ロンジール両面 LR6-60-305M	オムロン KPV-A55-J4		ルンロンシート敷設	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,758	24	106.78	9	176.93	24	1.66	月末	28	8,758	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPH1 H6J他		敷地南側東西に電柱それぞれ1本	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.5	南	20	8,698	25	108.47	7	174.32	25	1.61	月末	28	8,698	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPH1 H6J他		甲斐駒ヶ岳の麓	
<a href="#">松本上田発電所</a>	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,634	26	115.96	3	174.43	26	1.50	月末	28	8,634	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台		防け合いマルチ、鳥糞多し	
橋本恵WIN89年久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,606	27	95.59	23	173.86	27	1.80	月末	28	8,606	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KPV55M			
<a href="#">松本我孫子発電所</a>	千葉県我孫子市	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	86.13	49.5	南	10	8,485	28	98.51	20	171.41	28	1.74	月末	28	8,485	カナディアン多結晶260w	田島単相5.5kw		東に電柱有り	
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojsan/">https://solar-club.jp/member/anoojsan/</a>	115.20	49.5	南25度	10	8,429	29	73.17	40	170.28	29	2.33	月末	28	8,429	ジンコーソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4			
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,376	30	102.05	16	169.22	30	1.66	月末	28	8,376	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV55M2-J4-HQ			
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	108.00	49.5	南	10	8,310	31	76.94	39	167.87	31	2.18	月末	28	8,310	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSM55L2			
<a href="#">NKK 田嶋×白ピカ発電所</a>	三重県鈴鹿市	<a href="https://nikepv.com/">https://nikepv.com/</a>	84.09	49.5	南東	10	8,190	32	97.40	22	165.45	32	1.70	月末	28	8,190	トリナーソーラー両面 TSM-335DE66MC.20 (II)	HUAWAI SUN2000-4.95KTL-JPL0		ルンロンシート 白ピカ	
<a href="#">トモちゃん大塚発電所</a>	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,124	33	105.78	10	164.12	33	1.55	月末	28	8,124	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4			
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	7,963	34	84.80	34	160.87	34	1.90	月末	28	7,963	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2			
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	7,844	35	71.44	41	158.46	35	2.22	月末	28	7,844	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2		西側は山林	
<a href="#">アンカー革命ベース発電所</a>	千葉県鎌倉市		75.48	49.5	西35度	10	7,398	36	98.01	21	149.45	37	1.52	月末	28	7,398	ジンコーソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4		南西角に電柱あり	
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	7,026	37	83.44	36	148.85	38	1.78	月末	28	7,026	カナディアンソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタ PRIH6J		東側に電柱あり	
コバラ第2発電所	群馬県阿波市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/sooora">https://blog.goo.ne.jp/sooora</a>	74.60	49.5	南	10	6,853	38	91.86	27	138.44	39	1.51	月末	28	6,853	シャープ ND245HA	田島 EPU-B-T99P-SB			
どうぶつくん板倉町48.8発電所	群馬県板倉町		48.80	41.3	南	20	6,477	39	132.72	1	156.82	36	1.18	月末	28	6,477	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPH1 H6J(P)		20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。敷地防除設備済み	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	63.18	49.5	南	10	6,341	40	100.36	17	128.10	41	1.28	月末	28	6,341	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KPV55M-J4		西側に土手、影あり	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,723	41	105.42	12	130.07	40	1.23	月末	28	5,723	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D		東側に住宅あり 2019台風災害から復活	