

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		過積載率	買取 最終日	買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位							
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	113.40	49.5	南	20	10,858	1	95.75	34	219.35	1	2.29	月末	31	10,858	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
コバラ第9発電所	徳島県三好市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa">https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa</a>	116.16	49.5	西20度	15	10,794	2	92.92	40	218.06	2	2.35	月末	31	10,794	Xsol XLM120-330 s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	<a href="http://www.sinseipv.com/">http://www.sinseipv.com/</a>	100.50	49.5	南	25	10,746	3	106.93	21	217.09	3	2.03	月末	31	10,746	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	115.20	49.5	西20度	20	10,685	4	92.75	41	215.87	4	2.33	月末	31	10,685	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
TCR長野県上田市発電所	長野県上田市		85.10	49.5	南	30	10,564	5	124.14	4	213.42	5	1.72	月末	31	10,564	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KP55M-J4	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,556	6	95.90	33	213.26	6	2.22	月末	31	10,556	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,519	7	115.95	9	212.51	7	1.83	月末	31	10,519	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層 (KPV) 5.5kW×9台	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,502	8	95.65	35	212.16	8	2.22	月末	31	10,502	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	<a href="http://chiba-pv.com/">http://chiba-pv.com/</a>	108.00	49.5	西10度	20	10,495	9	97.17	31	212.02	9	2.18	月末	31	10,495	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
たかさず 8号機	群馬県安中市		91.80	49.5	南	20	10,340	10	112.64	12	208.89	10	1.85	月末	31	10,340	ソーラーフロンティア SF170-S	ソーラーエッジ SE25K-JP000NN2	南に電柱有り
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,294	11	104.16	26	207.95	11	2.00	月末	31	10,294	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
TCR群馬県前橋市発電所	群馬県前橋市		88.44	49.5	南	20	10,228	12	115.65	10	206.63	12	1.79	月末	31	10,228	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
Yoshi餅田99発電所	茨城県餅田市		99.90	49.5	南	30	10,202	13	102.12	28	206.10	13	2.02	月末	31	10,202	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
メンテ技士宮崎発電所	宮崎県宮崎市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	109.80	49.5	東5度	10	10,140	14	92.35	43	204.84	14	2.22	月末	31	10,140	ロンジー両面 LR6-60-305M	オムロン KPV-A55-J4	ルンルンシート敷設
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,133	15	100.89	30	204.72	15	2.03	月末	31	10,133	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,059	16	135.09	1	203.21	16	1.50	月末	31	10,059	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojisan/">https://solar-club.jp/member/anoojisan/</a>	105.53	49.5	南	20	10,009	17	94.84	36	202.19	17	2.13	月末	31	10,009	ジンコソーラー JKM335M-60H	SPSS-55D-DM	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojisan/">https://solar-club.jp/member/anoojisan/</a>	107.36	49.5	南	15	9,988	18	93.04	39	201.79	18	2.17	月末	31	9,988	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ビカ (防草シート)
たかさず 10号機	群馬県安中市		92.40	49.5	南南西	10,15	9,943	19	107.61	19	200.87	19	1.87	月末	31	9,943	ジンコソーラー JKM330M-60H	三菱電機 PV-PS55K2	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,888	20	96.37	32	199.75	20	2.07	月末	31	9,888	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	<a href="https://solar-club.jp/member/anoojisan/">https://solar-club.jp/member/anoojisan/</a>	115.20	49.5	南25度	10	9,858	21	85.58	47	199.16	21	2.33	月末	31	9,858	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,747	22	94.01	37	196.91	22	2.09	月末	31	9,747	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	89.76	49.5	南	20	9,669	23	107.72	18	195.33	23	1.81	月末	31	9,669	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
メンテ技士小林発電所	宮崎県小林市	<a href="https://solar-club.jp/member/solarmente/">https://solar-club.jp/member/solarmente/</a>	108.00	49.5	南	10	9,577	24	88.67	45	193.46	24	2.18	月末	31	9,577	エクソル XLM60-300S	エクソル XL-PSME55L2	
TCR長野県埴科発電所	長野県埴科郡		71.04	49.5	南	30	9,549	25	134.42	2	192.91	25	1.44	月末	31	9,549	ソーラーフロンティア SKF185-S	オムロン KP55M-J4	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	9,495	26	101.08	29	191.82	26	1.90	月末	31	9,495	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,413	27	105.65	22	190.17	27	1.80	月末	31	9,413	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,411	28	90.77	44	190.12	28	2.09	月末	31	9,411	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ビカ発電所	三重県鈴鹿市	<a href="https://nkepv.com/">https://nkepv.com/</a>	84.09	49.5	南東	10	9,380	29	111.55	13	189.49	29	1.70	月末	31	9,380	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20 (II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ビカ
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,361	30	116.74	7	187.60	32	1.61	月末	31	9,361	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	9,359	31	104.27	25	189.07	30	1.81	月末	31	9,359	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	傾角	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		過積載率	買取 最終日	買取 日数	発電量	パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位							
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,306	32	113.46	11	188.00	31	1.66	月末	31	9,306	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
極東根室君	北海道根室市花咲港	<a href="https://takusan-feelgood.com/">https://takusan-feelgood.com/</a>	104.94	49.5	南	30	9,280	33	88.44	46	187.48	33	2.12	月末	31	9,280	トリナソーラー TSM-495DE18M(II)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,217	34	105.36	23	186.20	34	1.77	月末	31	9,217	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
大崎第二発電所	鹿児島県曾於郡		109.80	49.5	南	15	9,082	35	82.71	48	183.47	35	2.22	月末	31	9,082	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	西側は山林
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	<a href="http://www.sinseipv.com/">http://www.sinseipv.com/</a>	75.04	49.5	西20度	15	9,013	36	120.11	5	182.09	36	1.52	月末	31	9,013	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	<a href="https://bouzu-pv.com/">https://bouzu-pv.com/</a>	86.13	49.5	南	10	8,910	37	103.45	27	180.00	37	1.74	月末	31	8,910	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,898	38	108.41	17	179.76	39	1.66	月末	31	8,898	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,771	39	107.09	20	177.19	40	1.65	月末	31	8,771	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
今町発電所	宮城県都城市		93.90	49.5	南	15	8,686	40	92.51	42	175.48	41	1.90	月末	31	8,686	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,379	41	109.10	15	169.27	42	1.55	月末	31	8,379	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	<a href="https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa">https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa</a>	74.60	49.5	南	10	8,087	42	108.41	16	163.38	44	1.51	月末	31	8,087	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	7,911	43	93.95	38	167.60	43	1.78	月末	31	7,911	カナディアン・ソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタ PRIH6J	東側に電柱アリ
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	7,905	44	104.73	24	159.69	45	1.52	月末	31	7,905	ジンコソーラー J KM 3 4 0 M - 6 0 H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	<a href="https://bashieco.com/">https://bashieco.com/</a>	63.18	49.5	南	10	7,359	45	116.47	8	148.66	47	1.28	月末	31	7,359	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
どうぶつくん板倉町48.8発電所	群馬県板倉町		48.80	41.3	南	20	6,524	46	133.69	3	157.97	46	1.18	月末	31	6,524	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,469	47	119.16	6	147.02	48	1.23	月末	31	6,469	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
おける君	北海道常呂郡置戸町	<a href="https://takusan-feelgood.com/">https://takusan-feelgood.com/</a>	17.82	11.0	東32度	20	1,978	48	111.00	14	179.82	38	1.62	月末	31	1,978	トリナソーラー TSM-495DE18M(II)	オムロン KPV-A55-SJ4	