太陽光発電GP　by バッシー

【2021年4月】

《2021/5/14 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	h	順位	地点			
ロクテックスーパーかしま発電所（かしソーラー 1号）	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	117.92	49.9	東45度南	10	13,060	1	110.75	31	234.9	14	鹿嶋	ロンジLR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	変更できる範囲で詰め込みました。
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,957	4	102.94	45	215.0	36	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	11,861	5	102.96	44	230.0	17	つくば（館野）	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	12,207	2	106.71	35	222.0	28	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	12,112	3	106.81	34	237.8	5	龍ケ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,632	8	105.67	39	230.0	17	つくば（館野）	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,710	6	106.65	36	237.8	5	龍ケ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	6,946	47	63.26	50	177.5	49	志布志	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	西側は山林
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,668	7	108.04	32	230.0	17	つくば（館野）	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
ロクテックやまなし発電所 2号（えびソーラー 2号）	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度南	10～20	11,272	13	106.54	37	211.8	39	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	南	20	11,278	12	106.87	33	245.4	3	南知多	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,909	19	103.95	42	203.4	43	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,903	20	105.16	40	195.6	47	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,733	23	103.52	43	210.2	40	四日市	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,926	18	106.49	38	207.0	41	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうぱぱ加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	11,618	9	115.60	29	222.7	25	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋CS100龍ケ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	11,147	14	110.98	30	237.8	5	龍ケ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	11,574	11	115.86	28	248.3	1	鉾田	LONGI LR4－60HPH－370M	オムロン KPV-A55-J4	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	10,406	29	104.90	41	219.6	33	白河	ジンコ JKM320M-60H		
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,588	10	117.26	22	230.0	17	つくば（館野）	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
ミヤ発電所（長男）	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	9,022	40	93.78	47	140.0	50	奥	LONGi両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	10,971	16	116.79	25	237.8	5	龍ケ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
今町発電所	宮崎県都城市		93.90	49.5	南	15	6,586	49	70.14	49	197.2	44	小林	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2	
ミヤ発電所（次男）	宮崎県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	6,900	48	73.72	48	197.2	44	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,720	24	117.13	24	213.3	38	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M		
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	11,038	15	121.67	17	222.6	27	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層（KPV） 5.5kW×9台	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,954	17	122.04	16	237.8	5	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋SF90龍ケ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	10,518	28	117.18	23	237.8	5	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	10,674	26	119.80	19	237.8	5	龍ケ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,747	22	122.86	14	245.4	3	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	9,985	33	115.93	27	229.6	21	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
高崎発電所	宮崎県高崎町		84.20	47.2	南	20	8,377	43	99.49	46	197.2	44	小林	カナディアン・ソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタ PRIH6J	東側に電柱アリ
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,760	21	127.96	9	207.0	41	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	9,888	34	120.47	18	221.5	30	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,284	30	125.38	12	216.0	34	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,022	32	122.37	15	237.8	5	龍ケ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,514	37	118.64	20	216.0	34	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
どうぶつくん鴻巣市両面白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	10,520	27	134.32	7	222.7	25	久喜	ロンジーLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L-4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。GL840。
みちよ第一発電所	山口県美祢市		77.22	49.5	東20度	20	9,087	39	117.68	21	214.2	37	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	9,777	35	127.30	10	237.8	5	龍ケ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	9,767	36	129.40	8	232.8	15	横芝光	ジンコソーラー JKM340M－60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
りゅうぱぱ本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	10,117	31	134.82	6	219.8	31	鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,247	38	123.96	13	230.9	16	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,708	25	143.80	3	248.2	2	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,587	42	135.92	4	225.4	23	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
りょん行田発電所（うまソーラー）	埼玉県行田市	http://www.rokutech.jp/blog/	62.40	44.0	南	5	7,935	44	127.16	11	219.8	31	鳩山	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK DUO-G5 325	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	傾斜角5度で詰め込みました。
ミヤ発電所（三男）	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	8,876	41	150.95	1	227.6	22	伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
バニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,328	46	134.98	5	224.5	24	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
どうぶつくん板倉町卍改	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	7,374	45	147.41	2	221.9	29	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	2,075	50	116.45	26	189.1	48	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	