

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		方位	傾角 度	換算発電量		パネル1kW 当たり 発電量		PCS1kW 当たり 発電量		過積載率 パネル/PCS	買取 最終日	買取 日数 30	発電量 kWh	パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	kWh/kW	順位							
ロクテックスーパーかしま発電所 (かしソーラー1号)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	117.92	49.9	東45度 南	10	13,060	1	110.75	29	261.72	1	2.36	月末	30	13,060	ロンジLR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	変更できる範囲で詰め込みまし た。
らく那須鳥山114西面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	12,207	2	106.71	33	246.61	2	2.31	月末	30	12,207	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	12,112	3	106.81	32	244.69	3	2.29	月末	30	12,112	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,957	4	102.94	43	241.56	4	2.35	月末	30	11,957	Xsol XLM120-330 s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	11,861	5	102.96	42	239.62	5	2.33	月末	30	11,861	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,710	6	106.65	34	236.57	6	2.22	月末	30	11,710	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
りょうつくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,668	7	108.04	30	235.72	7	2.18	月末	30	11,668	エクソ XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,632	8	105.67	37	234.98	8	2.22	月末	30	11,632	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	11,618	9	115.60	27	234.70	9	2.03	月末	30	11,618	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,588	10	117.26	20	234.09	10	2.00	月末	30	11,588	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi鎌田99発電所	茨城県鎌田市		99.90	49.5	南	30	11,574	11	115.86	26	233.82	11	2.02	月末	30	11,574	LONGI LR4 - 60HPH - 370M	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	南	20	11,278	12	106.87	31	227.84	12	2.13	月末	30	11,278	ジンソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20 10	11,272	13	106.54	35	227.72	13	2.14	月末	30	11,272	トリナTSM-265PC05A セラフム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	11,147	14	110.98	28	225.19	14	2.03	月末	30	11,147	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	11,038	15	121.67	15	222.98	15	1.83	月末	30	11,038	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層 (KPV) 5.5kW×9台	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	10,971	16	116.79	23	221.64	16	1.90	月末	30	10,971	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,954	17	122.04	14	221.29	17	1.81	月末	30	10,954	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,926	18	106.49	36	220.73	18	2.07	月末	30	10,926	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
穂根家君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,909	19	103.95	40	220.37	19	2.12	月末	30	10,909	トリナソーラー TSM-495DE18M(II)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,903	20	105.16	38	220.26	20	2.09	月末	30	10,903	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,760	21	127.96	7	217.37	21	1.70	月末	30	10,760	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20 (II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,747	22	122.86	12	217.12	22	1.77	月末	30	10,747	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,733	23	103.52	41	216.84	23	2.09	月末	30	10,733	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
toshiリヤメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,720	24	117.13	22	216.57	24	1.85	月末	30	10,720	ロンジ LR4-72HBD-440M		
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,708	25	143.80	3	216.31	25	1.50	月末	30	10,708	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	10,674	26	119.80	18	215.64	26	1.80	月末	30	10,674	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
どうぶつくん鴻巣市両面白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	10,520	27	134.32	6	212.53	27	1.58	月末	30	10,520	ロンジLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L-4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。 GL840。
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	10,518	28	117.18	21	212.48	28	1.81	月末	30	10,518	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	10,406	29	104.90	39	210.23	29	2.00	月末	30	10,406	ジンコ JKM320M-60H		
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,284	30	125.38	10	207.75	30	1.66	月末	30	10,284	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りゅうば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	10,117	31	134.82	5	204.38	31	1.52	月末	30	10,117	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,022	32	122.37	13	202.46	32	1.65	月末	30	10,022	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	9,985	33	115.93	25	201.72	33	1.74	月末	30	9,985	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	9,888	34	120.47	17	199.77	34	1.66	月末	30	9,888	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
トモちゃん穴塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	9,777	35	127.30	8	197.52	35	1.55	月末	30	9,777	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,514	36	118.64	19	190.66	36	1.61	月末	30	9,514	JAソーラーJAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,247	37	123.96	11	186.81	38	1.51	月末	30	9,247	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ミヤ発電所 (長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	9,022	38	93.78	45	182.26	39	1.94	月末	30	9,022	LONGI両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
ミヤ発電所 (三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	8,876	39	150.95	1	179.31	41	1.19	月末	30	8,876	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
高崎発電所	宮城県高崎町		84.20	47.2	南	20	8,377	40	99.49	44	177.48	43	1.78	月末	30	8,377	カナディアン・ソーラー CSP-260P、265P、270P	デルタ PRIH6J	東側に電柱アリ
りょう銀行田発電所 (うまソーラー)	埼玉県行田市	http://www.rokutech.jp/blog/	62.40	44.0	南	5	7,935	41	127.16	9	180.34	40	1.42	月末	30	7,935	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK DUO-G5 325	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	傾斜角5度で詰め込みました。
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,666	42	121.34	16	154.87	45	1.28	月末	30	7,666	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
どうぶつくん板倉町改	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	7,374	43	147.41	2	178.54	42	1.21	月末	30	7,374	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,328	44	134.98	4	166.55	44	1.23	月末	30	7,328	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
大崎第二発電所	鹿児島県曽於郡		109.80	49.5	南	15	6,946	45	63.26	48	140.32	46	2.22	月末	30	6,946	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK-G4.1 305	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	西側は山林
ミヤ発電所 (次男)	宮城県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	6,900	46	73.72	46	139.39	47	1.89	月末	30	6,900	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
今町発電所	宮城県都城市		93.90	49.5	南	15	6,586	47	70.14	47	133.05	48	1.90	月末	30	6,586	ハンファQセルズジャパン Q.PLUS-G4.3 290	Panasonic VPBC255C2	
おける君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	2,075	48	116.45	24	188.65	37	1.62	月末	30	2,075	トリナソーラー TSM-495DE18M(II)	オムロン KPV-A55-SJ4	
TCR群馬県前橋市発電所	群馬県前橋市		88.44	49.5	南	20	0	49	0.00	49	0.00	49	1.79	月末	30		ジンソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
TCR長野県上田市発電所	長野県上田市		85.10	49.5	南	30	0	49	0.00	49	0.00	49	1.72	月末	30		ネクストエナジー NER660M320	オムロン KP55M-J4	
TCR長野県埴科郡発電所	長野県埴科郡		71.04	49.5	南	30	0	49	0.00	49	0.00	49	1.44	月末	30		ソーラーフロンティア SKF185-S	オムロン KP55M-J4	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	0	49	0.00	49	0.00	49	1.52	月末	30				