

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量	過積載率	発電量	日照時間				パネル	PCS	その他
			kW	kW	度	日数換算 順位	kWh/kW	順位	パネル/PCS			kWh	h	順位	地点			
ロクテックスーパークしほ発電所 (かしソーラー 1号)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	117.92	49.9	東45度	10	12,497	1	105.98	25	2.36	12,497	174.4	5	鹿嶋	ロンジLR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	変更できる範囲で詰め込みまし た。
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20	11,262	2	106.45	22	2.14	11,262	175.3	3	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	11,211	3	118.36	6	1.91	11,211	174.5	4	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西 に山
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	11,149	4	109.58	16	2.06	11,149	178.8	2	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	11,124	5	98.10	38	2.29	11,124	163.8	11	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロンKPV	西に電柱有り
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	11,061	6	109.50	17	2.04	11,061	165.0	7	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	11,058	7	106.66	20	2.09	11,058	153.8	30	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	10,786	8	93.63	47	2.33	10,786	148.2	40	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロンKPV-A55-J4	西に電柱有り
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,741	9	102.35	31	2.12	10,741	158.7	27	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,670	10	116.59	8	1.85	10,670	163.8	11	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M		
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,663	11	91.80	49	2.35	10,663	149.8	35	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,638	12	96.89	41	2.22	10,638	163.8	11	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
トモちゃん藤崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,604	13	96.33	44	2.22	10,604	148.2	40	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,568	14	97.85	39	2.18	10,568	148.2	40	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,522	15	106.47	21	2.00	10,522	148.2	40	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,369	16	103.79	27	2.02	10,369	160.7	23	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojiisan/	105.53	49.5	南	20	10,278	17	97.39	40	2.13	10,278	164.2	8	南知多	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,217	18	101.72	32	2.03	10,217	163.8	11	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	10,117	19	131.74	2	1.55	10,117	163.8	11	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	10,093	20	107.44	19	1.90	10,093	163.8	11	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジーSPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,043	21	99.93	36	2.03	10,043	146.3	44	久喜	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,996	22	110.18	15	1.83	9,996	163.9	10	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,844	23	117.06	7	1.70	9,844	136.8	47	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,842	24	119.99	5	1.66	9,842	163.8	11	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタRPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,818	25	131.86	1	1.50	9,818	185.5	1	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,765	26	94.19	46	2.09	9,765	148.4	39	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,750	27	111.45	13	1.77	9,750	164.2	8	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,700	28	94.54	45	2.07	9,700	136.8	47	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	9,595	29	96.72	42	2.00	9,595	145.7	46	白河	ジンコ JKM320M-60H		
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	9,582	30	96.63	43	2.00	9,582	150.6	34	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,547	31	106.36	23	1.81	9,547	163.8	11	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,236	32	103.66	28	1.80	9,236	163.8	11	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
どうぶつくん鴻巣市両面×白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	8,930	33	114.02	11	1.58	8,930	146.3	44	久喜	ロンジーLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L- 4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。 GL840。
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	8,847	34	91.96	48	1.94	8,847	152.6	31	奥	LONGI両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	8,815	35	98.21	37	1.81	8,815	163.8	11	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	8,777	36	116.28	9	1.52	8,777	171.2	6	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	8,706	37	101.08	34	1.74	8,706	156.6	28	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵単相5.5kw	東に電柱有り
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,646	38	105.57	26	1.65	8,646	163.8	11	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	8,595	39	114.54	10	1.52	8,595	148.8	37	鳩山	ライセンスエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,247	40	100.48	35	1.66	8,247	160.7	23	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,239	41	102.75	30	1.61	8,239	163.8	11	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタRPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	8,236	42	110.41	14	1.51	8,236	160.6	25	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
みちよ第一発電所	山口県美祿市		77.22	49.5	東20度	20	7,939	43	102.81	29	1.56	7,939	150.8	32	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
ミヤ発電所(三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	7,724	44	131.36	3	1.19	7,724	160.2	26	伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,171	45	113.50	12	1.28	7,171	150.7	33	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
ミヤ発電所(次男)	宮城県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	6,850	46	73.18	50	1.89	6,850	136.3	49	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
りょん行田発電所(うまソーラー)	埼玉県行田市	http://www.rokutech.jp/blog/	62.40	44.0	南	5	6,618	47	106.06	24	1.42	6,618	148.8	37	鳩山	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK DUO-G5 325	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	傾斜角5度で詰め込みました。
どうぶつくん板倉町	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	6,083	48	121.62	4	1.21	6,083	149.8	35	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数ヶ所陥没補修済み
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,885	49	108.40	18	1.23	5,885	155.5	29	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,803	50	101.18	33	1.62	1,803	118.9	50	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	