

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位		h	順位	地点			
ロクテックスーバーかしま発電所 (かしソーラー 1号)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	117.92	49.9	東45度	10	13,556	1	114.96	18	2.36	168.5	9	鹿嶋	ロンジLR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	変更できる範囲で詰め込みました。
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	12,371	2	117.89	14	2.12	198.7	2	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
ろく那須島山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,783	3	103.00	39	2.31	137.2	48	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,782	4	102.27	40	2.33	141.1	35	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	11,610	5	126.86	6	1.85	190.8	3	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	11,544	6	101.80	44	2.29	153.8	23	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	11,522	7	100.02	50	2.33	141.1	35	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	11,502	8	113.87	19	2.04	160.5	20	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	11,453	9	120.91	11	1.91	160.9	16	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	11,374	10	111.79	23	2.06	173.2	8	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,344	11	97.66	52	2.35	138.7	45	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	11,286	12	106.67	32	2.14	137.9	46	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,172	13	101.49	45	2.22	141.1	35	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,001	14	100.19	49	2.22	153.8	23	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,000	15	111.32	26	2.00	141.1	35	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,938	16	101.28	47	2.18	141.1	35	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,915	17	109.26	28	2.02	167.2	12	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,856	18	104.71	36	2.09	140.7	40	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	南	20	10,791	19	102.26	41	2.13	173.5	6	南知多	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,671	20	106.18	34	2.03	134.1	50	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,639	21	126.52	7	1.70	160.7	17	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,573	22	101.98	42	2.09	157.7	22	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,436	23	103.91	38	2.03	153.8	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,343	24	100.81	48	2.07	160.7	17	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,256	25	113.05	20	1.83	137.8	47	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	10,256	26	109.18	29	1.90	153.8	23	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,218	27	116.80	15	1.77	173.5	6	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	10,057	28	101.42	46	2.00	128.6	52	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,994	29	121.84	9	1.66	165.3	14	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	9,867	30	99.47	51	2.00	143.0	34	白河	ジンコ JKM320M-60H	Panasonic VPBC255C	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,743	31	108.55	30	1.81	153.8	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,663	32	129.77	3	1.50	180.2	4	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	南	15	9,632	33	89.71	53	2.17	114.4	53	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
どうぶつくん鴻巣市両面×白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	9,500	34	121.30	10	1.58	134.1	50	久喜	ロンジーLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L- 4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。 GL840。
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,349	35	116.59	16	1.61	165.3	14	葦崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,343	36	104.86	35	1.80	153.8	23	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
りゅうば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	9,245	37	123.20	8	1.52	139.1	42	鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮城県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	9,163	38	79.54	56	2.33	110.3	54	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	9,160	39	106.35	33	1.74	152.2	32	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	9,142	40	101.85	43	1.81	153.8	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	9,111	41	120.71	12	1.52	168.5	9	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	9,030	42	110.01	27	1.66	160.7	17	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,845	43	107.76	31	1.66	167.5	11	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
みちよ第一発電所	山口県美祿市		77.22	49.5	東20度	20	8,717	44	112.89	21	1.56	166.0	13	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,603	45	112.01	22	1.55	153.8	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,527	46	104.11	37	1.65	153.8	23	龍ヶ崎	インソー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	74.60	49.5	南	10	8,304	47	111.32	25	1.51	157.8	21	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ミヤ発電所(次男)	宮城県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	8,270	48	88.35	54	1.89	110.3	54	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	8,149	49	127.89	5	1.29	175.0	5	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
ミヤ発電所(三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	8,001	50	136.06	2	1.19	139.0	44	伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	7,713	51	80.18	55	1.94	69.6	56	奥	LONGi両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,497	52	118.66	13	1.28	139.7	41	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
りょん行田発電所(うまソーラー)	埼玉県行田市	http://www.rokutech.jp/blog/	62.40	44.0	南	5	6,975	53	111.77	24	1.42	139.1	42	鳩山	ハンファQセルズジャパン Q.PEAK DUO-G5 325	ハンファQセルズジャパン HQJP-M55-A2	傾斜角5度で詰め込みました。
どうぶつくん板倉町	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	6,417	54	128.29	4	1.21	143.4	33	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数ヶ所陥没補修済み
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,258	55	115.27	17	1.23	136.0	49	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
おけまる君	北海道常呂郡蘆戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	2,490	56	139.75	1	1.62	247.1	1	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	