

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	h	順位	地点			
鹿嶋発電所 (かいソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10〜15	12,428	1	95.59	48	215.8	2	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅲ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	11,412	2	100.63	34	202.0	5	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	11,290	3	102.88	30	134.8	52	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,244	4	98.29	39	151.1	47	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	11,223	5	110.30	17	226.8	1	銚子	エクスोल XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,206	6	97.28	43	187.6	22	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	11,093	7	96.29	46	187.6	22	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,786	8	98.23	40	202.0	5	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	10,733	9	106.26	26	196.8	18	茂原	エクスोल XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
トモちゃん緑崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,707	10	97.26	44	187.6	22	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,605	11	98.19	41	187.6	22	つくば(館野)	エクスोल XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
Yoshi銚田99発電所	茨城県銚田市		99.90	49.5	南	30	10,551	12	105.61	27	210.9	3	銚田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,548	13	106.74	23	187.6	22	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	10,525	14	111.12	15	163.2	39	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,492	15	102.74	32	202.0	5	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB55-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	南	20	10,375	16	98.31	38	193.3	19	南知多	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,328	17	102.77	31	167.7	32	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10〜20	10,276	18	97.13	45	151.4	46	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
太陽光あのおじさん 曽於発電所	鹿児島県曽於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	南	15	10,152	19	94.56	49	184.0	27	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ビカ(防草シート)
うっしー河内発電所②	茨城県河内町		93.94	49.5	東16度	10	10,128	20	107.81	19	202.0	5	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	西側に住宅、電柱あり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,056	21	100.12	35	202.0	5	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
かもっしー両面×白ビカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	9,967	22	111.04	16	202.0	5	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり西側に2階建てアパート
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	9,905	23	85.27	57	148.1	49	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,862	24	112.73	10	193.3	19	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,789	25	94.42	50	159.5	42	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,763	26	108.77	18	202.0	5	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	9,564	27	106.55	24	202.0	5	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	9,539	28	96.20	47	131.0	56	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	9,524	29	99.00	37	203.1	4	奥	LONGi両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ペンキ
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,454	30	104.21	29	161.9	40	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
NKE 両面×白ビカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,387	31	111.63	14	134.8	52	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ビカ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,370	32	90.38	53	150.6	48	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,336	33	104.78	28	202.0	5	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	9,332	34	88.93	55	120.3	58	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,324	35	90.87	52	134.8	52	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	9,259	36	107.50	20	201.2	17	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,184	37	111.98	12	165.8	34	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
どうぶつくん鴻巣市両面×白ビカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	9,100	38	116.19	4	167.7	32	久喜	ロンジー-LR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L- 4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。 GL840。
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	8,984	39	77.98	58	144.6	50	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,983	40	120.64	2	165.4	36	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,775	41	107.14	21	202.0	5	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	8,733	42	115.69	6	201.5	16	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
ミヤ発電所(次男)	宮崎県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	8,660	43	92.52	51	144.6	50	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ビカシート敷設
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	8,590	44	114.48	7	165.3	37	鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,569	45	106.86	22	165.8	34	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	8,479	46	86.89	56	159.5	42	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,211	47	100.04	36	134.8	52	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,162	48	106.28	25	202.0	5	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,005	49	97.52	42	160.8	41	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	7,966	50	118.54	3	165.3	37	鳩山	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで 攻めます。
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	7,614	51	102.07	33	173.2	29	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,396	52	116.07	5	189.5	21	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,114	53	112.60	11	181.4	28	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
みちよ第一発電所	山口県美祿市		77.22	49.5	東20度	20	6,890	54	89.23	54	121.2	57	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
ミヤ発電所(三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	6,708	55	114.08	8	170.6	30	伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ビカシート敷設
どうぶつくん板倉町	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	6,085	56	121.65	1	168.0	31	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,072	57	111.84	13	157.0	44	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
おけるる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	2,022	58	113.48	9	151.7	45	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	