

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他		
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt		順位	パネル/PCS	h				順位	地点
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10〜15	9,347	8	71.89	57	65	30	2.63	128.5	28	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。		
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	9,415	6	81.05	38	44	12	2.35	98.4	60	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度		
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	9,380	7	81.42	36	43	10	2.33	151.1	8	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4			
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	8,540	14	74.13	54	68	34	2.33	118.7	36	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り		
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,489	15	73.69	56	71	38	2.33	118.7	36	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55			
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,021	11	78.86	46	57	20	2.31	111.5	49	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5			
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	8,923	12	78.69	47	59	23	2.29	131.8	16	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り		
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,156	20	74.09	55	75	42	2.22	118.7	36	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり		
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,377	18	76.29	50	68	34	2.22	131.8	16	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり		
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	9,094	9	82.87	32	41	9	2.22	109.9	52	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本		
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,140	22	75.37	52	74	39	2.18	118.7	36	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55			
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	南	15	10,315	1	96.08	7	8	1	2.17	187.1	3	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ビカ(防草シート)		
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10〜20	8,450	16	79.87	40	56	19	2.14	124.1	32	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。		
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,022	2	95.50	8	10	5	2.12	166.7	5	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば		
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,926	29	76.45	49	78	51	2.09	112.3	44	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4			
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,391	38	71.29	58	96	57	2.09	104.5	58	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり		
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	7,823	30	76.25	51	81	52	2.07	109.9	52	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4			
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,140	23	79.71	43	66	31	2.06	131.8	16	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ		
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	8,118	24	79.79	42	66	31	2.06	146.5	11	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台		
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	7,928	28	78.48	48	76	43	2.04	116.4	43	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台		
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,020	26	79.80	41	67	33	2.03	110.3	50	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4			
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,282	19	82.45	33	52	18	2.03	131.8	16	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4			
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,428	17	84.37	28	45	13	2.02	129.3	27	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4			
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	7,434	37	74.97	53	90	56	2.00	109.3	57	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4			
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,081	25	81.77	35	60	24	2.00	118.7	36	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4			
ぬまん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,533	50	66.95	60	110	59	1.97	104.5	58	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！		
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	9,923	3	103.15	5	8	1	1.94	220.9	1	奥	LONGI両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ペンキ		
太陽光あのおじさん いちき串木野市	鹿児島県いちき串木野市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	95.00	49.5	南10度	10	9,856	4	103.74	4	8	1	1.92	201.2	2	東市来	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4			
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	8,660	13	91.42	12	25	8	1.91	148.5	10	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山		
ミヤ発電所(次男)	宮崎県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	9,090	10	97.12	6	16	6	1.89	151.1	8	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ビカシート敷設		
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	9,680	5	105.77	3	8	1	1.85	162.2	6	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	7,377	39	81.32	37	76	43	1.83	121.6	35	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台			
かもっしー両面×白ビカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,954	27	88.62	16	43	10	1.81	131.8	16	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり西側に2階建てアパ		
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,584	33	84.49	27	60	24	1.81	131.8	16	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL			
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,519	35	83.77	29	64	29	1.81	131.8	16	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP			
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,336	40	82.33	34	74	39	1.80	131.8	16	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6				