

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
太陽光あのおじさん 曽於発電所	鹿児島県曽於市	https://solar-club.jp/member/anoojisn/	107.36	49.5	南	15	10,774	1	100.35	8	9	1	2.17	229.5	2	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
太陽光あのおじさん いちき串木野市	鹿児島県いちき串木野市	https://solar-club.jp/member/anoojisn/	95.00	49.5	南10度	10	9,914	5	104.36	4	9	1	1.92	230.3	1	東市来	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	9,185	8	111.90	2	10	3	1.66	211.0	5	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
ミヤ発電所(次男)	宮崎県都城市	https://miyacompny.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	9,730	6	103.95	5	11	4	1.89	215.3	3	小林	Jinko両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,794	14	118.11	1	15	5	1.50	204.5	6	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,014	11	103.04	6	17	6	1.77	200.8	7	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisn/	115.20	49.5	南25度	10	10,519	2	91.31	21	23	7	2.33	215.3	3	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	10,134	4	92.35	19	23	7	2.22	167.5	25	亀山	Jinko 両面 JKM4465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,513	7	92.72	18	25	9	2.07	167.5	25	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,440	22	105.25	3	25	9	1.61	172.9	16	韮崎	デルタ JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	8,590	20	102.15	7	27	11	1.70	167.5	25	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,275	3	88.45	25	28	12	2.35	175.2	12	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	8,806	12	92.97	17	29	13	1.91	189.8	9	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,018	10	86.98	26	36	14	2.09	159.3	51	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,501	21	93.70	15	36	14	1.83	176.6	11	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompny.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	8,704	16	90.48	22	38	16	1.94	131.8	56	奥	LONGi両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,657	18	86.66	27	45	17	2.02	172.3	18	鉾田	LONGi LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	7,753	32	94.45	14	46	18	1.66	167.5	25	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	7,480	39	100.27	9	48	19	1.51	194.2	8	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,598	19	85.56	32	51	20	2.03	167.4	29	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,666	35	93.46	16	51	20	1.66	172.9	16	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,057	9	79.17	44	53	22	2.31	168.7	22	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	7,281	43	97.03	11	54	23	1.52	173.1	14	鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
どうぶつくん@鴻巣市両面×白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	7,400	42	94.48	13	55	24	1.58	167.4	29	久喜	ロンジーLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L-4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。 GL840。
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,695	17	80.51	40	57	25	2.18	161.4	46	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
どうぶつくん@鹿嶋NE両面×白布	茨城県鹿嶋市		57.12	49.5	南	10	5,512	50	96.49	12	62	26	1.15	164.1	34	鹿嶋	ネクストエナジー NER120M340J-MBD	ネクストエナジー SPSS-55E-NX	白目のペラ布スタート(分譲仕様)
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,800	13	76.39	50	63	27	2.33	161.4	46	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,238	25	82.02	38	63	27	2.03	162.8	35	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
どうぶつくん@板倉町発電所	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	4,990	54	99.77	10	64	29	1.21	172.0	19	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,700	34	85.78	31	65	30	1.81	162.8	35	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,081	27	81.77	39	66	31	2.00	161.4	46	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
バッシーつくばNE115発電所	茨城県つくば市	https://bashieco.com/	115.20	49.5	西20度	20	8,731	15	75.79	53	68	32	2.33	161.4	46	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	7,641	36	85.13	34	70	33	1.81	162.8	35	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,423	23	76.71	49	72	34	2.22	162.8	35	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,558	37	84.82	35	72	34	1.80	162.8	35	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,053	28	78.86	45	73	36	2.06	162.8	35	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
ミヤ発電所(三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompny.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	5,400	53	91.84	20	73	36	1.19	178.8	10	伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	7,895	31	79.62	43	74	38	2.00	166.4	31	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,538	38	83.98	36	74	38	1.81	162.8	35	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり西側に2階建てアパ
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,059	45	86.19	30	75	40	1.65	162.8	35	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
植束根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	8,052	29	76.73	48	77	41	2.12	145.6	55	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,973	30	76.90	47	77	41	2.09	170.9	20	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,902	55	90.29	23	78	43	1.23	164.3	33	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	8,335	24	73.50	56	80	44	2.29	162.8	35	龍ヶ崎	LONGi単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,156	26	74.09	54	80	44	2.22	161.4	46	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,568	47	85.53	33	80	44	1.55	162.8	35	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,493	51	86.21	29	80	44	1.29	173.2	13	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,471	52	86.59	28	80	44	1.28	168.5	23	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,582	57	88.77	24	81	49	1.62	147.2	54	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	7,733	33	76.01	51	84	50	2.06	168.1	24	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	5,989	49	83.46	37	86	51	1.45	173.1	14	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	6,859	46	79.64	42	88	52	1.74	165.5	32	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	6,063	48	80.32	41	89	53	1.52	158.5	52	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,210	44	78.78	46	90	54	1.85	109.6	57	北上	ソーラーエッジ SE25K-JP		
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,414	41	75.98	52	93	55	1.97	170.9	20	大月	JAソーラー JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	7,471	40	73.96	55	95	56	2.04	151.9	53	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,650	56	66.21	57	113	57	2.52	162.8	35	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	