

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位	パネル/PC		h	順位	地点			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,341	9	102.97	4	13	1	1.83	228.3	2		前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,651	2	96.61	12	14	2	2.02	210.9	19		鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,531	4	94.84	15	19	3	2.03	209.4	31		久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,002	14	100.29	7	21	4	1.81	209.7	20		龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,499	5	92.58	20	25	5	2.07	204.6	36		亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,268	11	93.79	19	30	6	2.00	217.5	8		つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,329	27	103.87	3	30	6	1.61	211.7	17		韭崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,228	29	110.50	1	30	6	1.50	215.2	13		上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,905	1	86.58	30	31	9	2.31	223.6	5		那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5,5	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	8,947	15	94.45	16	31	9	1.91	224.3	4		甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	8,687	20	96.78	11	31	9	1.81	209.7	20		龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,645	22	97.02	10	32	12	1.80	209.7	20		龍ヶ崎	ウインアイク WST-275P6	オムロン KP55M	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,336	26	101.56	6	32	12	1.66	206.5	35		岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,235	12	91.95	22	34	14	2.03	209.7	20		龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	9,648	3	85.08	34	37	15	2.29	209.7	20		龍ヶ崎	LONGI単結晶/ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	真南	20	9,328	10	88.39	27	37	15	2.13	163.5	52		東市来	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,346	8	86.54	31	39	17	2.18	217.5	8		つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,053	31	98.33	8	39	17	1.65	209.7	20		龍ヶ崎	インソー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,384	7	85.46	33	40	19	2.22	209.7	20		龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
りゅうば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	7,647	37	101.91	5	42	20	1.52	203.4	40		鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,916	16	87.31	28	44	21	2.06	209.7	20		龍ヶ崎	LONGI LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	8,040	32	95.61	14	46	22	1.70	204.6	36		亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
どうぶつくん@鴻巣市両面×白ピカ	埼玉県鴻巣市		78.32	49.5	南	15	7,600	39	97.04	9	48	23	1.58	209.4	31		久喜	ロンジーLR4-72HBD-440M	HUAWEI SUN2000L-4.95KTL-JP	影なしフルタイム日当たり良好。GL840。
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	8,652	21	87.26	29	50	24	2.00	219.6	6		宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,241	28	91.81	23	51	25	1.81	209.7	20		龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,391	6	77.29	46	52	26	2.45	203.0	42		鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,703	35	93.91	18	53	27	1.66	211.7	17		韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
どうぶつくん@板倉町発電所	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	5,431	51	108.57	2	53	27	1.21	219.4	7		館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	真南	15	8,846	17	82.40	37	54	29	2.17	177.5	48		志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,158	13	79.49	42	55	30	2.33	217.5	8		つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,372	42	95.99	13	55	30	1.55	209.7	20		龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,807	18	80.25	41	59	32	2.22	204.6	36		亀山	JinkO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,838	34	89.60	25	59	32	1.77	209.1	33		南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	8,534	23	82.31	38	61	34	2.09	180.2	47		四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,740	19	79.40	43	62	35	2.22	217.5	8		つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	7,374	41	89.84	24	65	36	1.66	204.6	36		亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
どうぶつくん@鹿嶋NE両面×白布	茨城県鹿嶋市		57.12	49.5	南	10	5,381	52	94.20	17	69	37	1.15	203.0	42		鹿嶋	ネクストエナジー NER120M340J-MBD	ネクストエナジー SPSS-55E-NX	白目のペラ布スタート(分譲仕様)
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,894	33	80.90	40	73	38	1.97	213.5	15		大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,176	30	78.86	44	74	39	2.09	213.5	15		大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
ミヤ発電所(次男)	宮崎県都城市	https://miyacompany.hatenablog.com/	93.60	49.5	南	10	7,690	36	82.16	39	75	40	1.89	171.2	49		小林	JinkO両面 SWAN JKM390M-72H	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	白ピカシート敷設
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	8,488	24	73.68	53	77	41	2.33	171.2	49		小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃本市		54.29	44.0	西30度	20	5,025	56	92.56	21	77	41	1.23	227.7	3		佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,420	25	72.48	55	80	43	2.35	147.2	54		穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	7,193	44	83.51	36	80	43	1.74	209.1	33		我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
ミヤ発電所(三男)	群馬県藤岡市	https://miyacompany.hatenablog.com/	58.80	49.5	東45度	10	5,234	55	89.01	26	81	45	1.19	233.4	1		伊勢崎	ハンファQセルズ両面 Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420	SMA Sunny Boy 5.5 JP	南側に電柱アリ 白ピカシート敷設
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,467	50	86.53	32	82	46	1.28	213.7	14		下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	7,605	38	74.74	50	88	47	2.06	196.1	44		銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,353	53	84.01	35	88	47	1.29	216.2	12		水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	7,487	40	74.12	52	92	49	2.04	190.9	46		茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,828	47	78.12	45	92	49	1.51	167.4	51		徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,790	48	76.71	48	96	51	1.52	193.4	45		横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
みちよ第一発電所	山口県美祿市		77.22	49.5	東20度	20	5,774	49	74.77	49	98	52	1.56	157.6	53		秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	7,221	43	68.81	56	99	53	2.12	144.6	55		根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	6,670	45	72.88	54	99	53	1.85	130.1	56		北上	ロンジー LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
ミヤ発電所(長男)	沖縄県北部	https://miyacompany.hatenablog.com/	96.20	49.5	南	5	6,589	46	68.49	57	103	55	1.94	98.3	58		奥	LONGI両面 LR6-72HBD-370	HUAWEI SUN2000L-4.125KTL-JP	コンクリート土間+白ベンキ
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,924	57	77.21	47	104	56	2.52	209.7	20		龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	5,346	54	74.50	51	105	57	1.45	203.4	40		鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
おける君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,042	58	58.47	58	116	58	1.62	108.0	57		境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	