

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位	パネル/PCS	h	順位	地点			
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,496	2	94.49	5	7	1	2.03	218.0	6	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,955	8	98.71	3	11	2	1.83	214.6	9	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	真南	15	9,615	1	89.56	14	15	3	2.17	225.9	1	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,032	5	90.41	12	17	4	2.02	195.3	36	鉾田	LONGi LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,944	9	90.51	11	20	5	2.00	211.0	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,401	15	93.59	8	23	6	1.81	201.4	25	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,802	22	97.29	4	26	7	1.61	204.5	20	韮崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,017	7	83.49	20	27	8	2.18	211.0	14	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	9,063	3	79.92	25	28	9	2.29	201.4	25	龍ヶ崎	LONGi単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
植木屋SF90龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		89.76	49.5	南	20	8,218	18	91.56	10	28	9	1.81	201.4	25	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,194	19	91.96	9	28	9	1.80	201.4	25	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,675	11	86.37	18	29	12	2.03	201.4	25	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	真南	10/15	8,440	14	89.11	15	29	12	1.91	225.4	3	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
りゅうば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	西20度	15	7,466	27	99.49	2	29	12	1.52	217.7	7	鳩山	ライセンエナジー RSM120-6-320M	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,041	4	79.03	26	30	15	2.31	212.8	13	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,673	24	93.69	7	31	16	1.65	201.4	25	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,886	10	80.93	24	34	17	2.22	201.4	25	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	9,020	6	78.30	30	36	18	2.33	202.5	23	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,371	16	81.97	21	37	19	2.06	201.4	25	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	6,994	33	93.93	6	39	20	1.50	177.7	41	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,642	26	85.14	19	45	21	1.81	201.4	25	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,668	12	75.24	34	46	22	2.33	211.0	14	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,143	30	87.09	16	46	22	1.66	204.5	20	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
どうぶつくん@板倉町発電所	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	5,477	46	109.49	1	47	24	1.21	225.9	1	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,938	35	90.33	13	48	25	1.55	201.4	25	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,320	17	75.58	33	50	26	2.22	211.0	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	7,893	21	76.93	31	52	27	2.07	161.7	43	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	7,776	23	78.42	29	52	27	2.00	219.1	5	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	8,495	13	69.92	44	57	29	2.45	191.3	39	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	6,702	38	81.65	22	60	30	1.66	152.5	49	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	6,758	37	78.46	28	65	31	1.74	205.0	19	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,940	20	68.36	47	67	32	2.35	141.4	50	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,673	24	69.92	43	67	32	2.22	161.7	43	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
バニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,720	50	86.94	17	67	32	1.23	223.0	4	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	7,325	29	72.52	39	68	35	2.04	207.6	18	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,361	28	70.99	41	69	36	2.09	214.3	10	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,885	43	78.88	27	70	37	1.51	194.1	37	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,120	47	81.04	23	70	37	1.28	213.7	12	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,430	41	76.47	32	73	39	1.70	161.7	43	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	7,075	32	69.53	45	77	40	2.06	192.9	38	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,477	40	74.04	37	77	40	1.77	190.5	40	南知多	トリナソーラー TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,831	36	70.00	42	78	42	1.97	214.3	10	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	7,098	31	67.64	48	79	43	2.12	165.5	42	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,003	42	73.13	38	80	44	1.66	161.7	43	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,592	45	74.09	36	81	45	1.52	202.2	24	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
太陽光あのおじさん いちき串木野市	鹿児島県いちき串木野市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	真南	20	6,976	34	66.10	49	83	46	2.13	155.4	48	東市来	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	4,792	48	75.20	35	83	46	1.29	203.3	22	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	6,588	39	63.54	51	90	48	2.09	139.4	51	四日市	トリナソーラー TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,807	51	72.51	40	91	49	2.52	201.4	25	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	5,724	44	62.54	52	96	50	1.85	67.0	52	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,227	52	68.88	46	98	51	1.62	155.9	47	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	4,731	49	65.92	50	99	52	1.45	217.7	7	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	