

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位	パネル/PCS	h	順位	地点			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,994	2	110.16	4	6	1	1.83	239.8	1	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,110	1	100.60	6	7	2	2.03	225.1	6	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,867	4	98.77	7	11	3	2.02	214.9	19	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,322	7	94.34	12	19	4	2.00	217.3	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,766	15	97.66	8	23	5	1.81	205.0	24	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,510	19	106.13	5	24	6	1.61	215.0	17	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,983	3	87.27	22	25	7	2.31	223.9	8	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,336	22	110.27	3	25	7	1.53	225.1	6	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,265	23	111.00	2	25	7	1.50	218.8	12	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,533	5	88.27	21	26	10	2.18	217.3	13	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	8,916	13	94.13	13	26	10	1.91	225.9	5	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,529	18	95.73	10	28	12	1.80	205.0	24	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,996	10	89.57	19	29	13	2.03	205.0	24	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	8,940	12	90.15	17	29	13	2.00	230.8	4	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
坊主利根2号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	113.40	49.5	南	20	9,273	8	81.77	30	38	15	2.29	205.0	24	龍ヶ崎	LONGI単結晶ハーフカット315w	オムロン KPV-A55-J4	西に電柱有り
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	8,976	11	82.26	28	39	16	2.20	205.0	24	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,710	16	85.29	23	39	16	2.06	205.0	24	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,187	9	79.75	35	44	18	2.33	217.3	13	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,693	30	93.80	14	44	18	1.66	215.0	17	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,368	6	77.10	39	45	20	2.45	208.4	22	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,044	27	89.62	18	45	20	1.81	205.0	24	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.53	49.5	南	20	8,657	17	82.03	29	46	22	2.13	143.6	51	東市来	ジンコソーラー JKM335M-60H	DMM SPSS-55D-DM	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,665	31	93.59	15	46	22	1.65	205.0	24	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,303	36	95.10	11	47	24	1.55	205.0	24	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
どうぶつくん@板倉町発電所	群馬県板倉町		50.02	41.3	南	20	6,048	46	120.92	1	47	24	1.21	233.2	3	館林	ネクストエナジー NER660M305	デルタ RPI H6J(P)	20度一面架台！最大地上高6m 西に電柱。数か所陥没補修済み
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,840	14	80.30	34	48	26	2.22	217.3	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	7,644	33	93.13	16	49	27	1.66	180.1	40	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,352	21	81.40	33	54	28	2.07	165.8	42	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,418	35	84.80	25	60	29	1.77	192.3	38	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,231	53	96.35	9	62	30	1.23	235.5	2	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,133	26	78.44	37	63	31	2.09	212.2	20	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,379	20	76.35	44	64	32	2.22	165.8	42	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	107.36	49.5	南	15	8,229	24	76.65	42	66	33	2.17	157.9	48	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,656	32	78.46	36	68	34	1.97	212.2	20	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,636	49	89.21	20	69	35	1.28	219.6	11	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,935	43	82.48	27	70	36	1.70	165.8	42	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	6,310	45	84.27	26	71	37	1.59	199.2	35	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
坊主我孫子発電所	千葉県我孫子市	https://bouzu-pv.com/	86.13	49.5	南	10	7,024	41	81.55	32	73	38	1.74	208.2	23	我孫子	カナディアン多結晶260w	田淵 単相5.5kw	東に電柱有り
太陽光あのおじさん 高原発電所	宮崎県高原町	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	115.20	49.5	南25度	10	8,179	25	71.00	49	74	39	2.33	158.9	47	小林	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	7,880	28	75.09	46	74	39	2.12	153.5	50	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	7,694	29	75.62	45	74	39	2.06	197.8	36	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,705	44	81.69	31	75	42	1.66	165.8	42	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,415	52	84.98	24	76	43	1.29	220.5	10	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	7,467	34	73.92	47	81	44	2.04	190.2	39	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,000	42	76.49	43	85	45	1.85	90.1	55	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,856	47	77.59	38	85	45	1.52	195.9	37	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,109	37	68.57	50	87	47	2.09	157.0	49	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,728	48	76.79	41	89	48	1.51	165.2	46	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,099	38	61.12	53	91	49	2.35	118.0	54	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,092	39	64.59	52	91	49	2.22	205.0	24	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～ 20	7,030	40	66.44	51	91	49	2.14	175.9	41	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフイム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	5,533	51	77.10	40	91	49	1.45	221.9	9	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
みちよ第一発電所	山口県美祢市		77.22	49.5	東20度	20	5,595	50	72.46	48	98	53	1.56	141.9	52	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,520	54	61.00	54	108	54	2.52	205.0	24	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,083	55	60.77	55	110	55	1.62	129.2	53	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	