

| 発電所名称            | 所在地<br>(県、市町村) | オーナーHPリンク                           | パネル    | PCS  | 方位   | 抑角    | 発電量    |    | パネル1kW<br>当たり<br>発電量 |    | 総合ランキング |    | 過積載率   | 日照時間  |    |         | パネル                                    | PCS                             | その他                        |
|------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------|------|-------|--------|----|----------------------|----|---------|----|--------|-------|----|---------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                  |                |                                     | kW     | kW   |      | 度     | 日数換算   | 順位 | kWh/kW               | 順位 | 順位pt    | 順位 | パネル/PC | h     | 順位 | 地点      |                                        |                                 |                            |
| りゅうば加須A区画        | 埼玉県加須市         | http://www.sinseipv.com/            | 100.50 | 49.5 | 南    | 25    | 10,045 | 2  | 99.95                | 8  | 10      | 1  | 2.03   | 217.0 | 8  | 久喜      | ライセンエナジー<br>RSM120-6-335M              | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| 時夫前橋発電所          | 群馬県前橋市         |                                     | 90.72  | 49.5 | 南南東  | 20    | 9,353  | 11 | 103.09               | 6  | 17      | 2  | 1.83   | 215.4 | 11 | 前橋      | LR6-60HPH-315M×288枚                    | オムロン単層(KPV)<br>5.5kW×9台         |                            |
| トモちゃん下大島発電所      | 茨城県つくば市        |                                     | 98.82  | 49.5 | 東11度 | 20    | 9,581  | 6  | 96.95                | 13 | 19      | 3  | 2.00   | 209.4 | 14 | つくば(館野) | ネクストエナジー<br>NER660M305                 | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| りゅうば加須B区画        | 埼玉県加須市         | http://www.sinseipv.com/            | 75.60  | 49.5 | 南    | 10    | 8,681  | 21 | 114.83               | 1  | 22      | 4  | 1.53   | 217.0 | 8  | 久喜      | ロンジー両面                                 | HUAWEI<br>SUN2000-4.95KTL-JPL0  |                            |
| Yoshi鉾田99発電所     | 茨城県鉾田市         |                                     | 99.90  | 49.5 | 南    | 30    | 9,554  | 7  | 95.64                | 17 | 24      | 5  | 2.02   | 203.0 | 32 | 鉾田      | LONGI<br>LR4-60HPH-370M                | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| バッシー龍ヶ崎SF90発電所   | 茨城県龍ヶ崎市        | https://bashieco.com/               | 89.76  | 49.5 | 南    | 20    | 8,845  | 19 | 98.54                | 9  | 28      | 6  | 1.81   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ソーラーフロンティア<br>SF170-S                  | SMA<br>4500TL-JP                |                            |
| 時夫上田発電所          | 長野県上田市         |                                     | 74.46  | 49.5 | 南南西  | 20    | 8,370  | 26 | 112.41               | 2  | 28      | 6  | 1.50   | 196.6 | 37 | 上田      | ソーラーフロンティア<br>SF170-S×438枚             | デルタ単相<br>9.9kW×5台               | 助け合いマルチ、鳥糞多し               |
| みかん農園発電所3号機      | 山梨県北杜市         |                                     | 80.19  | 49.9 | 南    | 20    | 8,435  | 24 | 105.19               | 5  | 29      | 8  | 1.61   | 198.5 | 35 | 韭崎      | JAソーラーJAP6-60-270                      | デルタ<br>RPI H6J他                 | 甲斐駒ヶ岳の麓                    |
| ろく那須烏山114両面発電所   | 栃木県那須烏山市       |                                     | 114.40 | 49.5 | 南    | 20    | 10,247 | 1  | 89.57                | 29 | 30      | 9  | 2.31   | 219.3 | 7  | 那須烏山    | カナディアンソーラー<br>CS3W440                  | SMA 5.5                         |                            |
| りょう-つくばXL108発電所  | 茨城県つくば市        | http://chiba-pv.com/                | 108.00 | 49.5 | 西10度 | 20    | 9,787  | 3  | 90.62                | 27 | 30      | 9  | 2.18   | 209.4 | 14 | つくば(館野) | エクソル<br>XLM60-300S                     | オムロン<br>KPV-A55                 |                            |
| 時夫南アルプス発電所       | 山梨県南アルプス市      |                                     | 94.72  | 49.5 | 南    | 10/15 | 9,147  | 15 | 96.56                | 16 | 31      | 11 | 1.91   | 225.2 | 2  | 甲府      | LR4-60HPH-370M×256枚                    | デルタ単相9.9kW×5台                   | 助け合いマルチ、真南に木3本、西に山         |
| 植木屋WIN89牛久発電所    | 茨城県牛久市         |                                     | 89.10  | 49.5 | 東10度 | 20    | 8,701  | 20 | 97.66                | 12 | 32      | 12 | 1.80   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ウィンアイコ<br>WST-275P6                    | オムロン<br>KP55M                   |                            |
| うっしー河内発電所①       | 茨城県河内町         |                                     | 81.90  | 49.5 | 南    | 30    | 8,413  | 25 | 102.72               | 7  | 32      | 12 | 1.65   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | インリー両面YL315                            | SMA<br>4500TL-JP                | 南側に電柱あり                    |
| FF栃木芳賀99発電所      | 栃木県芳賀町         |                                     | 99.16  | 49.5 | 南    | 20    | 9,210  | 13 | 92.88                | 20 | 33      | 14 | 2.00   | 221.5 | 6  | 宇都宮     | ジンコソーラー<br>JKM335M-60H                 | オムロン<br>KP55M-J4                |                            |
| 植木屋CS100龍ヶ崎発電所   | 茨城県龍ヶ崎市        |                                     | 100.44 | 49.5 | 南    | 20    | 9,203  | 14 | 91.62                | 23 | 37      | 15 | 2.03   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | カナディアンソーラー<br>CS3K-310MS               | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| 坊主利根2号発電所        | 茨城県利根町         | https://bouzu-pv.com/               | 113.40 | 49.5 | 南    | 20    | 9,736  | 4  | 85.86                | 39 | 43      | 16 | 2.29   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | LONGI単結晶ハーフカット315w                     | オムロン<br>KPV-A55-J4              | 西に電柱有り                     |
| みかん農園発電所4号機      | 山梨県富士川町        |                                     | 82.02  | 49.5 | 南    | 15    | 8,052  | 33 | 98.17                | 10 | 43      | 16 | 1.66   | 198.5 | 35 | 韭崎      | ハンファQセルズ<br>G.PULS BFR G4.1 285W       | デルタ<br>RPI H6J他                 | 敷地南側東西に電柱それぞれ1本            |
| うっしー龍ヶ崎発電所       | 茨城県龍ヶ崎市        |                                     | 109.80 | 49.5 | 南    | 20    | 9,489  | 8  | 86.42                | 37 | 45      | 18 | 2.22   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ネクストエナジーNER660M305                     | ネクストエナジー<br>SPSS-55D-NX         | 東側に住宅、電柱あり                 |
| りょう-つくばJIN115発電所 | 茨城県つくば市        | http://chiba-pv.com/                | 115.20 | 49.5 | 西10度 | 10    | 9,662  | 5  | 83.88                | 41 | 46      | 19 | 2.33   | 209.4 | 14 | つくば(館野) | JINKO<br>JKM400M-72H                   | オムロン<br>KPV-A55                 |                            |
| トモちゃん篠崎発電所       | 茨城県つくば市        |                                     | 110.08 | 49.5 | 西3度  | 20    | 9,464  | 9  | 85.97                | 38 | 47      | 20 | 2.22   | 209.4 | 14 | つくば(館野) | ネクストエナジー<br>NER660M320                 | オムロン<br>KPV-A55-J4              | 東側に林あり                     |
| 鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所 | 三重県鈴鹿市         |                                     | 102.60 | 49.5 | 南    | 30    | 9,092  | 16 | 88.61                | 33 | 49      | 21 | 2.07   | 180.3 | 43 | 亀山      | ハンファQセルズ<br>Q.PLUS BFR-G4.1 285        | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| かもっしー両面×白ピカ発電所   | 茨城県牛久市         |                                     | 89.76  | 49.5 | 南    | 20    | 8,271  | 28 | 92.14                | 21 | 49      | 21 | 1.81   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ジンコ<br>JAM60D10-340/MB                 | オムロン<br>KPW-A55-J4              | 東側に竹林あり<br>西側に2階建てアパートあり   |
| トモちゃん犬塚発電所       | 茨城県稲敷市         |                                     | 76.80  | 49.5 | 南    | 20    | 7,528  | 40 | 98.02                | 11 | 51      | 23 | 1.55   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ネクストエナジー<br>NER660M320                 | オムロン<br>KPV-A55-J4              |                            |
| 植木屋LS109龍ヶ崎発電所   | 茨城県龍ヶ崎市        |                                     | 109.12 | 49.5 | 南    | 15    | 9,217  | 12 | 84.47                | 40 | 52      | 24 | 2.20   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | ロンジー<br>LR4-72HBD 440                  | SMA                             |                            |
| やまちゃん稲敷市市崎発電所    | 茨城県稲敷市         |                                     | 102.12 | 49.5 | 東20度 | 20    | 8,888  | 18 | 87.03                | 34 | 52      | 24 | 2.06   | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎     | LONGi<br>LR4-60HPH-370M                | SMA<br>SB5.5-LV-JP-41           | 東側に電柱、西に森林アリ               |
| ミヤ発電所(三男)        | 群馬県藤岡市         | https://miyacompany.hatenablog.com/ | 58.80  | 49.5 | 東45度 | 10    | 6,191  | 49 | 105.29               | 4  | 53      | 26 | 1.19   | 224.6 | 3  | 伊勢崎     | ハンファQセルズ両面<br>Q.PEAK DUO L-8.3 BFG 420 | SMA<br>Sunny Boy 5.5 JP         | 南側に電柱アリ<br>白ピカシート敷設        |
| パニティPVファーム大平1    | 栃木県栃木市         |                                     | 54.29  | 44.0 | 西30度 | 20    | 5,966  | 51 | 109.89               | 3  | 54      | 27 | 1.23   | 227.0 | 1  | 佐野      | カナディアンソーラー<br>CS3K-305P                | パナソニック CSP55G4D                 | 東側に住宅アリ<br>2019台風災害から復活    |
| NKE 両面×白ピカ発電所    | 三重県鈴鹿市         | https://nkepv.com/                  | 84.09  | 49.5 | 南東   | 10    | 7,970  | 37 | 94.78                | 18 | 55      | 28 | 1.70   | 180.3 | 43 | 亀山      | トリナソーラー両面<br>TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)       | HUAWEI<br>SUN2000-4.95KTL-JPL0  | ルンルンシート白ピカ                 |
| カレー武豊発電所         | 愛知県武豊町         |                                     | 87.48  | 49.5 | 南    | 10    | 8,031  | 34 | 91.80                | 22 | 56      | 29 | 1.77   | 199.4 | 34 | 南知多     | トリナソーラー<br>320DE05H(Ⅱ)                 | TSM-<br>オムロン<br>KPV-A55-J4      |                            |
| ぬまさん都留市発電所       | 山梨県都留市         |                                     | 97.58  | 49.5 | 南20度 | 20    | 8,492  | 23 | 87.03                | 35 | 58      | 30 | 1.97   | 223.1 | 4  | 大月      | JINKOソーラー<br>JKM410M-72H               | solar edge<br>SE5500H-JPJ00NNJ2 | 山林の中/北東下がりの土地/絶賛<br>電圧上昇中！ |
| バッシー鉾田LO121発電所   | 茨城県鉾田市         | https://bashieco.com/               | 121.50 | 49.5 | 南    | 15    | 9,373  | 10 | 77.14                | 50 | 60      | 31 | 2.45   | 202.8 | 33 | 鹿嶋      | ロンジー両面<br>LR4-72HBD-450M               | 新電元<br>PVS9R9T200C              | ソーラーシェアリング                 |
| 桐生発電所(きりソーラー)    | 群馬県桐生市         | http://www.rokutech.jp/blog/        | 67.20  | 49.5 | 西15度 | 12    | 6,501  | 47 | 96.74                | 14 | 61      | 32 | 1.36   | 214.1 | 12 | 鳩山      | ソーラーワールド Bisun SW<br>280 duo           | ソーラーエッジ<br>SE25K-JP             | 土地が狭いので両面と反射シート<br>で攻めます。  |

| 発電所名称                          | 所在地<br>(県、市町村) | オーナーHPリンク                           | パネル    | PCS  | 方位        | 抑角        | 発電量   |    | パネル1kW<br>当たり<br>発電量 |    | 総合ランキング |    | 過積載率 | 日照時間  |    |     | パネル                                  | PCS                            | その他                       |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|----|----------------------|----|---------|----|------|-------|----|-----|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                |                |                                     | kW     | kW   |           | 度         | 日数換算  | 順位 | kWh/kW               | 順位 | 順位pt    | 順位 |      | h     | 順位 | 地点  |                                      |                                |                           |
| NKE 両面×SMA 発電所                 | 三重県鈴鹿市         | https://nkepv.com/                  | 109.74 | 49.5 | 南西        | 10        | 8,969 | 17 | 81.73                | 45 | 62      | 33 | 2.22 | 180.3 | 43 | 亀山  | JinKO 両面<br>JKM465M-7RL3-TV-J        | SMA単相<br>SB55-LV-41            | アグリシートシャインホワイト<br>南側に電柱3本 |
| NSG発電所 No.5                    | 埼玉県比企郡嵐山町      |                                     | 71.76  | 49.5 | 南         | 10        | 6,718 | 45 | 93.62                | 19 | 64      | 34 | 1.45 | 214.1 | 12 | 鳩山  | ハンファQセルズ395W                         | オムロン<br>KPV-A55-J4             |                           |
| やまちゃん茨城町発電所                    | 茨城県東茨城郡茨城町     |                                     | 63.72  | 49.5 | 南         | 10        | 6,157 | 50 | 96.63                | 15 | 65      | 35 | 1.29 | 207.0 | 18 | 水戸  | JAソーラー<br>JAM6(K)-60-295/PR295w      | 日立<br>HSS-PS55EMT15            | 南西に住宅アリ                   |
| よっしー岐阜HQ82発電所                  | 岐阜県岐阜市         |                                     | 82.08  | 49.5 | 南5度       | 30        | 7,443 | 41 | 90.68                | 26 | 67      | 36 | 1.66 | 155.2 | 50 | 岐阜  | ハンファQセルズ<br>Q.PLUS BFR-G4.1 285      | オムロン<br>KP55M2-J4-HQ           |                           |
| アンカー東金ベース発電所                   | 千葉県東金市         |                                     | 75.48  | 49.5 | 西35度      | 10        | 6,882 | 43 | 91.18                | 24 | 67      | 36 | 1.52 | 196.3 | 38 | 横芝光 | ジンコソーラー<br>JKM340M-60H               | オムロン<br>KPV-A55-J4             | 南西角に電柱アリ                  |
| ミヤ発電所(次男)                      | 宮崎県都城市         | https://miyacompany.hatenablog.com/ | 93.60  | 49.5 | 南         | 10        | 8,140 | 32 | 86.97                | 36 | 68      | 38 | 1.89 | 158.0 | 49 | 小林  | Jinko両面<br>SWAN JKM390M-72H          | HUAWEI<br>SUN2000L-4.125KTL-JP | 白ピカシート敷設                  |
| 坊主我孫子発電所                       | 千葉県我孫子市        | https://bouzu-pv.com/               | 86.13  | 49.5 | 南         | 10        | 7,713 | 38 | 89.55                | 30 | 68      | 38 | 1.74 | 206.9 | 19 | 我孫子 | カナディアン多結晶260w                        | 田淵<br>単相5.5kw                  | 東に電柱有り                    |
| アンカー市原ベース発電所                   | 千葉県市原市         |                                     | 74.88  | 47.2 | 南         | 10        | 6,800 | 44 | 90.81                | 25 | 69      | 40 | 1.59 | 204.7 | 31 | 千葉  | ジンコソーラー<br>260W×288枚                 | デルタ5.9kW×8台                    |                           |
| やまちゃん鈴鹿市発電所                    | 三重県鈴鹿市         |                                     | 82.08  | 49.5 | 南         | 20        | 7,359 | 42 | 89.66                | 28 | 70      | 41 | 1.66 | 180.3 | 43 | 亀山  | ハンファQセルズ<br>QPULUS BERG-4.1 285      | ネクストエナジー<br>SPSS-55C-NX        | 南西に山林アリ                   |
| FF千葉茂原101発電所                   | 千葉県茂原市         |                                     | 101.01 | 49.5 | 南         | 5         | 8,294 | 27 | 82.11                | 44 | 71      | 42 | 2.04 | 195.2 | 39 | 茂原  | エクソル<br>XLM120-370L                  | オムロン<br>KP55M-J4               | 一面架台                      |
| コバラ第9発電所                       | 徳島県三好市         | https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa    | 116.16 | 49.5 | 西20度      | 15        | 8,547 | 22 | 73.58                | 53 | 75      | 43 | 2.35 | 146.4 | 52 | 穴吹  | Xsol<br>XLM120-330s                  | オムロン<br>KPV-A55-J4             | パネル角度250枚は12度<br>102枚は20度 |
| 極東根室君                          | 北海道根室市花咲港      | https://takusan-feelgood.com/       | 104.94 | 49.5 | 南         | 30        | 8,246 | 29 | 78.58                | 48 | 77      | 44 | 2.12 | 172.2 | 47 | 根室  | トリナソーラー<br>TSM-495DE18M(Ⅱ)           | オムロン<br>KPV-A55-SJ4            | 海のそば                      |
| FF千葉銚子101発電所                   | 千葉県銚子市         |                                     | 101.75 | 49.5 | 東20度      | 5         | 8,156 | 31 | 80.16                | 46 | 77      | 44 | 2.06 | 183.1 | 42 | 銚子  | エクソル<br>XLM60-315S                   | オムロン<br>KP55M-J4               | 一面架台                      |
| コバラ第2東発電所                      | 徳島県阿波市         | https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa    | 74.60  | 49.5 | 南         | 10        | 6,658 | 46 | 89.25                | 31 | 77      | 44 | 1.51 | 190.2 | 41 | 徳島  | シャープ ND245HA                         | 田淵<br>EPU-B-T99P-SB            |                           |
| ロクテックやまなし発電所 2号<br>(えびソーラー 2号) | 山梨県市川三郷町       | http://www.rokutech.jp/blog/        | 105.80 | 49.5 | 東30度<br>南 | 10~<br>20 | 8,178 | 30 | 77.30                | 49 | 79      | 47 | 2.14 | 192.5 | 40 | 古関  | トリナTSM-265PC05A<br>セラフィム-SRP320-E01B | SMA<br>SUNNY BOY 4500TL-JP     | 真南は山です。                   |
| toshiリヤンメン花巻2号機                | 岩手県花巻市         |                                     | 91.52  | 49.5 | 南         | 30        | 7,580 | 39 | 82.82                | 42 | 81      | 48 | 1.85 | 91.2  | 54 | 北上  | ロンジ<br>LR4-72HBD-440M                | ソーラーエッジ<br>SE25K-JP            |                           |
| バッシー筑西HQ63発電所                  | 茨城県筑西市         | https://bashieco.com/               | 63.18  | 49.5 | 南         | 10        | 5,636 | 52 | 89.21                | 32 | 84      | 49 | 1.28 | 215.6 | 10 | 下妻  | ハンファQセルズ<br>Q.PRO-G4.1 260           | オムロン<br>KP55M-J4               | 西側に土手、影あり                 |
| カレー四日市発電所                      | 三重県四日市市        |                                     | 103.68 | 49.5 | 東30度      | 20        | 7,989 | 35 | 77.05                | 51 | 86      | 50 | 2.09 | 160.9 | 48 | 四日市 | トリナソーラー<br>320DE05H(Ⅱ)               | TSM-<br>オムロン<br>KPV-A55-J4     |                           |
| カレー大月発電所                       | 山梨県大月市         |                                     | 103.68 | 49.5 | 東20度      | 20        | 7,977 | 36 | 76.94                | 52 | 88      | 51 | 2.09 | 223.1 | 4  | 大月  | ネクストエナジー<br>NER660M320               | オムロン<br>KPV-A55-J4             | 西側に山、影あり                  |
| みちよ第一発電所                       | 山口県美祢市         |                                     | 77.22  | 49.5 | 東20度      | 20        | 6,345 | 48 | 82.17                | 43 | 91      | 52 | 1.56 | 150.4 | 51 | 秋吉台 | 京セラ<br>KJ195P-3CJ2CE                 | オムロン<br>KP55M-J4               |                           |
| うっしー猛牛発電所                      | 茨城県河内町         |                                     | 24.92  | 9.9  | 南         | 15        | 1,965 | 54 | 78.85                | 47 | 101     | 53 | 2.52 | 206.5 | 20 | 龍ヶ崎 | ロンジ両面 445W                           | HUAWEI<br>SUN2000-4.95KTL-JPL0 |                           |
| ミヤ発電所(長男)                      | 沖縄県北部          | https://miyacompany.hatenablog.com/ | 96.20  | 49.5 | 南         | 5         | 5,300 | 53 | 55.09                | 55 | 108     | 54 | 1.94 | 52.2  | 55 | 奥   | LONGi両面<br>LR6-72HBD-370             | HUAWEI<br>SUN2000L-4.125KTL-JP | コンクリート土間+白ペンキ             |
| おけまる君                          | 北海道常呂郡置戸町      | https://takusan-feelgood.com/       | 17.82  | 11.0 | 東32度      | 20        | 1,279 | 55 | 71.77                | 54 | 109     | 55 | 1.62 | 136.8 | 53 | 境野  | トリナソーラー<br>TSM-495DE18M(Ⅱ)           | オムロン<br>KPV-A55-SJ4            |                           |