

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	10,977	3	115.89	10	13	1	1.91	229.4	4	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,826	7	119.34	7	14	2	1.83	237.5	1	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,210	17	137.12	1	18	3	1.50	237.1	2	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,698	10	108.25	17	27	4	2.00	202.0	17	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,955	21	121.37	6	27	4	1.66	217.7	6	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,798	23	122.18	5	28	6	1.61	217.7	6	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	9,531	30	126.07	3	33	7	1.53	207.4	10	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,610	11	106.21	23	34	8	2.02	201.2	21	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,932	5	101.22	29	34	8	2.18	202.0	17	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,143	1	97.41	35	36	10	2.31	207.7	9	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20	10,814	8	102.21	28	36	10	2.14	203.0	16	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,601	12	105.49	24	36	10	2.03	207.4	10	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	8,588	35	127.80	2	37	13	1.36	234.0	3	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,711	25	111.01	14	39	14	1.77	211.2	8	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー 龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,762	24	108.76	16	40	15	1.81	188.1	28	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,738	9	97.55	34	43	16	2.22	202.0	17	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,593	13	100.94	30	43	16	2.12	198.9	22	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	10,991	2	95.41	41	43	16	2.33	202.0	17	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	9,183	33	111.88	12	45	19	1.66	190.7	26	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,597	28	107.71	19	47	20	1.80	188.1	28	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,269	32	110.22	15	47	20	1.70	173.9	40	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	9,644	27	107.44	21	48	22	1.81	188.1	28	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,102	18	100.58	31	49	23	2.03	188.1	28	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,533	36	111.11	13	49	23	1.55	188.1	28	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	8,397	38	112.56	11	49	23	1.51	193.8	23	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,714	45	123.67	4	49	23	1.23	219.6	5	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
バッシー 鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	10,942	4	90.06	46	50	27	2.45	192.5	24	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,862	6	93.50	44	50	27	2.35	190.8	25	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
バッシー 筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,536	42	119.28	8	50	27	1.28	205.9	12	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,102	19	98.92	32	51	30	2.06	188.1	28	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,458	43	117.05	9	52	31	1.29	189.2	27	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
うっしー 龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,549	14	96.07	39	53	32	2.22	188.1	28	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	9,580	29	104.68	25	54	33	1.85	126.1	47	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,802	34	107.47	20	54	33	1.65	188.1	28	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
植木屋LS107龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	10,449	15	95.75	40	55	35	2.20	188.1	28	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	8,080	39	107.91	18	57	36	1.59	181.2	39	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	10,286	16	93.73	42	58	37	2.22	173.9	40	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリソートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,028	20	96.72	38	58	37	2.09	205.2	13	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,925	22	96.74	37	59	39	2.07	173.9	40	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,510	37	103.68	26	63	40	1.66	173.9	40	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	9,480	31	97.15	36	67	41	1.97	205.2	13	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	7,819	40	103.59	27	67	41	1.52	181.8	38	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,905	47	106.90	22	69	43	1.62	137.2	46	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,645	26	93.03	45	71	44	2.09	169.4	44	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
みちよ第一発電所	山口県美祢市		77.22	49.5	東20度	20	7,573	41	98.07	33	74	45	1.56	163.0	45	秋吉台	京セラ KJ195P-3CJ2CE	オムロン KP55M-J4	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	6,718	44	93.62	43	87	46	1.45	204.7	15	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,189	46	87.84	47	93	47	2.52	188.1	28	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	