

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	12,624	2	115.04	18	20	1	2.22	190.1	7	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー 武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	11,039	19	126.18	4	23	2	1.77	224.1	1	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	11,246	15	118.72	12	27	3	1.91	180.5	13	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,312	28	138.49	1	29	4	1.50	211.5	2	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,547	27	125.43	5	32	5	1.70	190.1	7	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	10,811	25	120.44	10	35	6	1.81	172.1	18	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	10,008	33	132.38	2	35	6	1.53	168.1	37	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
KK徳島発電所	徳島県吉野川市		104.19	49.5	東15度	10	11,498	9	110.35	27	36	8	2.10	204.1	3	徳島	ネクストエナジー NER120M345J-MB	オムロン KPV-A55-J4	南と西に竹林あり
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	11,240	16	114.46	20	36	8	1.98	172.1	18	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,230	17	113.65	21	38	10	2.00	164.5	42	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,948	34	121.29	9	43	11	1.66	170.4	33	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	11,150	18	111.14	26	44	12	2.03	172.1	18	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,521	8	104.93	37	45	13	2.22	172.1	18	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	11,493	10	105.32	35	45	13	2.20	172.1	18	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,293	41	124.57	6	47	15	1.51	204.1	3	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	11,266	14	106.49	34	48	16	2.14	185.3	12	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	13,161	1	101.22	48	49	17	2.63	177.3	14	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	8,587	46	127.78	3	49	17	1.36	164.3	46	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,923	5	102.64	44	49	17	2.35	175.5	16	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,916	6	103.43	43	49	17	2.33	164.5	42	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,868	7	103.74	42	49	17	2.31	146.3	49	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,995	20	109.47	29	49	17	2.03	172.1	18	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	12,410	3	102.56	46	49	17	2.44	172.1	18	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,322	12	104.83	38	50	24	2.18	164.5	42	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
KK岡山発電所	岡山県倉敷市		109.20	49.5	東15度	20	11,340	11	103.85	40	51	25	2.21	198.3	6	倉敷	GCL GCL-M8/72H	ソーラーエッジ SE-25K-JPI	西側に住宅あり
バッシー 鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	12,327	4	101.46	47	51	25	2.45	177.3	14	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,300	29	112.54	24	53	27	1.85	135.0	50	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,896	23	108.42	30	53	27	2.03	168.1	37	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,902	21	106.76	33	54	29	2.06	172.1	18	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
バッシー 龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,109	32	112.62	23	55	30	1.81	172.1	18	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,921	48	124.31	7	55	30	1.29	169.6	35	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,297	40	115.94	16	56	32	1.61	170.4	33	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,161	31	112.00	25	56	32	1.83	163.1	48	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,804	26	108.15	31	57	34	2.02	172.5	17	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	8,896	43	117.86	14	57	34	1.52	170.5	32	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,962	42	116.69	15	57	34	1.55	172.1	18	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,698	49	121.84	8	57	34	1.28	165.1	39	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	9,401	38	114.54	19	57	34	1.66	190.1	7	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,898	22	105.11	36	58	39	2.09	187.8	11	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,298	13	102.63	45	58	39	2.22	164.5	42	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	8,478	47	118.15	13	60	41	1.45	169.6	35	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,493	50	119.60	11	61	42	1.23	164.1	47	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	9,309	39	113.41	22	61	42	1.66	201.7	5	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	8,650	45	115.52	17	62	44	1.59	171.3	31	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,831	24	104.47	39	63	45	2.09	164.9	40	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,807	36	110.06	28	64	46	1.80	172.1	18	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,857	44	108.14	32	76	47	1.65	172.1	18	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,247	30	97.65	51	81	48	2.12	107.8	52	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	9,597	37	98.35	50	87	49	1.97	164.9	40	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,839	35	95.89	52	87	49	2.07	190.1	7	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,849	52	103.76	41	93	51	1.62	112.8	51	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,477	51	99.40	49	100	52	2.52	172.1	18	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	