

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	12,269	3	111.92	27	30	1	2.21	156.9	49	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
FF千葉銚子101発電所	千葉県銚子市		101.75	49.5	東20度	5	11,510	10	113.13	22	32	2	2.06	196.0	5	銚子	エクソル XLM60-315S	オムロン KP55M-J4	一面架台
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	11,213	15	114.19	18	33	3	1.98	193.0	6	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,614	26	121.34	9	35	4	1.77	214.5	4	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	10,460	29	122.34	7	36	5	1.73	215.3	3	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	10,726	24	119.50	12	36	5	1.81	193.0	6	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	12,070	5	109.99	32	37	7	2.22	169.2	39	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,431	31	124.05	6	37	7	1.70	169.2	39	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	11,852	6	108.12	35	41	9	2.21	143.6	56	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	9,818	38	129.87	3	41	9	1.53	158.5	46	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,698	39	130.24	2	41	9	1.50	176.3	27	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
FF千葉茂原101発電所	千葉県茂原市		101.01	49.5	南	5	11,247	14	111.34	29	43	12	2.04	187.8	22	茂原	エクソル XLM120-370L	オムロン KP55M-J4	一面架台
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,092	18	112.24	25	43	12	2.00	170.9	33	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	13,354	1	102.71	44	45	14	2.63	180.5	24	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	12,501	2	103.31	43	45	14	2.44	193.0	6	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,288	42	124.50	4	46	16	1.51	216.6	1	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
KK徳島発電所	徳島県吉野川市		104.19	49.5	東15度	10	11,341	13	108.85	34	47	17	2.10	216.6	1	徳島	ネクストエナジー NER120M345J-MB	オムロン KPV-A55-J4	南と西に竹林あり
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	10,040	36	117.76	13	49	18	1.72	156.9	49	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	8,467	51	130.72	1	52	19	1.31	193.0	6	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	11,497	11	105.36	41	52	19	2.20	193.0	6	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	10,955	20	109.20	33	53	21	2.03	193.0	6	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	9,110	46	121.66	8	54	22	1.59	185.3	23	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,443	12	104.22	42	54	22	2.22	193.0	6	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,820	7	101.76	47	54	22	2.35	169.7	38	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	8,337	52	124.06	5	57	25	1.36	154.9	51	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,222	33	112.67	24	57	25	1.83	157.5	48	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	9,068	47	120.14	11	58	27	1.52	189.5	20	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
バッシー銚田LO121発電所	茨城県銚田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	12,078	4	99.41	54	58	27	2.45	180.5	24	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,143	35	113.00	23	58	27	1.81	193.0	6	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,638	8	101.03	50	58	27	2.33	170.9	33	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,564	9	101.09	49	58	27	2.31	147.2	54	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA 5.5	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	10,502	28	110.88	30	58	27	1.91	172.8	29	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング		過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	順位pt	順位		h	順位	地点			
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,744	23	107.54	36	59	33	2.02	170.9	33	鉾田	LONGi LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,781	22	107.27	37	59	33	2.03	158.5	46	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,887	21	106.61	40	61	35	2.06	193.0	6	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	9,298	41	113.28	20	61	35	1.66	169.2	39	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
KK岡山発電所	岡山県倉敷市		109.20	49.5	東15度	20	11,145	17	102.06	46	63	37	2.21	176.8	26	倉敷	GCL GCL-M8/72H	ソーラーエッジ SE-25K-JPI	西側に住宅あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,975	49	116.86	15	64	38	1.55	193.0	6	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,148	16	101.27	48	64	38	2.22	170.9	33	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,120	45	113.73	19	64	38	1.61	172.4	30	韭崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,730	54	121.32	10	64	38	1.29	168.3	42	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,053	19	102.34	45	64	38	2.18	170.9	33	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,712	25	106.66	39	64	38	2.03	193.0	6	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,858	37	110.64	31	68	44	1.80	193.0	6	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
バッシー-筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,392	55	117.00	14	69	45	1.28	167.1	43	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,182	43	111.94	26	69	45	1.66	172.4	30	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	9,127	44	111.44	28	72	47	1.65	193.0	6	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,257	56	115.25	17	73	48	1.23	152.6	52	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	8,119	53	113.14	21	74	49	1.45	146.6	55	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	2,081	58	116.78	16	74	49	1.62	148.6	53	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	10,587	27	100.89	51	78	51	2.12	123.4	58	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,420	32	100.50	53	85	52	2.09	173.4	28	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20	10,443	30	98.70	55	85	52	2.14	171.7	32	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,771	50	106.86	38	88	54	1.66	188.7	21	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,167	34	98.06	56	90	55	2.09	159.9	44	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
FF栃木芳賀99発電所	栃木県芳賀町		99.16	49.5	南	20	9,328	40	94.07	57	97	56	2.00	133.9	57	宇都宮	ジンコソーラー JKM335M-60H	オムロン KP55M-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	9,065	48	92.90	58	106	57	1.97	159.9	44	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,514	57	100.88	52	109	58	2.52	193.0	6	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	