

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
太陽光あのおじさん 串間発電所	宮崎県串間市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	87.36	49.5	南	10/20	11,990	6	137.25	1	64	79	71.7	1	1.76	271.1	1	串間	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	106.92	49.5	南	15	12,476	1	116.69	10	67	60	63.8	2	2.16	254.7	2	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
太陽光あのおじさん いちき串木野発	鹿児島県いちき串木野	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	95.04	49.5	南	10	11,611	10	122.17	7	62	65	63.5	3	1.92	241.6	3	東市来	LONGI LHR-72HPH-455M	HUWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	12,324	4	112.43	13	66	56	61.3	4	2.21	189.5	11	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	12,274	5	111.97	15	66	56	61.0	5	2.21	200.4	7	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	10,522	19	123.41	4	54	66	60.4	6	1.72	200.4	7	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	12,463	3	107.29	25	67	52	59.4	7	2.35	193.5	10	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,464	21	119.62	8	54	63	58.5	8	1.77	194.5	9	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	11,844	7	107.92	23	63	52	57.7	9	2.22	147.6	43	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,246	39	124.17	2	46	67	56.6	10	1.50	175.7	13	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	9,328	36	123.39	5	46	66	56.5	11	1.53	143.3	51	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,242	40	123.89	3	46	67	56.4	12	1.51	210.2	5	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,904	32	117.78	9	50	61	55.8	13	1.70	147.6	43	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
KK岡山発電所	岡山県倉敷市		109.20	49.5	東15度	20	11,543	11	105.71	30	61	50	55.6	14	2.21	213.0	4	倉敷	GCL GCL-M8/72H	ソーラーエッジ SE-25K-JPI	西側に住宅あり
KK徳島発電所	徳島県吉野川市		104.19	49.5	東15度	10	11,217	12	107.66	24	59	52	55.5	15	2.10	210.2	5	徳島	ネクストエナジー NER120M345J-MB	オムロン KPV-A55-J4	南と西に竹林あり
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,143	26	113.00	12	52	57	54.4	16	1.81	159.9	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
鹿嶋発電所(かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	12,464	2	95.86	49	67	41	54.1	17	2.63	169.9	15	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量した パネルを増量しました。
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,597	16	107.23	26	55	52	53.2	18	2.00	163.4	17	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	9,982	31	111.21	18	51	55	53.0	19	1.81	159.9	23	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	10,469	20	106.61	29	54	51	52.5	20	1.98	159.9	23	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,368	59	95.02	52	63	40	51.7	21	2.52	159.9	23	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	7,946	52	122.68	6	37	66	51.6	22	1.31	159.9	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	10,128	27	106.93	28	52	51	51.5	23	1.91	154.8	38	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西 に山
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	11,625	9	96.07	48	62	41	51.5	24	2.44	159.9	23	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,441	22	104.51	33	54	49	51.4	25	2.02	162.9	22	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	11,631	8	95.73	50	62	41	51.3	26	2.45	169.9	15	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	10,440	23	104.07	35	54	49	51.2	27	2.03	159.9	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,139	13	96.69	45	58	42	50.1	28	2.33	163.4	17	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,296	24	102.45	37	53	47	50.0	29	2.03	143.3	51	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	10,770	14	98.70	41	56	44	49.8	30	2.20	159.9	23	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	8,370	48	111.78	16	43	56	49.3	31	1.59	163.1	21	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,618	15	98.31	43	55	43	49.1	32	2.18	163.4	17	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	8,471	45	112.23	14	41	56	48.5	33	1.52	176.5	12	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,050	28	100.06	40	51	45	48.1	34	2.03	159.9	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,572	17	96.28	46	55	41	48.1	35	2.22	159.9	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー-SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,936	60	108.66	22	42	53	47.6	36	1.62	137.9	54	境野	トリナソーラー-TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン-KPV-A55-SJ4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,459	46	110.14	20	41	54	47.5	37	1.55	159.9	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M320	オムロン-KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,265	38	103.98	36	46	49	47.3	38	1.80	159.9	23	龍ヶ崎	ウィンアイコ-WST-275P6	オムロン-KP55M	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,787	42	107.05	27	43	51	47.1	39	1.66	147.6	43	亀山	ハンファQセルズ-QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー-SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,025	29	97.71	44	51	43	46.9	40	2.07	147.6	43	亀山	ハンファQセルズ-Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン-KPV-A55-J4	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	10,184	25	96.25	47	52	41	46.8	41	2.14	150.7	39	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA-SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,278	37	102.28	38	46	47	46.5	42	1.83	137.3	55	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,378	55	115.79	11	34	59	46.5	43	1.29	170.0	14	水戸	JAソーラー-JAM6(K)-60-295/PR295w	日立-HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,531	18	92.05	55	54	37	46.0	44	2.31	126.0	58	那須烏山	カナディアンソーラー-CS3W440	SMA 5.5	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,884	33	95.34	51	50	41	45.3	45	2.09	157.4	37	四日市	トリナソーラー-320DE05H(Ⅱ)	TSM-オムロン-KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,524	44	104.08	34	41	49	44.9	46	1.65	159.9	23	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA-4500TL-JP	南側に電柱あり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,425	47	105.06	32	40	49	44.8	47	1.61	143.5	48	韮崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ-RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,767	34	94.21	53	49	39	44.4	48	2.09	150.6	40	大月	ネクストエナジー-NER660M320	オムロン-KPV-A55-J4	西側に山、影あり
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	7,412	54	110.30	19	34	54	44.1	49	1.36	143.4	50	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ-SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,012	30	90.95	56	51	36	43.7	50	2.22	163.4	17	つくば(館野)	ネクストエナジー-NER660M320	オムロン-KPV-A55-J4	東側に林あり
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	9,585	35	93.86	54	48	39	43.7	51	2.06	159.9	23	龍ヶ崎	LONGi-LR4-60HPH-370M	SMA-SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,040	58	111.25	17	30	55	42.5	52	1.23	142.3	53	佐野	カナディアンソーラー-CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	7,569	53	105.48	31	35	50	42.3	53	1.45	136.0	56	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン-KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,234	49	100.32	39	39	45	42.2	54	1.66	149.1	42	岐阜	ハンファQセルズ-Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン-KP55M2-J4-HQ	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,912	57	109.40	21	30	54	42.0	55	1.28	147.5	47	下妻	ハンファQセルズ-Q.PRO-G4.1 260	オムロン-KP55M-J4	西側に土手、影あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,088	51	98.61	42	38	44	40.9	56	1.66	143.5	48	韮崎	ハンファQセルズ-G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ-RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	8,740	43	89.57	57	43	35	38.9	57	1.97	150.6	40	大月	JINKOソーラー-JKM410M-72H	solar edge-SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	8,160	50	89.16	58	39	35	36.8	58	1.85	84.8	60	北上	ロンジ-LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ-SE25K-JP	
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	8,791	41	83.77	60	43	30	36.4	59	2.12	103.1	59	根室	トリナソーラー-TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン-KPV-A55-SJ4	海のそば
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	7,190	56	84.09	59	32	30	31.2	60	1.73	127.4	57	秋田	Ningbo Ulica Solar-UL-450-460M-144	HUAWEI-SUN2000-4.95KTL-JPLO	