

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,246	21	124.17	1	55	75	65.0	1	1.50	150.3	11	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	10,128	4	106.93	3	62	66	64.1	2	1.91	162.7	6	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	10,671	2	97.24	19	67	55	60.9	3	2.22	133.7	46	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,306	18	106.38	5	55	65	60.4	4	1.77	180.6	4	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん いちき串木野発	鹿児島県いちき串木野市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	95.04	49.5	南	10	9,683	10	101.88	11	59	60	59.4	5	1.92	191.5	2	東市来	LONGI LHR-72HPH-455M	HUWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	8,958	31	106.52	4	53	65	59.0	6	1.70	133.7	46	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	ルンルンシート白ピカ
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,928	61	108.22	2	50	67	58.8	7	1.62	186.5	3	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	8,990	30	105.15	6	53	64	58.3	8	1.73	197.1	1	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,278	19	102.28	9	55	61	57.9	9	1.83	119.9	57	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,758	8	97.68	18	59	56	57.4	10	2.02	161.6	8	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10〜15	10,949	1	84.21	52	69	41	54.8	11	2.63	142.3	21	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	10,545	3	86.79	47	66	43	54.6	12	2.45	142.3	21	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	9,963	6	90.88	34	61	48	54.4	13	2.21	139.8	24	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,357	37	101.89	10	48	60	53.9	14	1.66	148.3	16	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,929	46	104.88	7	44	64	53.8	15	1.53	134.8	43	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	106.92	49.5	南	15	9,754	9	91.23	32	59	48	53.8	16	2.16	168.6	5	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
太陽光あのおじさん 串間発電所	宮崎県串間市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	87.36	49.5	南	10/20	8,660	34	99.13	14	50	57	53.6	17	1.76	146.8	18	串間	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,027	5	87.65	44	61	44	52.9	18	2.31	151.6	10	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,231	22	93.41	25	55	51	52.8	19	2.00	135.5	25	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,410	15	91.71	30	56	49	52.6	20	2.07	133.7	46	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,169	41	99.52	13	46	58	51.8	21	1.66	161.7	7	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,073	28	92.39	27	53	50	51.6	22	1.98	135.4	29	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,158	26	91.13	33	54	48	51.2	23	2.03	134.8	43	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	9,613	11	87.70	42	58	44	51.2	24	2.21	149.3	12	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,055	60	82.46	55	64	39	51.1	25	2.52	135.4	29	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,006	45	99.84	12	44	58	51.0	26	1.61	148.3	16	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,527	35	95.00	23	49	53	50.8	27	1.81	135.4	29	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,104	27	90.64	37	54	48	50.7	28	2.03	135.4	29	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
KK岡山発電所	岡山県倉敷市		109.20	49.5	東15度	20	9,504	13	87.03	46	57	44	50.4	29	2.21	134.4	45	倉敷	GCL GCL-M8/72H	ソーラーエッジ SE-25K-JPI	西側に住宅あり
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,058	29	90.29	38	53	47	50.4	30	2.03	135.4	29	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,023	44	97.74	17	45	56	50.2	31	1.66	133.7	46	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,192	24	88.66	40	54	46	50.0	32	2.09	144.0	20	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	9,446	14	86.57	48	57	43	49.9	33	2.20	135.4	29	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度南	10〜20	9,253	20	87.46	45	55	44	49.6	34	2.14	132.6	51	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		h	順位	地点			
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	9,935	7	82.11	56	61	38	49.4	35	2.44	135.4	29	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,383	36	93.39	26	48	51	49.3	36	1.81	135.4	29	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	8,124	42	95.28	22	46	53	49.2	37	1.72	149.3	12	防府	LONGi Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,372	17	85.36	49	56	42	48.9	38	2.22	135.4	29	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	6,769	53	104.51	8	34	63	48.7	39	1.31	135.4	29	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,952	32	87.66	43	52	44	48.4	40	2.06	135.4	29	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,526	49	97.99	16	41	56	48.3	41	1.55	135.4	29	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,227	39	92.33	28	46	50	48.0	42	1.80	135.4	29	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,188	25	85.07	50	54	42	48.0	43	2.18	135.5	25	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,516	12	82.60	54	57	39	48.0	44	2.33	135.5	25	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
toshi!リャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	8,310	38	90.80	36	47	48	47.5	45	1.85	115.0	60	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,220	23	83.75	53	55	40	47.4	46	2.22	135.5	25	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	9,394	16	80.87	57	56	37	46.5	47	2.35	109.4	61	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	8,881	33	84.62	51	52	41	46.5	48	2.12	146.6	19	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,535	48	92.00	29	41	49	45.0	49	1.65	135.4	29	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	7,065	51	93.60	24	37	51	43.9	50	1.52	126.5	55	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	6,283	56	98.60	15	30	57	43.4	51	1.29	159.6	9	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	6,829	52	91.55	31	35	49	41.8	52	1.51	149.3	12	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,043	58	95.65	21	28	53	40.8	53	1.28	141.1	23	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,212	59	96.00	20	27	54	40.2	54	1.23	128.7	53	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
KK徳島発電所	徳島県吉野川市		104.19	49.5	東15度	10	8,172	40	78.44	58	46	34	40.1	55	2.10	149.3	12	徳島	ネクストエナジー NER120M345J-MB	オムロン KPV-A55-J4	南と西に竹林あり
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	6,570	54	87.74	41	35	44	39.9	56	1.59	130.4	52	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,110	43	78.22	59	45	34	39.7	57	2.09	118.0	58	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	6,379	55	88.89	39	31	46	38.4	58	1.45	126.6	54	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	