

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	11,306	1	103.14	6	74	65	69.6	1	2.21	207.9	6	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
太陽光あのおじさん 串間発電所	宮崎県串間市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	87.36	49.5	南	10/20	9,835	5	112.58	2	63	74	68.6	2	1.76	213.8	5	串間	ジンコソーラー JKM400M-72H	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,536	7	113.40	1	61	75	67.9	3	1.70	179.3	11	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
太陽光あのおじさん いちき串木野発電所	鹿児島県いちき串木野市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	95.04	49.5	南	10	10,033	4	105.57	5	65	68	66.2	4	1.92	236.4	1	東市来	LONGI LHR-72HPH-455M	HUWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	106.92	49.5	南	15	10,659	2	99.69	8	69	62	65.8	5	2.16	221.8	4	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	10,506	3	95.84	10	68	59	63.5	6	2.21	224.2	2	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	9,067	11	106.34	4	58	68	63.1	7	1.72	224.2	2	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,932	27	106.53	3	50	68	59.1	8	1.50	159.2	18	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,418	17	102.56	7	53	65	59.1	9	1.66	191.3	8	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,538	6	92.96	14	61	56	58.8	10	2.07	179.3	11	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	8,425	16	96.31	9	53	59	56.3	11	1.77	178.2	15	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
KK岡山発電所	岡山県倉敷市		109.20	49.5	東15度	20	9,530	9	87.27	19	61	51	56.2	12	2.21	191.7	7	倉敷	GCL GCL-M8/72H	ソーラーエッジ SE-25K-JPI	西側に住宅あり
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	9,536	7	86.89	20	61	51	56.0	13	2.22	179.3	11	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	7,846	32	95.60	11	49	59	53.9	14	1.66	179.3	11	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	9,480	10	81.61	29	61	46	53.5	15	2.35	153.3	21	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
toshi!リヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	8,310	22	90.80	17	52	54	53.4	16	1.85	145.1	30	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	8,822	13	85.09	24	56	49	52.7	17	2.09	169.9	16	四日市	トリナソーラー TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,520	34	93.77	12	46	57	51.7	18	1.61	152.9	22	韭崎	JAソーラー JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,039	23	88.61	18	51	52	51.5	19	1.83	149.0	26	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,057	12	79.17	39	58	44	50.9	20	2.31	151.8	24	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,412	18	84.20	25	53	48	50.8	21	2.02	146.5	29	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,394	19	83.52	28	53	48	50.4	22	2.03	144.4	31	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,084	40	93.70	13	44	57	50.3	23	1.53	144.4	31	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
おけまる君	北海道常呂郡置戸町	https://takusan-feelgood.com/	17.82	11.0	東32度	20	1,622	53	91.02	16	45	55	49.9	24	1.62	159.0	19	境野	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	
KK徳島発電所	徳島県吉野川市		104.19	49.5	東15度	10	8,470	15	81.29	31	54	46	49.7	25	2.10	183.2	9	徳島	ネクストエナジー NER120M345J-MB	オムロン KPV-A55-J4	南と西に竹林あり
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	7,947	26	83.90	27	50	48	49.0	26	1.91	159.9	17	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
極東根室君	北海道根室市花咲港	https://takusan-feelgood.com/	104.94	49.5	南	30	8,380	20	79.86	38	53	45	48.8	27	2.12	151.2	25	根室	トリナソーラー TSM-495DE18M(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-SJ4	海のそば
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	6,804	42	91.21	15	42	55	48.2	28	1.51	183.2	9	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	7,897	29	80.42	37	50	45	47.3	29	1.98	125.2	39	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	7,927	28	78.92	40	50	44	46.7	30	2.03	125.2	39	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,031	41	85.73	23	43	50	46.6	31	1.66	152.9	22	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,892	30	78.67	41	50	43	46.5	32	2.03	125.2	39	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	7,190	38	84.09	26	45	48	46.4	33	1.73	146.7	28	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	7,888	31	77.24	45	49	42	45.8	34	2.06	125.2	39	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	8,630	14	71.03	49	55	37	45.7	35	2.45	137.0	37	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	7,743	33	78.05	43	48	43	45.7	36	2.00	156.7	20	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,747	52	70.10	50	56	36	45.6	37	2.52	125.2	39	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,303	35	81.36	30	45	46	45.6	38	1.81	125.2	39	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,296	36	81.28	33	45	46	45.5	39	1.81	125.2	39	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,192	37	80.72	35	45	45	44.9	40	1.80	125.2	39	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	8,017	25	73.47	47	50	39	44.6	41	2.20	125.2	39	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,035	24	73.18	48	51	39	44.5	42	2.22	125.2	39	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	8,316	21	68.73	52	53	35	43.5	43	2.44	125.2	39	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,594	43	80.51	36	40	45	42.7	44	1.65	125.2	39	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,596	46	86.40	21	33	50	41.8	45	1.31	125.2	39	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,689	51	86.37	22	31	50	40.6	46	1.23	147.7	27	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,162	39	69.08	51	44	35	39.6	47	2.09	118.7	52	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	5,915	45	78.36	42	35	43	39.3	48	1.52	138.8	36	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,165	49	81.06	34	30	46	37.8	49	1.29	139.7	35	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS555EMT15	南西に住宅アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,136	50	81.29	32	30	46	37.8	50	1.28	140.1	34	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	5,572	47	77.64	44	33	43	37.7	51	1.45	142.2	33	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	5,540	48	73.99	46	35	39	37.0	52	1.59	129.5	38	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,482	44	66.43	53	39	32	36.0	53	1.97	118.7	52	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！