

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,843	1	87.99	6	64	61	62.4	1	2.03	190.5	11	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,394	26	99.30	1	54	70	61.7	2	1.50	194.0	10	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,633	21	95.19	2	55	67	60.8	3	1.61	196.1	7	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,111	6	89.40	4	59	62	60.4	4	1.83	199.8	3	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,640	2	84.21	9	62	58	60.3	5	2.07	176.7	21	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 串間発電所	宮崎県串間市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	87.36	49.5	南	10/20	7,804	17	89.33	5	57	62	59.3	6	1.76	182.4	18	串間	ジンコソーラー JKM400M-72H	HUWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
Yoshi鉦田99発電所	茨城県鉦田市		99.90	49.5	南	30	8,319	4	83.27	11	60	57	58.8	7	2.02	170.9	27	鉦田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
太陽光あのおじさん 曾於発電所	鹿児島県曾於市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	106.92	49.5	南	15	8,501	3	79.51	21	61	55	58.0	8	2.16	181.6	19	志布志	LONG Solar LR4-72HBD-440M	オムロン KPV-A55-J4	白ピカ(防草シート)
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	7,915	12	83.57	10	57	58	57.5	9	1.91	216.1	1	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,011	9	81.06	17	58	56	56.9	10	2.00	182.7	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,576	22	84.40	8	55	58	56.6	11	1.81	168.6	30	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
太陽光あのおじさん 常滑発電所	愛知県常滑市	https://solar-club.jp/member/anoojisan/	105.00	49.5	南	20	8,180	5	77.91	25	59	53	56.3	12	2.12	175.9	25	大府	LONGI LHR-72HPH-455M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,796	36	89.90	3	50	63	56.1	13	1.53	190.5	11	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,382	27	82.85	14	54	57	55.4	14	1.80	168.6	30	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	7,864	14	78.30	24	57	54	55.3	15	2.03	168.6	30	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	7,754	18	78.96	22	56	54	55.2	16	1.98	168.6	30	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,958	32	84.83	7	51	59	54.7	17	1.66	196.1	7	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,036	8	74.41	28	58	51	54.4	18	2.18	182.7	14	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,980	31	83.01	13	51	57	54.0	19	1.70	176.7	21	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,189	29	80.09	18	52	55	53.6	20	1.81	168.6	30	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,814	35	83.20	12	50	57	53.5	21	1.65	168.6	30	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,945	10	72.40	31	58	49	53.3	22	2.22	176.7	21	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,940	11	72.31	32	58	49	53.3	23	2.22	168.6	30	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	8,063	7	70.48	35	58	48	53.0	24	2.31	175.7	26	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,540	23	75.16	26	55	51	53.0	25	2.03	168.6	30	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	6,720	37	81.87	16	49	56	52.7	26	1.66	140.6	49	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	7,518	24	73.62	29	55	50	52.3	27	2.06	168.6	30	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	7,730	20	70.84	34	56	48	52.0	28	2.20	168.6	30	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,868	34	78.51	23	50	54	51.9	29	1.77	194.8	9	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,346	39	82.63	15	46	57	51.7	30	1.55	168.6	30	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,569	38	80.03	19	48	55	51.5	31	1.66	176.7	21	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,829	15	67.40	39	57	45	51.0	32	2.35	103.6	52	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,609	54	64.57	44	58	43	50.7	33	2.52	168.6	30	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	7,735	19	67.14	40	56	45	50.6	34	2.33	182.7	14	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位	地点		
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	7,902	13	65.31	42	57	44	50.4	35	2.44	168.6	30	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,262	28	70.04	36	53	47	50.0	36	2.09	151.1	46	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	7,819	16	64.35	46	57	43	49.8	37	2.45	163.7	44	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,442	25	67.60	38	54	45	49.7	38	2.22	182.7	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	6,870	33	66.27	41	50	44	47.2	39	2.09	199.1	4	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	7,019	30	64.03	47	51	43	46.9	40	2.21	136.9	50	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,325	50	79.66	20	36	55	45.4	41	1.23	197.6	6	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,206	41	63.60	48	45	42	43.9	42	1.97	199.1	4	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	4,849	45	74.86	27	36	51	43.5	43	1.31	168.6	30	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
アンカー市原ベース発電所	千葉県市原市		74.88	47.2	南	10	5,150	42	68.78	37	40	46	43.1	44	1.59	170.1	29	千葉	ジンコソーラー 260W×288枚	デルタ5.9kW×8台	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	4,636	47	73.38	30	35	50	42.2	45	1.28	184.1	13	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	6,291	40	57.39	51	46	38	41.8	46	2.21	148.2	47	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	4,567	48	71.67	33	34	48	41.3	47	1.29	180.5	20	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	4,928	44	65.29	43	37	44	40.1	48	1.52	160.9	45	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	4,815	46	64.55	45	36	43	39.4	49	1.51	170.9	27	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	5,113	43	59.97	50	38	39	38.7	50	1.72	148.2	47	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	4,386	49	61.12	49	33	40	36.6	51	1.45	202.9	2	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
toshi!リャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	4,210	51	46.00	52	32	29	30.2	52	1.85	58.7	53	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	4,127	52	41.60	53	31	25	28.2	53	2.00	110.3	51	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	1,960	53	22.92	54	25	25	25.0	54	1.73	17.4	54	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	