

太陽光発電GP by バッシー

【2023年2月】

《2023/3/11 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh	順位			
りゅうばは加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,970	1	99.21	5	67	62	64.4	1	2.03	212.7	3	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,362	20	110.61	1	53	72	62.6	2	1.53	212.7	3	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,090	26	108.64	2	51	70	60.6	3	1.50	194.6	11	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,016	8	99.38	4	59	62	60.4	4	1.83	193.2	14	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,244	6	93.55	13	61	57	58.8	5	2.00	194.7	7	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi銚田99発電所	茨城県銚田市		99.90	49.5	南	30	9,253	5	92.63	16	61	56	58.4	6	2.02	190.9	15	銚田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,861	2	86.20	27	66	50	58.1	7	2.31	212.0	5	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
かもっしー両面×白ビカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,672	15	96.61	10	56	59	57.7	8	1.81	179.9	23	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,485	3	87.82	23	63	52	57.2	9	2.18	194.7	7	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,561	17	95.38	11	55	58	56.7	10	1.81	179.9	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	8,881	12	90.44	19	58	54	55.8	11	1.98	179.9	23	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,027	29	97.79	8	51	60	55.5	12	1.66	182.6	21	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,942	30	99.04	6	49	62	55.4	13	1.61	186.9	18	韭崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,921	11	88.82	20	58	52	55.3	14	2.03	179.9	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,349	21	93.70	12	53	57	55.0	15	1.80	179.9	23	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,394	4	81.55	34	62	46	54.0	16	2.33	194.7	7	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,123	7	82.87	30	60	47	53.5	17	2.22	194.7	7	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	8,670	16	86.42	26	56	50	53.2	18	2.03	179.9	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,982	10	81.80	33	59	46	52.4	19	2.22	179.9	23	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	8,819	14	80.82	36	57	45	51.3	20	2.20	179.9	23	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,576	34	92.50	17	47	56	51.2	21	1.65	179.9	23	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	8,196	24	86.53	25	52	50	51.2	22	1.91	194.1	12	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,643	48	103.94	3	36	66	51.1	23	1.23	213.9	2	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	8,462	19	82.86	31	54	47	50.7	24	2.06	179.9	23	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	8,242	23	84.46	29	52	49	50.5	25	1.97	187.9	16	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,731	32	88.37	22	48	52	50.0	26	1.77	182.7	20	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,156	38	93.17	15	43	56	49.7	27	1.55	179.9	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,850	31	85.77	28	49	50	49.4	28	1.85	104.3	49	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,310	22	81.00	35	53	45	49.2	29	2.07	147.6	40	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2023年2月】

《2023/3/11 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
バッシー銚田LO121発電所	茨城県銚田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,011	9	74.16	42	59	39	49.1	30	2.45	180.1	22	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PV59R9T200C	ソーラーシェアリング
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,818	50	72.95	45	60	38	48.9	31	2.52	179.9	23	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	6,350	42	98.04	7	36	61	48.5	32	1.31	179.9	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,484	18	77.31	41	54	42	48.3	33	2.22	147.6	40	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	8,881	12	73.40	44	58	39	48.2	34	2.44	179.9	23	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,263	37	88.55	21	44	52	48.1	35	1.66	186.9	18	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,171	44	97.67	9	35	60	47.6	36	1.28	202.5	6	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,300	36	86.81	24	44	51	47.5	37	1.70	147.6	40	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	8,140	25	78.51	38	52	43	47.4	38	2.09	161.9	39	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,077	27	77.90	39	51	43	46.8	39	2.09	187.9	16	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	6,548	41	91.24	18	38	55	46.3	40	1.45	221.2	1	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,949	46	93.35	14	33	56	44.7	41	1.29	193.6	13	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,768	40	82.46	32	40	47	43.3	42	1.66	147.6	40	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,059	28	69.38	47	51	35	43.0	43	2.35	121.0	47	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	7,584	33	69.19	48	47	35	40.9	44	2.21	132.5	45	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
E&L門田発電所	山口県山口市		109.62	49.5	南	10	7,480	35	68.23	49	46	34	40.0	45	2.21	118.0	48	山口	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
アンカー東金ベース発電所	千葉県東金市		75.48	49.5	西35度	10	6,019	45	79.74	37	34	44	38.9	46	1.52	166.8	38	横芝光	ジンコソーラー JKM340M-60H	オムロン KPV-A55-J4	南西角に電柱アリ
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	6,887	39	69.42	46	41	35	38.0	47	2.00	177.0	37	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
E&L床波発電所	山口県宇部市		85.26	49.5	東45度	10	6,292	43	73.80	43	36	39	37.4	48	1.72	132.5	45	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,811	47	77.90	40	32	43	37.2	49	1.51	137.7	44	徳島	田淵 シャープ ND245HA EPU-B-T99P-SB		
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	4,490	49	52.51	50	25	25	25.0	50	1.73	69.2	50	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	