

太陽光発電GP by バッシー

【2023年4月】

《2023/6/7 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh	順位			
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,300	27	138.33	2	51	75	63.1	1	1.50	232.9	3	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	11,421	3	120.58	11	62	62	62.0	2	1.91	227.8	6	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,459	24	127.51	6	53	67	60.0	3	1.66	228.7	4	韭崎	ハンファQセルズ RPI H6J他	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,958	10	120.79	10	57	62	59.9	4	1.83	235.9	2	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	9,954	32	131.67	3	48	70	59.1	5	1.53	207.7	20	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	9,332	38	138.87	1	42	75	58.5	6	1.36	237.0	1	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,800	16	118.01	13	56	60	58.1	7	1.85	209.1	17	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	11,251	6	108.51	28	60	53	56.8	8	2.09	214.4	13	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	11,074	9	110.19	20	58	55	56.5	9	2.03	207.7	20	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,929	33	123.82	8	47	65	55.7	10	1.61	228.7	4	韭崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ろく那須鳥山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,581	2	101.24	36	63	48	55.7	11	2.31	221.4	9	那須鳥山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	11,207	7	105.92	31	60	51	55.6	12	2.14	219.7	10	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフイム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	10,857	14	109.87	21	56	54	55.4	13	2.00	205.5	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	10,080	29	119.87	12	49	62	55.4	14	1.70	197.4	43	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンリンシート白ピカ
鹿嶋発電所(かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	12,098	1	93.05	46	68	42	55.1	15	2.63	208.8	18	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅲ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	10,752	17	109.49	24	55	54	54.8	16	1.98	206.3	23	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,197	28	116.56	14	50	59	54.7	17	1.77	215.2	11	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	10,622	20	108.85	26	54	54	53.9	18	1.97	214.4	13	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,657	19	106.67	30	54	52	53.3	19	2.02	207.3	22	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	10,590	21	105.56	32	54	51	52.6	20	2.03	206.3	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	10,057	30	112.04	19	49	56	52.4	21	1.81	206.3	23	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,577	22	105.31	33	54	51	52.4	22	2.03	206.3	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,298	49	92.22	48	62	41	51.9	23	2.52	206.3	23	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	8,960	41	124.87	7	38	65	51.9	24	1.45	221.7	8	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	10,916	11	99.48	40	57	47	51.9	25	2.22	197.4	43	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	11,108	8	96.43	44	59	45	51.7	26	2.33	205.5	37	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	10,814	15	100.13	37	56	47	51.6	27	2.18	205.5	37	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,895	12	98.97	41	57	46	51.6	28	2.22	205.5	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	11,300	4	93.39	45	61	42	51.5	29	2.44	206.3	23	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	

太陽光発電GP by バッシー

【2023年4月】

《2023/6/7 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位				地点
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,859	13	98.90	42	56	46	51.4	30	2.22	206.3	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,528	23	102.62	34	53	49	51.2	31	2.07	197.4	43	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー銚田LO121発電所	茨城県銚田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	11,255	5	92.63	47	60	42	51.0	32	2.45	208.8	18	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,859	35	109.84	22	47	54	50.7	33	1.81	206.3	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,437	25	102.20	35	52	49	50.6	34	2.06	206.3	23	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	南	15	10,671	18	97.79	43	55	46	50.1	35	2.20	206.3	23	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,732	36	109.23	25	46	54	49.8	36	1.80	206.3	23	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	9,347	37	113.88	17	42	57	49.7	37	1.66	197.4	43	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	8,265	45	127.61	5	32	67	49.6	38	1.31	206.3	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,373	26	100.05	38	52	47	49.5	39	2.09	204.5	41	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,966	48	128.31	4	28	68	47.9	40	1.23	225.7	7	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	8,639	44	115.80	16	35	59	47.1	41	1.51	200.7	42	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	9,230	39	107.95	29	41	53	47.0	42	1.73	197.4	43	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	9,872	34	99.52	39	47	47	46.9	43	2.00	215.0	12	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,704	43	113.33	18	36	57	46.5	44	1.55	206.3	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,982	40	109.67	23	39	54	46.5	45	1.65	206.3	23	龍ヶ崎	インリ－両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	8,909	42	108.54	27	38	53	45.7	46	1.66	194.4	49	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	7,762	46	122.86	9	27	64	45.5	47	1.28	210.6	16	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,024	31	86.30	49	49	37	42.8	48	2.35	196.8	48	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,410	47	116.29	15	25	59	42.0	49	1.29	211.7	15	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ