

太陽光発電GP by バッシー

【2023年5月】

《2023/7/9 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh				順位
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	10,707	31	141.63	2	49	71	60.1	1	1.53	202.2	47	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	11,297	19	134.35	4	54	65	59.6	2	1.70	226.2	7	亀山	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,561	34	141.83	1	48	71	59.6	3	1.50	231.2	3	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	11,438	15	130.75	8	55	62	58.8	4	1.77	243.7	1	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	12,750	2	116.18	22	66	50	58.4	5	2.22	226.2	7	亀山	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	11,703	10	123.56	16	58	56	57.0	6	1.91	226.2	7	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西 に山
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,912	7	120.54	20	59	54	56.6	7	2.00	208.6	24	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,732	30	130.85	7	49	62	55.8	8	1.66	222.9	12	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	12,592	3	110.07	31	65	45	55.3	9	2.31	208.6	24	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	12,211	5	113.06	25	62	48	54.9	10	2.18	209.0	23	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	9,473	44	140.97	3	39	70	54.6	11	1.36	216.5	17	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シート で攻めます。
鹿嶋発電所(かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	13,221	1	101.68	47	70	39	54.5	12	2.63	210.3	21	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量 したパネルを増量しました。
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	11,100	23	121.28	18	53	55	53.5	13	1.85	206.7	43	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	11,584	14	115.26	23	57	50	53.1	14	2.03	202.2	47	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	11,814	8	111.67	28	59	47	52.6	15	2.14	219.3	15	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフイム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	10,835	26	120.71	19	50	54	52.2	16	1.81	208.3	29	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	10,330	36	125.85	14	46	58	52.1	17	1.66	226.2	7	亀山	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	11,625	12	112.12	27	57	47	52.0	18	2.09	227.5	6	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	12,167	6	105.62	40	62	42	51.7	19	2.33	208.6	24	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	12,454	4	102.50	45	64	39	51.6	20	2.45	210.3	21	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,829	27	119.36	21	50	53	51.6	21	1.83	217.8	16	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
コバ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,740	43	130.57	9	41	62	51.6	22	1.51	221.8	14	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
toshi秋田日本海3号機	秋田県		85.50	49.5	南	30	10,490	35	122.69	17	47	56	51.5	23	1.73	231.1	4	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	10,120	39	126.20	13	44	58	51.0	24	1.61	222.9	12	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,805	9	107.24	39	58	43	50.8	25	2.22	208.6	24	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	10,185	38	124.09	15	45	57	50.8	26	1.66	238.1	2	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	11,204	22	112.15	26	53	47	50.3	27	2.02	214.5	18	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,587	13	107.29	38	57	43	49.9	28	2.18	208.6	24	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	11,252	20	108.53	35	54	44	49.0	29	2.09	196.2	50	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり

太陽光発電GP by バッシー

【2023年5月】

《2023/7/9 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位				地点
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,446	52	98.15	50	62	36	48.9	30	2.52	208.3	29	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	9,222	45	128.52	11	37	60	48.5	31	1.45	196.8	49	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	11,369	17	104.19	42	55	41	47.8	32	2.20	208.3	29	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	11,392	16	103.93	43	55	40	47.7	33	2.21	211.4	20	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,682	11	100.56	48	57	38	47.6	34	2.35	203.3	45	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	10,972	24	107.44	36	51	43	47.4	35	2.06	208.3	29	龍ヶ崎	LONGI LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	10,752	29	109.49	33	50	45	47.3	36	1.98	208.3	29	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,405	48	133.03	5	30	64	46.9	37	1.28	212.9	19	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	10,780	28	107.33	37	50	43	46.5	38	2.03	208.3	29	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	10,622	32	108.85	34	49	44	46.5	39	1.97	196.2	50	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JP00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛 電圧上昇中！
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	11,242	21	102.39	46	54	39	46.5	40	2.22	208.3	29	龍ヶ崎	ネクストエナジー- NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	8,303	49	130.30	10	29	62	45.4	41	1.29	228.6	5	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,173	51	132.12	6	27	63	45.2	42	1.23	203.0	46	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	10,590	33	105.56	41	48	42	45.0	43	2.03	208.3	29	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	10,960	25	100.41	49	51	38	44.5	44	2.21	195.6	52	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,925	41	110.57	29	43	46	44.3	45	1.81	208.3	29	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	8,265	50	127.61	12	29	60	44.2	46	1.31	208.3	29	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,837	42	110.40	30	42	46	43.8	47	1.80	208.3	29	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	11,300	18	93.39	52	54	32	43.1	48	2.44	208.3	29	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	10,284	37	103.67	44	46	40	43.0	49	2.00	205.8	44	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	8,704	47	113.33	24	32	48	40.2	50	1.55	208.3	29	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	9,002	46	109.91	32	35	45	40.1	51	1.65	208.3	29	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,950	40	96.98	51	43	35	38.9	52	2.07	226.2	7	亀山	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	