

太陽光発電GP by バッシー

【2023年7月】

《2023/8/15 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量	総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点			
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	12,493	12	142.81	7	57	63	60.4	1	1.77	290.3	1	南知多 トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	11,475	26	151.79	2	50	69	59.8	2	1.53	258.2	21	久喜 ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	12,107	20	143.98	6	55	64	59.4	3	1.70	239.4	31	亀山 トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	13,794	3	125.70	20	66	52	59.3	4	2.22	239.4	31	亀山 JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
鹿嶋発電所（かしソーラー）	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	14,618	1	112.43	39	72	44	57.8	5	2.63	266.1	2	鹿嶋 ジコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量 したパネルを増量しました。
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	12,751	8	129.03	15	59	54	56.8	6	2.00	251.8	24	つくば(館野) ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	12,623	9	128.54	17	58	54	56.2	7	1.98	265.8	4	龍ヶ崎 JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	12,026	21	133.98	11	54	58	55.9	8	1.81	265.8	4	龍ヶ崎 ジコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	13,808	2	114.12	38	67	45	55.6	9	2.44	265.8	4	龍ヶ崎 Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,786	52	111.80	41	67	43	55.3	10	2.52	265.8	4	龍ヶ崎 ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	9,926	43	153.25	1	40	70	54.9	11	1.31	265.8	4	龍ヶ崎 ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,727	34	144.06	5	45	64	54.7	12	1.50	232.2	42	上田 ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	12,495	11	124.55	23	58	51	54.5	13	2.03	265.8	4	龍ヶ崎 カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	12,979	5	118.94	32	61	48	54.3	14	2.20	265.8	4	龍ヶ崎 ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	13,568	4	111.67	42	65	43	54.0	15	2.45	266.1	2	鹿嶋 ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
りゅうばは加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	12,375	13	123.13	24	57	51	53.6	16	2.03	258.2	21	久喜 ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	12,297	15	123.09	25	56	50	53.3	17	2.02	264.7	18	鉾田 LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
桐生発電所（きりソーラー）	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	9,944	42	147.98	3	40	67	53.3	18	1.36	249.3	28	桐生 ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シート で攻めます。
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	12,861	6	116.83	34	60	46	53.2	19	2.22	251.8	24	つくば(館野) ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	12,176	18	121.23	29	55	49	52.3	20	2.03	265.8	4	龍ヶ崎 カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	10,938	32	133.26	13	47	57	51.9	21	1.66	239.4	31	亀山 ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	12,623	9	114.96	36	58	45	51.8	22	2.22	265.8	4	龍ヶ崎 ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	12,283	16	118.47	33	56	47	51.8	23	2.09	253.6	23	四日市 トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	12,206	17	118.97	31	56	48	51.7	24	2.07	239.4	31	亀山 ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	12,815	7	112.02	40	60	43	51.5	25	2.31	236.1	40	那須烏山 カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	11,392	27	126.92	18	50	53	51.4	26	1.81	265.8	4	龍ヶ崎 ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	11,650	24	123.00	26	52	50	51.1	27	1.91	212.9	44	甲府 LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西 に山
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	11,363	28	125.26	22	50	52	50.8	28	1.83	232.6	41	前橋 LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	12,110	19	116.81	35	55	46	50.6	29	2.09	238.9	37	大月 ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり

太陽光発電GP by バッシー

【2023年7月】

《2023/8/15 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW				日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh				順位
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	12,326	14	114.13	37	56	45	50.5	30	2.18	251.8	24	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	9,968	41	138.91	10	40	61	50.4	31	1.45	243.6	30	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	11,168	30	125.34	21	48	52	50.2	32	1.80	265.8	4	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	10,277	38	133.81	12	42	57	49.8	33	1.55	265.8	4	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	9,211	47	144.55	4	35	64	49.7	34	1.29	259.5	20	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	10,546	35	128.57	16	44	54	49.1	35	1.66	212.6	45	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	11,000	31	120.19	30	47	49	47.9	36	1.85	183.8	51	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,315	37	125.95	19	42	52	47.4	37	1.65	265.8	4	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	9,786	44	131.18	14	39	56	47.3	38	1.51	239.1	36	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20	11,683	23	110.43	43	52	42	47.1	39	2.14	236.6	39	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,795	49	139.21	9	32	61	46.5	40	1.28	261.4	19	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,602	51	140.03	8	30	61	45.9	41	1.23	247.1	29	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30	10,013	40	121.99	27	40	50	45.1	42	1.66	239.3	35	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	11,486	25	106.35	47	51	40	45.1	43	2.18	208.6	47	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,821	22	101.77	49	53	37	44.8	44	2.35	218.6	43	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,735	46	121.40	28	38	49	43.7	45	1.61	212.6	45	葦崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	10,801	33	108.89	44	46	41	43.6	46	2.00	201.1	48	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	11,322	29	103.28	48	49	38	43.5	47	2.21	188.2	50	防府	LONGi Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	10,468	36	107.28	45	44	40	41.9	48	1.97	238.9	37	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下りの土地/絶賛 電圧上昇中！
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	9,170	48	107.25	46	35	40	37.4	49	1.73	171.6	52	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	9,755	45	95.52	50	39	33	35.6	50	2.06	265.8	4	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	10,057	39	92.14	51	41	30	35.6	51	2.21	190.1	49	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,551	50	74.23	52	30	25	27.7	52	2.33	251.8	24	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	