

太陽光発電GP by バッシー

【2023年8月】

《2023/9/14 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	11,790	14	137.89	5	55	65	60.0	1	1.73	306.6	1	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	12,623	5	128.54	12	61	57	59.3	2	1.98	289.3	5	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	9,917	36	153.11	1	42	75	58.6	3	1.31	289.3	5	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	121.00	49.5	南	10	13,808	2	114.12	30	70	46	57.8	4	2.44	289.3	5	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	14,108	1	108.51	38	72	41	56.6	5	2.63	292.1	3	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量 したパネルを増量しました。
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	12,993	4	118.40	25	64	49	56.6	6	2.22	213.9	33	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	10,560	30	139.69	2	47	66	56.4	7	1.53	247.4	26	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	11,150	23	132.60	7	51	60	55.7	8	1.70	213.9	33	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンソルシート白ピカ
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	11,379	19	130.07	10	52	58	55.5	9	1.77	249.4	25	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	10,287	33	138.15	4	45	65	54.8	10	1.50	237.7	28	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	12,129	9	121.41	19	58	52	54.7	11	2.02	295.2	2	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	13,281	3	109.31	36	66	42	54.0	12	2.45	292.1	3	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
りゅうばは加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	12,036	10	119.76	23	57	50	53.7	13	2.03	247.4	26	久喜	ライセムエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	11,814	13	119.55	24	56	50	52.9	14	2.00	261.4	20	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	11,197	22	124.74	16	51	54	52.7	15	1.81	289.3	5	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	11,300	21	123.47	17	52	53	52.6	16	1.85	220.4	32	北上	ソーラーエッジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	11,864	12	118.26	27	56	49	52.5	17	2.03	289.3	5	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,642	47	106.02	41	65	40	52.5	18	2.52	289.3	5	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	11,427	17	120.64	21	53	51	51.9	19	1.91	204.5	42	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西 に山
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	12,306	7	112.77	32	59	45	51.9	20	2.20	289.3	5	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	10,107	35	131.60	9	43	60	51.6	21	1.55	289.3	5	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	11,732	15	116.81	29	55	48	51.5	22	2.03	289.3	5	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	11,032	25	122.91	18	50	53	51.4	23	1.81	289.3	5	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	12,183	8	110.96	34	58	43	50.8	24	2.22	289.3	5	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,390	31	126.86	13	45	56	50.7	25	1.65	289.3	5	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	12,458	6	108.14	39	60	41	50.6	26	2.33	261.4	20	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	8,874	41	139.26	3	35	66	50.3	27	1.29	251.7	24	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	10,272	34	125.14	15	45	55	49.6	28	1.66	213.9	33	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	10,748	28	120.63	22	48	51	49.5	29	1.80	289.3	5	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	

太陽光発電GP by バッシー

【2023年8月】

《2023/9/14 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量	総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他		
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW		平均	順位				パネル/Pch	順位
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	12,001	11	109.02	37	57	42	49.4	30	2.22	261.4	20	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	11,399	18	111.62	33	53	44	48.3	31	2.06	289.3	5	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	11,374	20	110.86	35	52	43	47.9	32	2.07	213.9	33	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	11,666	16	108.02	40	54	41	47.8	33	2.18	261.4	20	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	9,733	38	121.37	20	40	52	46.0	34	1.61	207.0	40	葦崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,287	46	134.22	6	30	62	45.9	35	1.23	211.2	38	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	8,701	43	129.48	11	34	58	45.8	36	1.36	229.4	30	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シート で攻めます。
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	10,346	32	114.05	31	45	46	45.5	37	1.83	207.2	39	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
バッシー-筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,334	45	131.91	8	31	60	45.5	38	1.28	264.7	19	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	9,021	40	125.71	14	36	55	45.4	39	1.45	232.2	29	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,674	39	117.95	28	40	49	44.7	40	1.66	207.0	40	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~ 20	11,043	24	104.38	43	50	38	44.2	41	2.14	178.0	46	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,882	27	104.96	42	49	39	43.8	42	2.09	213.9	33	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	10,714	29	103.34	44	48	37	42.6	43	2.09	202.7	43	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり