

太陽光発電GP by バッシー

【2023年9月】

《2023/10/24 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	10,338	5	109.14	6	61	63	62.1	1	1.91	191.4	2	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,801	28	118.20	1	49	73	61.0	2	1.50	175.9	21	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,731	14	111.24	4	56	66	60.8	3	1.77	205.2	1	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,475	21	112.68	3	54	67	60.6	4	1.70	165.5	34	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	11,077	1	100.94	13	66	54	60.5	5	2.22	165.5	34	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,118	25	111.17	5	51	66	58.4	6	1.66	167.7	32	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	10,074	8	98.18	20	59	51	55.0	7	2.07	165.5	34	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,788	3	92.87	33	64	46	54.9	8	2.35	170.3	26	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	10,118	7	95.63	28	59	49	53.8	9	2.14	172.7	25	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,670	16	98.47	18	55	52	53.6	10	1.98	176.3	7	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,699	15	97.09	23	56	50	52.9	11	2.02	177.5	6	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	7,357	40	113.59	2	37	68	52.8	12	1.31	176.3	7	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,590	30	104.66	9	47	59	52.8	13	1.66	165.5	34	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,663	17	96.21	26	55	49	52.3	14	2.03	176.3	7	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,554	19	96.68	24	55	50	52.1	15	2.00	170.1	28	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	8,015	35	107.44	7	42	62	52.0	16	1.51	191.1	3	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,808	12	94.60	30	57	48	52.0	17	2.09	185.4	4	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,967	26	99.90	15	50	53	51.6	18	1.81	176.3	7	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	11,038	2	84.89	45	66	37	51.5	19	2.63	174.9	22	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパ ネルを増量しました。
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,549	20	95.02	29	54	48	51.2	20	2.03	155.0	43	久喜	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,950	37	105.16	8	42	59	50.5	21	1.53	155.0	43	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,914	27	98.26	19	49	52	50.5	22	1.83	158.9	41	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,964	10	90.75	38	58	43	50.5	23	2.22	176.3	7	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	9,913	11	90.84	37	57	43	50.4	24	2.20	176.3	7	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,128	47	85.39	44	63	37	50.2	25	2.52	176.3	7	龍ヶ崎	ロンジー両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	10,235	6	88.23	40	60	41	50.2	26	2.34	176.3	7	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	10,489	4	86.33	43	62	38	50.1	27	2.45	174.9	22	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,571	18	92.31	35	55	45	49.8	28	2.09	165.5	34	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,784	29	97.86	21	48	51	49.8	29	1.81	176.3	7	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	

太陽光発電GP by バッシー

【2023年9月】

《2023/10/24 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC/h	順位	地点			
					度																
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,369	23	93.39	32	53	46	49.6	30	2.03	176.3	7	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	9,454	22	92.58	34	54	45	49.5	31	2.06	176.3	7	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,774	13	88.79	39	56	41	48.7	32	2.22	170.1	28	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,982	9	86.65	42	58	39	48.3	33	2.33	170.1	28	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,151	33	99.52	16	44	53	48.2	34	1.65	176.3	7	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,573	31	96.22	25	47	49	48.1	35	1.80	176.3	7	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,975	36	99.45	17	42	53	47.2	36	1.61	167.7	32	韭崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,721	38	100.54	14	40	54	47.1	37	1.55	176.3	7	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	7,009	42	104.30	10	35	58	46.4	38	1.36	159.9	40	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,361	24	86.67	41	53	39	45.9	39	2.18	170.1	28	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	8,060	34	94.27	31	43	47	45.0	40	1.73	173.8	24	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	8,400	32	91.78	36	45	44	44.9	41	1.85	117.9	47	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	6,437	44	101.02	12	30	55	42.3	42	1.29	170.3	26	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,528	46	101.82	11	28	55	41.9	43	1.23	137.1	45	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活