

太陽光発電GP by バッシー

【2023年10月】

《2023/11/7 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW				日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh				順位
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	9,046	29	121.48	1	50	75	62.7	1	1.50	212.4	10	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,713	17	107.07	7	56	62	58.9	2	1.83	224.4	5	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	10,231	5	102.42	14	60	57	58.4	3	2.02	207.1	17	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	10,194	7	101.43	16	60	56	57.7	4	2.03	203.3	20	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	9,759	15	103.03	12	56	57	56.8	5	1.91	230.3	1	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,500	36	112.43	2	46	68	56.8	6	1.53	203.3	20	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,917	31	108.88	4	49	64	56.6	7	1.65	201.6	23	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	10,552	2	96.26	27	63	50	56.4	8	2.21	226.3	3	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	9,440	23	103.15	11	54	58	55.6	9	1.85	155.1	50	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	9,144	27	104.53	10	51	59	55.1	10	1.77	213.6	9	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,945	11	96.93	25	58	51	54.3	11	2.07	196.7	41	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,704	34	106.12	8	48	61	54.2	12	1.66	218.5	6	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
E&I上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	10,218	6	94.61	30	60	48	54.1	13	2.18	209.4	14	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	8,810	32	104.77	9	48	59	53.9	14	1.70	196.7	41	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,679	18	97.94	22	56	52	53.7	15	2.00	197.4	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,577	21	97.53	23	55	51	53.1	16	1.98	201.6	23	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	10,149	9	92.98	31	59	46	52.9	17	2.21	193.4	46	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	9,772	14	95.69	29	56	49	52.9	18	2.06	201.6	23	龍ヶ崎	LONGI LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,665	20	96.23	28	55	50	52.7	19	2.03	201.6	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,150	50	86.28	43	64	39	51.7	20	2.52	201.6	23	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,927	30	99.46	19	49	54	51.5	21	1.81	201.6	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,956	10	90.67	34	58	44	50.9	22	2.22	201.6	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	10,865	1	83.56	47	65	36	50.7	23	2.63	209.1	15	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	10,235	4	88.23	39	60	41	50.7	24	2.34	201.6	23	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,772	33	98.45	20	48	52	50.3	25	1.80	201.6	23	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	116.16	49.5	西20度	15	10,194	8	87.76	40	60	41	50.3	26	2.35	184.6	48	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
桐生発電所 (さりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	7,315	42	108.85	5	36	64	50.0	27	1.36	226.4	2	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	9,823	13	89.51	35	57	43	49.7	28	2.22	196.7	41	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,255	37	100.58	17	44	55	49.3	29	1.66	196.7	41	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ

太陽光発電GP by バッシー

【2023年10月】

《2023/11/7 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	9,751	16	89.36	37	56	42	49.3	30	2.20	201.6	23	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
トモちゃん大塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,894	39	102.79	13	41	57	49.1	31	1.55	201.6	23	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,665	19	89.49	36	55	43	49.0	32	2.18	197.4	37	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
かもっしー両面×白ヒカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,682	35	96.73	26	47	51	49.0	33	1.81	201.6	23	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,438	24	91.03	33	54	44	48.9	34	2.09	211.9	11	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	10,253	3	84.39	45	60	37	48.7	35	2.45	209.1	15	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラシェアリング
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,931	12	86.21	44	58	39	48.3	36	2.33	197.4	37	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	6,995	44	108.00	6	34	63	48.2	37	1.31	201.6	23	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,170	26	91.41	32	51	45	48.1	38	2.03	201.6	23	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,936	49	109.34	3	31	64	47.7	39	1.23	225.1	4	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
トモちゃん藤崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,553	22	86.79	41	55	40	47.1	40	2.22	197.4	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,234	25	89.07	38	52	42	47.0	41	2.09	196.7	41	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	7,449	41	99.86	18	37	54	45.6	42	1.51	202.0	22	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~ 20	9,139	28	86.38	42	51	39	45.2	43	2.14	188.2	47	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	6,484	47	101.75	15	29	56	42.7	44	1.29	214.6	8	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	6,962	45	97.01	24	33	51	42.1	45	1.45	206.3	18	鳩山	オムロン KPV-A55-J4		
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,209	48	98.27	21	27	52	39.7	46	1.28	205.4	19	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	8,078	38	81.43	49	42	34	38.1	47	2.00	210.2	13	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	7,160	43	83.74	46	35	36	35.6	48	1.73	158.3	49	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,604	40	77.93	50	39	30	34.3	49	1.97	211.9	11	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧 上昇中！
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	6,656	46	83.00	48	30	36	32.9	50	1.61	218.5	6	韮崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓