

太陽光発電GP by バッシー

【2023年11月】

《2024/1/8 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,095	16	108.71	1	57	75	65.8	1	1.50	207.8	3	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,369	9	92.25	2	59	65	62.0	2	1.83	208.1	2	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
りゅうば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	8,736	2	86.92	5	62	60	60.8	3	2.03	180.0	32	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,656	3	86.64	6	61	60	60.3	4	2.02	180.3	31	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,648	4	84.29	13	61	57	59.1	5	2.07	171.4	40	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,489	26	91.44	3	52	64	58.1	6	1.65	185.6	13	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,395	8	83.58	15	59	56	57.7	7	2.03	185.6	13	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,262	11	83.61	14	58	56	57.2	8	2.00	182.3	27	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	8,009	20	84.55	11	56	57	56.7	9	1.91	211.5	1	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	8,163	15	83.13	16	57	56	56.6	10	1.98	185.6	13	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,688	22	85.65	9	53	59	56.0	11	1.81	185.6	13	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,526	25	84.47	12	52	57	54.7	12	1.80	185.6	13	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
NKE 両面×白ビカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,259	31	86.33	7	50	59	54.6	13	1.70	171.4	40	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ビカ
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,412	7	76.61	24	59	49	54.2	14	2.22	185.6	13	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,056	33	86.02	8	48	59	53.7	15	1.66	194.8	7	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,677	36	88.32	4	45	61	53.3	16	1.53	180.0	32	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,768	50	70.95	41	63	44	53.0	17	2.52	185.6	13	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	8,225	12	75.35	26	58	48	52.8	18	2.21	154.7	46	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	8,466	6	72.98	34	60	46	52.6	19	2.34	185.6	13	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ビカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,316	30	81.51	19	50	54	52.4	20	1.81	185.6	13	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	8,177	13	74.60	29	57	47	52.3	21	2.21	185.9	12	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,164	14	74.40	31	57	47	52.1	22	2.22	171.4	40	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,170	32	81.97	18	49	55	52.0	23	1.77	192.1	9	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
E&I上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	8,051	18	74.54	30	56	47	51.7	24	2.18	173.7	38	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,344	10	71.83	38	59	44	51.5	25	2.35	150.9	47	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,562	38	85.44	10	45	58	51.4	26	1.55	185.6	13	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
鹿嶋発電所(かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真 南	10～15	8,824	1	67.87	45	62	40	51.4	27	2.63	179.9	34	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパ ネルを増量しました。
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,010	19	74.16	32	56	47	51.4	28	2.18	182.3	27	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	8,496	5	69.93	43	60	43	51.2	29	2.45	179.9	34	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング

太陽光発電GP by バッシー

【2023年11月】

《2024/1/8 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点				
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,970	21	72.40	36	56	45	50.3	30	2.22	182.3	27	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,566	24	75.42	25	52	48	50.3	31	2.03	185.6	13	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,689	35	81.49	20	46	54	49.9	32	1.66	171.4	40	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,631	23	73.61	33	53	46	49.6	33	2.09	198.7	5	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,066	17	70.01	42	56	43	49.5	34	2.33	182.3	27	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	7,428	28	72.74	35	51	45	48.4	35	2.06	185.6	13	龍ヶ崎	LONGI LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,391	29	71.29	40	51	44	47.5	36	2.09	171.4	40	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,047	34	72.22	37	48	45	46.6	37	1.97	198.7	5	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がり の土地/絶賛電圧 上昇中！
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	7,468	27	68.44	44	52	41	46.3	38	2.20	185.6	13	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	74.60	49.5	南	10	5,893	39	78.99	23	39	52	45.5	39	1.51	172.5	39	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,267	44	81.32	21	34	54	44.2	40	1.31	185.6	13	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	5,363	43	79.81	22	35	53	43.8	41	1.36	204.5	4	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで 攻めます。
パニティPVファーム大平1	栃木県栃本市		54.29	44.0	西30度	20	4,458	48	82.11	17	32	55	43.6	42	1.23	187.0	11	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	5,755	40	71.77	39	38	44	41.1	43	1.61	194.8	7	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~ 20	6,585	37	62.24	47	45	35	39.7	44	2.14	158.0	45	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフイム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	4,781	46	75.04	28	30	48	39.1	45	1.29	177.1	36	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	4,746	47	75.12	27	30	48	39.0	46	1.28	175.7	37	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	4,817	45	67.13	46	31	40	35.2	47	1.45	188.1	10	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	5,470	42	59.77	48	36	32	34.0	48	1.85	83.7	49	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	5,637	41	56.82	49	37	29	33.2	49	2.00	146.4	48	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	4,160	49	48.65	50	26	25	25.3	50	1.73	82.1	50	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
よっしー岐阜HQ82発電所	岐阜県岐阜市		82.08	49.5	南5度	30		##		##				999	1.66	0.0	999	岐阜	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KP55M2-J4-HQ	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20		##		##				999	2.31	0.0	999	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	