

太陽光発電GP by バッシー

【2023年12月】

《2024/3/12 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
りゅうばば加須A区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	100.50	49.5	南	25	9,446	1	93.99	4	67	64	65.5	1	2.03	208.9	7	久喜	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,776	2	96.73	3	62	66	64.2	2	1.83	221.6	4	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,749	3	88.53	7	62	60	61.0	3	2.00	200.7	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,385	22	99.18	1	53	68	60.2	4	1.50	189.2	19	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	7,413	21	98.79	2	53	68	60.2	5	1.52	222.7	2	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,600	5	86.09	10	61	58	59.5	6	2.02	182.5	39	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,706	4	80.61	20	62	54	57.8	7	2.18	200.7	13	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	8,211	10	83.62	13	58	56	57.2	8	1.98	186.9	24	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,818	16	87.10	9	56	59	57.1	9	1.81	186.9	24	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	8,297	9	82.61	17	59	55	57.1	10	2.03	186.9	24	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,366	23	89.94	6	52	61	56.6	11	1.65	186.9	24	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,968	31	92.18	5	50	63	56.1	12	1.53	208.9	7	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,637	18	85.71	12	54	58	56.0	13	1.80	186.9	24	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	7,868	14	83.07	16	56	56	55.8	14	1.91	212.6	6	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,330	25	87.17	8	52	59	55.4	15	1.70	189.0	20	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,452	7	76.78	25	60	51	55.4	16	2.22	200.7	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,497	6	73.76	28	60	48	54.4	17	2.33	200.7	13	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,351	24	81.90	19	52	55	53.5	18	1.81	186.9	24	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
やまちゃん稲敷市市崎発電所	茨城県稲敷市		102.12	49.5	東20度	20	7,819	15	76.57	26	56	51	53.1	19	2.06	186.9	24	龍ヶ崎	LONGi LR4-60HPH-370M	SMA SB5.5-LV-JP-41	東側に電柱、西に森林アリ
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	8,317	8	71.70	32	59	47	53.0	20	2.34	186.9	24	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,032	11	73.19	31	57	48	52.6	21	2.22	189.0	20	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,595	35	85.87	11	47	58	52.3	22	1.55	186.9	24	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,848	34	83.49	14	49	56	52.3	23	1.66	198.5	17	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,849	33	83.45	15	49	56	52.3	24	1.66	189.0	20	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,696	49	68.06	35	60	44	52.2	25	2.52	186.9	24	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,501	20	74.77	27	53	49	51.3	26	2.03	186.9	24	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,610	19	73.40	30	54	48	51.2	27	2.09	189.0	20	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS109龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.12	49.5	東20度	15	7,788	17	71.37	33	55	47	51.0	28	2.20	186.9	24	龍ヶ崎	ロンジー LR4-72HBD 440	SMA	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,882	32	78.67	24	49	52	50.6	29	1.77	202.3	12	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2023年12月】

《2024/3/12 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点				
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	7,962	13	65.53	39	57	42	49.4	30	2.45	165.9	42	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,258	27	70.00	34	52	46	48.6	31	2.09	208.2	9	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
鹿嶋発電所（かしソーラー）	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	7,993	12	61.48	44	57	39	47.9	32	2.63	165.9	42	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	7,304	26	67.63	37	52	44	47.9	33	2.18	165.2	44	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,189	28	65.47	40	51	42	46.6	34	2.22	186.9	24	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	7,130	30	65.32	41	51	42	46.4	35	2.21	140.9	46	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
桐生発電所（きりソーラー）	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	5,334	39	79.38	22	38	53	45.4	36	1.36	226.0	1	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,452	47	82.00	18	36	55	45.3	37	1.23	214.0	5	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,142	29	61.48	43	51	39	44.9	38	2.35	129.2	47	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,144	40	79.42	21	37	53	44.8	39	1.31	186.9	24	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,499	36	66.60	38	46	43	44.6	40	1.97	208.2	9	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJO0NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧 上昇中！
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	4,989	42	78.96	23	36	52	44.0	41	1.28	205.6	11	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	4,698	45	73.72	29	34	48	41.0	42	1.29	186.5	38	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,063	41	67.87	36	36	44	40.1	43	1.51	175.4	40	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度南	10～20	5,846	37	55.26	46	42	34	38.0	44	2.14	168.5	41	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフイム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
NSG発電所 No.5	埼玉県比企郡嵐山町		71.76	49.5	南	10	4,619	46	64.37	42	33	41	37.1	45	1.45	222.7	2	鳩山	ハンファQセルズ395W	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	4,872	43	60.76	45	35	39	36.5	46	1.61	198.5	17	葦崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	5,395	38	54.39	47	38	34	36.1	47	2.00	159.9	45	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	4,800	44	52.45	48	34	32	33.2	48	1.85	71.8	48	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	2,640	48	30.88	49	25	25	25.0	49	1.73	43.4	49	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	