

太陽光発電GP by バッシー

【2024年1月】

《2024/3/12 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW				日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PGh	順位			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,106	9	100.38	7	60	62	61.3	1	1.83	229.1	2	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,531	1	95.41	8	63	59	60.9	2	2.02	197.3	30	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,265	3	93.75	10	61	58	59.4	3	2.00	210.1	8	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,273	18	101.01	4	54	63	58.6	4	1.65	201.9	15	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	9,145	5	91.05	14	60	56	58.0	5	2.03	201.9	15	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん大塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,977	20	103.87	2	52	63	57.7	6	1.55	201.9	15	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	8,967	13	91.31	13	59	56	57.5	7	1.98	201.9	15	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	9,492	2	85.51	23	63	52	57.2	8	2.24	201.9	15	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	7,749	22	103.27	3	51	63	56.9	9	1.52	216.3	5	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,741	23	103.96	1	51	63	56.9	10	1.50	197.1	31	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
海陽町 彩 発電所	徳島県海部郡海陽町		103.75	49.5	南	10	9,060	10	87.33	20	60	53	56.4	11	2.10	201.4	29	海陽	LONGILR5-54HPH-415M	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	太平洋の海から2km障害物無し
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,360	16	93.83	9	55	58	56.4	12	1.80	201.9	15	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,616	26	100.74	5	50	63	56.3	13	1.53	220.7	3	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,352	17	93.05	11	55	57	56.1	14	1.81	201.9	15	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,183	4	85.03	25	61	51	56.0	15	2.18	210.1	8	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,121	7	83.07	28	60	50	55.1	16	2.22	201.9	15	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	6,972	32	100.60	6	46	63	54.1	17	1.40	201.9	15	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,892	46	75.92	35	63	45	53.7	18	2.52	201.9	15	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	9,136	6	78.76	30	60	47	53.6	19	2.34	201.9	15	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,965	21	88.73	16	52	54	53.2	20	1.81	201.9	15	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	8,180	19	86.36	21	54	52	53.1	21	1.91	210.9	7	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,015	12	78.26	32	59	47	53.0	22	2.33	210.1	8	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	8,374	15	83.47	27	55	50	52.7	23	2.03	201.9	15	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,634	14	78.43	31	57	47	51.8	24	2.22	210.1	8	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,024	11	74.27	37	60	44	51.6	25	2.45	187.6	34	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	9,121	7	70.15	39	60	41	50.5	26	2.63	187.6	34	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパ ネルを増量しました。
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,192	29	87.68	19	47	53	50.2	27	1.66	192.0	32	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,057	30	88.01	17	46	54	49.6	28	1.61	192.0	32	葦崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,050	31	83.84	26	46	51	48.3	29	1.70	158.6	40	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,952	37	91.89	12	39	56	47.5	30	1.31	201.9	15	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2024年1月】

《2024/3/12 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量	順位	総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位			発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,717	24	74.43	36	51	44	47.2	31	2.09	209.8	12	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,467	27	76.52	34	49	45	47.1	32	1.97	209.8	12	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧 上昇中！
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,664	35	81.19	29	43	49	46.1	33	1.66	158.6	40	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,819	34	77.95	33	45	46	45.4	34	1.77	184.0	36	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,646	25	69.67	40	50	40	45.3	35	2.22	158.6	40	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
パニティPVファーム大平1	栃木県栃本市		54.29	44.0	西30度	20	4,889	44	90.05	15	36	55	45.3	36	1.23	217.4	4	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
桐生発電所（きりソーラー）	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	5,769	38	85.85	22	37	52	44.7	37	1.36	229.5	1	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻 めます。
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,541	40	87.70	18	36	53	44.6	38	1.28	213.4	6	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,420	41	85.05	24	35	51	43.2	39	1.29	205.0	14	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,434	28	64.00	42	49	36	42.5	40	2.35	120.5	44	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	6,964	33	67.17	41	46	39	42.1	41	2.09	158.6	40	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~ 20	6,617	36	62.54	43	43	35	39.2	42	2.14	170.7	37	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
コバラ第2東発電所	徳島県阿波市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	74.60	49.5	南	10	5,402	42	72.42	38	35	42	38.6	43	1.51	160.5	39	徳島	シャープ ND245HA	田淵 EPU-B-T99P-SB	
toshiiランメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	5,580	39	60.97	44	36	34	35.1	44	1.85	93.4	45	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	4,981	43	50.21	45	32	26	29.2	45	2.00	166.9	38	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	3,140	45	36.73	46	25	25	25.0	46	1.73	59.4	46	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	