

太陽光発電GP by バッシー

【2024年2月】

《2024/3/27 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	傾角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点					
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,129	4	89.61	6	61	61	61.3	1	1.83	184.2	3	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台		
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,434	19	99.84	1	54	64	59.3	2	1.50	169.6	8	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単組 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,179	3	82.76	14	62	55	58.4	3	2.00	162.8	10	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4		
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,182	23	95.00	2	52	64	58.0	4	1.53	177.9	5	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0		
りゅうばは本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	7,083	24	94.40	3	51	64	57.5	5	1.52	179.1	4	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55		
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	8,082	7	80.90	19	61	54	57.1	6	2.02	153.8	19	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4		
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	7,890	10	80.35	20	59	53	55.9	7	1.98	151.6	20	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41		
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,560	13	82.60	16	55	55	55.2	8	1.85	115.6	44	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP		
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,470	17	83.22	13	55	56	55.1	9	1.81	151.6	20	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP		
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	8,248	2	74.31	28	62	48	55.0	10	2.24	151.6	20	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2		
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	7,832	12	77.98	24	58	51	54.5	11	2.03	151.6	20	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4		
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,095	6	74.95	27	61	48	54.5	12	2.18	162.8	10	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55		
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,356	20	82.56	17	53	55	54.2	13	1.80	151.6	20	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M		
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,116	5	73.92	30	61	47	54.1	14	2.22	151.6	20	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,038	26	85.93	9	50	58	54.1	15	1.65	151.6	20	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,691	46	67.86	38	64	42	53.1	16	2.52	151.6	20	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0		
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	6,855	28	85.49	10	48	58	52.7	17	1.61	156.0	15	葦崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,070	9	70.05	35	61	44	52.2	18	2.33	162.8	10	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55		
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	8,079	8	69.65	36	61	43	52.0	19	2.34	151.6	20	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0		
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	7,282	22	76.88	25	53	50	51.2	20	1.91	162.1	14	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単組9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山	
桐生発電所(きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	6,070	38	90.33	5	40	62	51.2	21	1.36	190.6	1	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	6,174	36	89.09	7	41	61	51.1	22	1.40	151.6	20	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM		
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	7,080	25	78.87	22	51	52	51.1	23	1.81	151.6	20	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,840	29	81.34	18	48	54	51.0	24	1.70	145.3	35	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンリンシート白ピカ	
鹿嶋発電所(かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	8,349	1	64.21	42	63	39	51.0	25	2.63	142.7	39	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(Ⅱ)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,438	18	74.14	29	54	47	50.8	26	2.03	151.6	20	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0		
海陽町 彩 発電所	徳島県海部郡海陽町		103.75	49.5	南	10	7,530	14	72.58	31	55	46	50.6	27	2.10	139.9	41	海陽	LONGILR5-54HPH-415M	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	太平洋の海から2km障害物無し	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,044	43	92.91	4	36	64	50.3	28	1.23	187.7	2	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,837	30	78.16	23	48	51	49.6	29	1.77	149.6	34	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4		
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,354	34	82.74	15	43	55	49.2	30	1.55	151.6	20	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4		

太陽光発電GP by バッシー

【2024年2月】

《2024/3/27 更新》

[illegible]