

太陽光発電GP by バッシー

【2024年10月】

【2024/11/8 更新】

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PCt	順位	地点			
					度	度															
toshiリヤメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,720	10	84.35	3	58	63	60.8	1	1.85	131.4	9	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,470	13	88.83	1	56	64	60.2	2	1.70	134.9	4	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	ルンルンシート白ピカ
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,456	1	77.06	11	64	55	59.6	3	2.22	134.9	4	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,241	17	82.78	4	54	62	57.8	4	1.77	131.9	8	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	8,189	4	75.83	17	62	53	57.7	5	2.18	145.4	2	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,975	6	76.92	13	60	55	57.4	6	2.09	134.9	4	四日市	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	6,847	21	85.39	2	50	64	57.3	7	1.61	127.5	10	韮崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,442	2	72.68	25	64	50	56.9	8	2.35	119.8	13	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	7,030	19	82.22	6	52	61	56.5	9	1.73	167.9	1	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,788	22	82.70	5	50	61	55.8	10	1.66	134.9	4	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林あり
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	7,632	11	76.39	16	57	54	55.7	11	2.02	113.2	20	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,718	24	81.90	7	50	60	55.0	12	1.66	127.5	10	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	7,485	12	75.75	18	56	53	54.7	13	2.00	103.0	38	つくば(龍野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	8,105	5	70.84	30	61	47	54.4	14	2.31	114.3	18	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	7,870	8	72.10	26	59	49	54.1	15	2.21	138.4	3	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木あり
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	7,793	9	71.09	29	59	48	53.2	16	2.21	122.4	12	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,651	41	66.25	33	63	42	52.3	17	2.52	110.3	25	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
鹿嶋発電所 (かしソーラー)	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10~15	8,388	3	64.51	36	64	40	51.9	18	2.63	110.4	23	鹿嶋	ジノクJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	6,158	28	80.49	8	45	59	51.8	19	1.55	119.8	13	穴吹	-	-	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	6,766	23	75.38	19	50	53	51.4	20	1.81	110.3	25	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	7,956	7	65.48	34	60	41	50.6	21	2.45	110.4	23	鹿嶋	ロンジ両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度南	10~20	7,365	15	69.61	31	55	46	50.5	22	2.14	106.3	34	古閑	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,142	18	71.19	27	53	48	50.5	23	2.03	110.3	25	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	6,579	25	73.30	24	48	50	49.3	24	1.81	110.3	25	龍ヶ崎	ジノク JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,371	14	67.13	32	55	43	49.1	25	2.22	110.3	25	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
トモちゃん大塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	5,878	30	76.53	15	42	54	48.3	26	1.55	110.3	25	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	5,816	31	76.93	12	42	55	48.2	27	1.53	113.3	19	久喜	ロンジ両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,114	29	74.65	23	44	52	48.1	28	1.65	110.3	25	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	5,641	32	75.17	20	40	53	46.4	29	1.52	112.8	21	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	7,027	20	65.06	35	52	41	46.4	30	2.18	103.0	38	つくば(龍野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	

