

太陽光発電GP by バッシー

【2024年11月】

【2024/12/8 更新】

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	傾角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PCt	順位	地点			
Yoshi絆田99発電所	茨城県絆田市		99.90	49.5	南	30	8,647	2	86.56	6	65	60	62.4	1	2.02	171.2	12	絆田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,190	6	90.27	3	61	64	62.2	2	1.83	189.9	1	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,841	12	97.78	2	57	65	60.9	3	1.61	168.7	14	菲崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,377	4	84.77	7	62	58	60.3	4	2.00	177.6	6	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,642	17	102.63	1	56	65	60.3	5	1.50	174.4	11	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
ろく那須山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	8,673	1	75.81	28	65	49	57.2	6	2.31	170.1	13	那須山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
toshiリヤメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,720	16	84.35	9	56	58	57.1	7	1.85	137.6	42	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,147	7	79.40	17	60	53	56.6	8	2.07	163.0	32	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋CS100龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		100.44	49.5	南	20	7,918	10	78.83	20	58	52	55.2	9	2.03	164.1	18	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3K-310MS	オムロン KPV-A55-J4	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	8,320	5	74.95	29	62	49	55.1	10	2.24	164.1	18	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,407	20	83.13	12	53	57	55.0	11	1.80	164.1	18	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	7,779	14	79.22	18	57	53	54.8	12	1.98	164.1	18	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
りゅうば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	6,678	31	89.00	4	47	63	54.6	13	1.52	184.7	3	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,662	32	88.12	5	47	62	54.1	14	1.53	179.5	4	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,787	13	77.62	22	57	51	54.0	15	2.03	164.1	18	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	6,889	25	84.11	10	49	58	53.2	16	1.65	164.1	18	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	7,424	18	78.38	21	54	52	52.7	17	1.91	176.4	9	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
バッシー絆田LO121発電所	茨城県絆田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	8,379	3	68.96	34	62	43	52.4	18	2.45	165.7	17	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,921	9	72.14	30	58	46	51.9	19	2.22	164.1	18	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,873	11	71.52	31	58	45	51.4	20	2.22	177.6	6	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,666	45	66.85	37	62	40	51.1	21	2.52	164.1	18	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,394	35	83.26	11	44	57	50.5	22	1.55	164.1	18	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,730	29	80.03	14	47	54	50.4	23	1.70	163.0	32	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(II)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	ランルンシート白ピカ
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,751	15	70.63	32	57	44	50.4	24	2.22	163.0	32	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	7,947	8	68.51	35	58	42	50.2	25	2.34	164.1	18	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	6,923	23	77.13	26	49	51	49.8	26	1.81	164.1	18	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	6,912	24	77.01	27	49	51	49.7	27	1.81	164.1	18	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,540	33	79.68	15	45	53	49.3	28	1.66	163.0	32	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,519	34	79.48	16	45	53	49.2	29	1.66	168.7	14	菲崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,757	28	77.24	24	47	51	49.1	30	1.77	168.4	16	南知多	トリナソーラー 320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2024年11月】

《2024/12/8 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PCt	順位	地点			
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	5,868	37	84.67	8	39	58	48.8	31	1.40	164.1	18	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,310	21	70.50	33	53	44	48.3	32	2.09	163.0	32	四日市	トリナソーラー 320DE05H(II)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	7,420	19	67.98	36	54	42	47.5	33	2.21	140.6	41	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	7,297	22	66.57	38	52	40	46.3	34	2.21	154.7	40	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	4,484	44	82.59	13	32	56	44.0	35	1.23	179.3	5	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	6,802	27	65.61	40	48	39	43.5	36	2.09	155.9	38	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	6,886	26	63.76	41	49	37	43.0	37	2.18	158.9	37	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	4,982	41	78.85	19	31	52	41.8	38	1.28	176.8	8	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,022	40	77.54	23	32	51	41.3	39	1.31	164.1	18	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	4,916	42	77.16	25	31	51	40.7	40	1.29	186.6	2	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	6,189	36	63.42	42	42	37	39.6	41	1.97	155.9	38	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧 上昇中!
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	6,694	30	57.63	43	47	31	39.1	42	2.35	106.6	43	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	5,037	39	65.84	39	32	39	35.6	43	1.55	106.6	43	穴吹	-	-	
toshi白河1号機	福島県白河市		99.20	49.5	南	10	5,362	38	54.05	45	35	29	32.0	44	2.00	176.0	10	白河	JinKO JKM320M-60H	Panasonic VBPC255C	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	4,780	43	55.91	44	29	30	29.4	45	1.73	93.5	45	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	