

太陽光発電GP by バッシー

【2024年12月】

【2025/1/13 更新】

| 発電所名称 | 所在地 (県、市町村) | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 傾角 | 発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | 総合ランキング (総合偏差値) | | | | 過積載率 | | 日照時間 | | パネル | PCS | その他 |
|------------------|----------------|---|--------|------|------|-------|--------|------|----------------------|--------|--------------------|-----|------|----|------|--------|------|---------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | | kW | kW | | | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | 発電量 | 1kW | 平均 | 順位 | パネル/PC | 順位 | 地点 | | | |
| Yoshi鉢田99発電所 | 茨城県鉢田市 | | 99.90 | 49.5 | 南 | 30 | 10,410 | 1 | 104.21 | 4 | 64 | 62 | 63.0 | 1 | 2.02 | 238.3 | 11 | 鉢田 | LONGI LR4-60HPH-370M | オムロン KPV-A55-J4 | |
| トモちゃん下大島発電所 | 茨城県つくば市 | | 98.82 | 49.5 | 東11度 | 20 | 10,053 | 3 | 101.73 | 7 | 62 | 60 | 61.2 | 2 | 2.00 | 250.5 | 1 | つくば(館野) | ネクストエナジー NER660M305 | オムロン KPV-A55-J4 | |
| バッシー龍ヶ崎SF90発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | https://bashieco.com/ | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 9,374 | 13 | 104.43 | 2 | 58 | 62 | 60.2 | 3 | 1.81 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ソーラーフロンティア SF170-S | SMA 4500TL-JP | |
| 植木屋WIN89牛久発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.10 | 49.5 | 東10度 | 20 | 9,165 | 16 | 102.86 | 5 | 57 | 61 | 59.1 | 4 | 1.80 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ウインアイコ WST-275P6 | オムロン KP55M | |
| うっしー河内発電所① | 茨城県河内町 | | 81.90 | 49.5 | 南 | 30 | 8,693 | 19 | 106.14 | 1 | 55 | 63 | 58.8 | 5 | 1.65 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | インリー両面YL315 | SMA 4500TL-JP | 南側に電柱あり |
| 植木屋CS100龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 100.44 | 49.5 | 南 | 20 | 9,729 | 8 | 96.86 | 13 | 60 | 57 | 58.8 | 6 | 2.03 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | カナディアンソーラー CS3K-310MS | オムロン KPV-A55-J4 | |
| 坊主牛久発電所 | 茨城県牛久市 | https://bouzu-pv.com/ | 98.20 | 49.5 | 南 | 15 | 9,584 | 11 | 97.60 | 12 | 59 | 58 | 58.7 | 7 | 1.98 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | JA SOLAR JAM72S20-455/MR | SMA SB5.5-LV-JP-41 | |
| 時夫前橋発電所 | 群馬県前橋市 | | 90.72 | 49.5 | 南南東 | 20 | 9,115 | 17 | 100.47 | 9 | 57 | 60 | 58.2 | 8 | 1.83 | 232.4 | 28 | 前橋 | LR6-60HPH-315M×288枚 | オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台 | |
| 植木屋LS111龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 111.00 | 49.5 | 南 | 15 | 10,130 | 2 | 91.26 | 17 | 63 | 54 | 58.2 | 9 | 2.24 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ロンジー 555w | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2 | |
| りょう-つくばXL108発電所 | 茨城県つくば市 | http://chiba-pv.com/ | 108.00 | 49.5 | 西10度 | 20 | 9,841 | 4 | 91.12 | 18 | 61 | 54 | 57.4 | 10 | 2.18 | 250.5 | 1 | つくば(館野) | エクソル XLM60-300S | オムロン KPV-A55 | |
| ぬまさん稲敷市発電所 | 茨城県稲敷市 | | 100.32 | 49.5 | 南 | 15 | 9,448 | 12 | 94.18 | 15 | 59 | 56 | 57.2 | 11 | 2.03 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | カナディアンソーラー CS3K-380MS | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| うっしー龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 109.80 | 49.5 | 南 | 20 | 9,709 | 9 | 88.42 | 23 | 60 | 52 | 56.2 | 12 | 2.22 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ネクストエナジー NER660M305 | ネクストエナジー SPSS-55D-NX | 東側に住宅、電柱あり |
| トモちゃん犬塚発電所 | 茨城県稲敷市 | | 76.80 | 49.5 | 南 | 20 | 7,895 | 24 | 102.79 | 6 | 50 | 61 | 55.6 | 13 | 1.55 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ネクストエナジー NER660M320 | オムロン KPV-A55-J4 | |
| ろく那須山114両面発電所 | 栃木県那須烏山市 | | 114.40 | 49.5 | 南 | 20 | 9,769 | 6 | 85.39 | 26 | 61 | 50 | 55.4 | 14 | 2.31 | 229.9 | 29 | 那須烏山 | カナディアンソーラー CS3W440 | SMA SB5.5-LV-JP-41 | |
| みかん農園発電所3号機 | 山梨県北杜市 | | 80.19 | 49.9 | 南 | 20 | 8,007 | 23 | 99.85 | 10 | 50 | 59 | 54.8 | 15 | 1.61 | 211.7 | 33 | 韮崎 | JAソーラー JAP6-60-270 | デルタ RPI H6J他 | 甲斐駒ヶ岳の麓 |
| 坊主利根3号発電所 | 茨城県利根町 | https://bouzu-pv.com/ | 116.00 | 49.5 | 南 | 10 | 9,632 | 10 | 83.03 | 31 | 60 | 49 | 54.3 | 16 | 2.34 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | Jinko両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| やまちゃん稲敷市月出里発電所 | 茨城県稲敷市 | | 69.30 | 49.5 | 南 | 20 | 7,233 | 30 | 104.38 | 3 | 46 | 62 | 54.2 | 17 | 1.40 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ジンコソーラー JKM275PP-60-J | DMM SPSS-55D-DM | |
| 時夫上田発電所 | 長野県上田市 | | 74.46 | 49.5 | 南南西 | 20 | 7,546 | 26 | 101.34 | 8 | 48 | 60 | 54.2 | 18 | 1.50 | 189.5 | 37 | 上田 | ソーラーフロンティア SF170-S×438枚 | デルタ単相 9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、鳥糞多し |
| トモちゃん篠崎発電所 | 茨城県つくば市 | | 110.08 | 49.5 | 西3度 | 20 | 9,350 | 14 | 84.94 | 27 | 58 | 50 | 54.1 | 19 | 2.22 | 250.5 | 1 | つくば(館野) | ネクストエナジー NER660M320 | オムロン KPV-A55-J4 | 東側に林あり |
| かもっしー両面×白ピカ発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 8,378 | 21 | 93.33 | 16 | 53 | 55 | 54.0 | 20 | 1.81 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ジンコ JAM60D10-340/MB | オムロン KPV-A55-J4 | 東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり |
| 鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所 | 三重県鈴鹿市 | | 102.60 | 49.5 | 南 | 30 | 8,983 | 18 | 87.56 | 25 | 56 | 52 | 53.9 | 21 | 2.07 | 181.8 | 38 | 四日市 | ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285 | オムロン KPV-A55-J4 | |
| バッシー鉢田LO121発電所 | 茨城県鉢田市 | https://bashieco.com/ | 121.50 | 49.5 | 南 | 15 | 9,758 | 7 | 80.31 | 33 | 60 | 47 | 53.8 | 22 | 2.45 | 224.4 | 31 | 鹿嶋 | ロンジー両面 LR4-72HBD-450M | 新電元 PVS9R9T200C | ソーラーシェアリング |
| うっしー猛牛発電所 | 茨城県河内町 | | 24.92 | 9.9 | 南 | 15 | 1,964 | 47 | 78.81 | 35 | 61 | 46 | 53.5 | 23 | 2.52 | 238.0 | 12 | 龍ヶ崎 | ロンジ両面 445W | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| りゅうばば加須B区画 | 埼玉県加須市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.60 | 49.5 | 南 | 10 | 7,458 | 27 | 98.65 | 11 | 48 | 58 | 53.1 | 24 | 1.53 | 243.9 | 6 | 久喜 | ロンジー両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| りょう-つくばJIN115発電所 | 茨城県つくば市 | http://chiba-pv.com/ | 115.20 | 49.5 | 西10度 | 10 | 9,320 | 15 | 80.90 | 32 | 58 | 47 | 52.7 | 25 | 2.33 | 250.5 | 1 | つくば(館野) | JINKO JKM400M-72H | オムロン KPV-A55 | |
| 時夫南アルプス発電所 | 山梨県南アルプス市 | | 94.72 | 49.5 | 南 | 10/15 | 8,381 | 20 | 88.49 | 22 | 53 | 52 | 52.5 | 26 | 1.91 | 240.9 | 8 | 甲府 | LR4-60HPH-370M×256枚 | デルタ単相9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、真南に木3本、西に山 |
| 鹿嶋発電所(かしソーラー) | 茨城県鹿嶋市 | http://www.rokutech.jp/blog/ | 130.02 | 49.5 | ほぼ真南 | 10~15 | 9,817 | 5 | 75.50 | 37 | 61 | 44 | 52.4 | 27 | 2.63 | 224.4 | 31 | 鹿嶋 | ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II) | ソーラーエッジ SE25K-JP | 工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。 |
| りゅうばば本庄D区画 | 埼玉県本庄市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.04 | 49.5 | 南 | 15 | 7,122 | 31 | 94.92 | 14 | 46 | 56 | 51.0 | 28 | 1.52 | 225.4 | 30 | 寄居 | ライオンエナジー RSM120-6-335M | オムロン KPV-A55 | |
| みかん農園発電所4号機 | 山梨県富士川町 | | 82.02 | 49.5 | 南 | 15 | 7,252 | 29 | 88.41 | 24 | 47 | 52 | 49.3 | 29 | 1.66 | 211.7 | 33 | 韮崎 | ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W | デルタ RPI H6J他 | 敷地南側東西に電柱それぞれ1本 |
| NKE 両面×白ピカ発電所 | 三重県鈴鹿市 | https://nkepv.com/ | 84.09 | 49.5 | 南東 | 10 | 7,090 | 32 | 84.31 | 30 | 46 | 50 | 47.6 | 30 | 1.70 | 181.8 | 38 | 四日市 | トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(II) | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | ルンルンシート白ピカ |

