

太陽光発電GP by バッシー

【2025年1月】

《2025/2/26 更新》

| 発電所名称 | 所在地 (県、市町村) | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 抑角 | 発電量 | | パネル1kW 当たり 発電量 | | 総合ランキング (総合偏差値) | | | | 過積載率 | | 日照時間 | | パネル | PCS | その他 |
|------------------|----------------|---|--------|------|------|-------|-------|------|----------------------|--------|--------------------|-----|------|----|------|---------|------|---------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | kW | kW | | | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | 発電量 | 1kW | 平均 | 順位 | パネル/PCt | 順位 | 地点 | | | |
| 時夫前橋発電所 | 群馬県前橋市 | | 90.72 | 49.5 | 南南東 | 20 | 9,812 | 2 | 108.16 | 3 | 63 | 63 | 63.1 | 1 | 1.83 | 244.8 | 1 | 前橋 | LR6-60HPH-315M×288枚 | オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台 | |
| みかん農園発電所3号機 | 山梨県北杜市 | | 80.19 | 49.9 | 南 | 20 | 8,937 | 12 | 111.44 | 2 | 56 | 63 | 59.8 | 2 | 1.61 | 229.3 | 6 | 韮崎 | JAソーラー-JAP6-60-270 | デルタ RPI H6J他 | 甲斐駒ヶ岳の麓 |
| Yoshi鉦田99発電所 | 茨城県鉦田市 | | 99.90 | 49.5 | 南 | 30 | 9,612 | 4 | 96.21 | 11 | 61 | 57 | 59.1 | 3 | 2.02 | 205.8 | 29 | 鉦田 | LONGI LR4-60HPH-370M | オムロン KPV-A55-J4 | |
| 時夫上田発電所 | 長野県上田市 | | 74.46 | 49.5 | 南南西 | 20 | 8,433 | 16 | 113.26 | 1 | 53 | 63 | 58.2 | 4 | 1.50 | 219.5 | 12 | 上田 | ソーラーフロンティア SF170-S×438枚 | デルタ単相 9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、鳥糞多し |
| バッシー龍ヶ崎SF90発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | https://bashieco.com/ | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 8,889 | 13 | 99.03 | 8 | 56 | 59 | 57.6 | 5 | 1.81 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ソーラーフロンティア SF170-S | SMA 4500TL-JP | |
| ろく那須烏山114両面発電所 | 栃木県那須烏山市 | | 114.40 | 49.5 | 南 | 20 | 9,887 | 1 | 86.42 | 22 | 63 | 50 | 56.6 | 6 | 2.31 | 223.9 | 11 | 那須烏山 | カナディアンソーラー CS3W440 | SMA SB5.5-LV-JP-41 | |
| 植木屋WIN89牛久発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.10 | 49.5 | 東10度 | 20 | 8,712 | 15 | 97.78 | 9 | 55 | 58 | 56.5 | 7 | 1.80 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ウインアイコ WST-275P6 | オムロン KP55M | |
| うっしー河内発電所① | 茨城県河内町 | | 81.90 | 49.5 | 南 | 30 | 8,318 | 18 | 101.56 | 6 | 52 | 61 | 56.5 | 8 | 1.65 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | インリー両面YL315 | SMA 4500TL-JP | 南側に電柱あり |
| 坊主牛久発電所 | 茨城県牛久市 | https://bouzu-pv.com/ | 98.20 | 49.5 | 南 | 15 | 9,106 | 10 | 92.73 | 14 | 58 | 54 | 56.1 | 9 | 1.98 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | JA SOLAR JAM72S20-455/MR | SMA SB5.5-LV-JP-41 | |
| 植木屋LS111龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 111.00 | 49.5 | 南 | 15 | 9,646 | 3 | 86.90 | 21 | 62 | 50 | 55.9 | 10 | 2.24 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ロンジー 555w | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2 | |
| りゅうばば本庄D区画 | 埼玉県本庄市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.04 | 49.5 | 南 | 15 | 7,822 | 24 | 104.24 | 4 | 49 | 63 | 55.7 | 11 | 1.52 | 241.8 | 2 | 寄居 | ライセンエナジー RSM120-6-335M | オムロン KPV-A55 | |
| りょう-つくばXL108発電所 | 茨城県つくば市 | http://chiba-pv.com/ | 108.00 | 49.5 | 西10度 | 20 | 9,455 | 5 | 87.55 | 20 | 60 | 51 | 55.5 | 12 | 2.18 | 218.6 | 14 | つくば(館野) | エクソル XLM60-300S | オムロン KPV-A55 | |
| 時夫南アルプス発電所 | 山梨県南アルプス市 | | 94.72 | 49.5 | 南 | 10/15 | 8,848 | 14 | 93.41 | 13 | 56 | 55 | 55.4 | 13 | 1.91 | 241.5 | 3 | 甲府 | LR4-60HPH-370M×256枚 | デルタ単相9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、真南に木3本、西に山 |
| りゅうばば加須B区画 | 埼玉県加須市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.60 | 49.5 | 南 | 10 | 7,804 | 26 | 103.22 | 5 | 49 | 62 | 55.3 | 14 | 1.53 | 230.4 | 5 | 久喜 | ロンジー両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| ぬまさん稲敷市発電所 | 茨城県稲敷市 | | 100.32 | 49.5 | 南 | 15 | 8,995 | 11 | 89.66 | 17 | 57 | 52 | 54.6 | 15 | 2.03 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | カナディアンソーラー CS3L-380MS | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| うっしー龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 109.80 | 49.5 | 南 | 20 | 9,287 | 7 | 84.58 | 24 | 59 | 48 | 53.8 | 16 | 2.22 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ネクストエナジー SPSS-55D-NX | | 東側に住宅、電柱あり |
| 坊主利根3号発電所 | 茨城県利根町 | https://bouzu-pv.com/ | 116.00 | 49.5 | 南 | 10 | 9,338 | 6 | 80.50 | 26 | 59 | 46 | 52.5 | 17 | 2.34 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | Jinko両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| みかん農園発電所4号機 | 山梨県富士川町 | | 82.02 | 49.5 | 南 | 15 | 7,815 | 25 | 95.28 | 12 | 49 | 56 | 52.5 | 18 | 1.66 | 229.3 | 6 | 韮崎 | ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W | デルタ RPI H6J他 | 敷地南側東西に電柱それぞれ1本 |
| うっしー猛牛発電所 | 茨城県河内町 | | 24.92 | 9.9 | 南 | 15 | 1,926 | 40 | 77.29 | 30 | 62 | 43 | 52.4 | 19 | 2.52 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ロンジー両面 445W | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO | |
| やまちゃん稲敷市月出里発電所 | 茨城県稲敷市 | | 69.30 | 49.5 | 南 | 20 | 7,019 | 32 | 101.28 | 7 | 43 | 60 | 51.8 | 20 | 1.40 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ジンコソーラー JKM275PP-60-J | DMM SPSS-55D-DM | |
| りょう-つくばJIN115発電所 | 茨城県つくば市 | http://chiba-pv.com/ | 115.20 | 49.5 | 西10度 | 10 | 9,132 | 8 | 79.27 | 27 | 58 | 45 | 51.4 | 21 | 2.33 | 218.6 | 14 | つくば(館野) | JINKO JKM400M-72H | オムロン KPV-A55 | |
| かもっしー両面×白比力発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 8,035 | 22 | 89.51 | 19 | 50 | 52 | 51.2 | 22 | 1.81 | 215.0 | 16 | 龍ヶ崎 | ジンコ JAM60D10-340/MB | オムロン KPW-A55-J4 | 東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり |
| カレー武豊発電所 | 愛知県武豊町 | | 87.48 | 49.5 | 南 | 10 | 7,854 | 23 | 89.79 | 16 | 49 | 52 | 50.7 | 23 | 1.77 | 219.3 | 13 | 南知多 | トリナソーラー 320DE05H(II) | TSM- オムロン KPV-A55-J4 | |
| バッシー鉦田L0121発電所 | 茨城県鉦田市 | https://bashieco.com/ | 121.50 | 49.5 | 南 | 15 | 9,111 | 9 | 74.99 | 36 | 58 | 42 | 49.8 | 24 | 2.45 | 203.6 | 30 | 鹿嶋 | ロンジー両面 LR4-72HBD-450M | 新電元 PVS9R9T200C | ソーラーシェアリング |
| 岡山県高梁市松岡発電所 | 岡山県高梁市 | | 109.15 | 49.5 | 東15度 | 20 | 8,410 | 17 | 77.05 | 32 | 53 | 43 | 48.1 | 25 | 2.21 | 183.3 | 35 | 高梁 | JA Solar JAM72S10-415/MR | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 東側に高木アリ |
| カレー四日市発電所 | 三重県四日市市 | | 103.68 | 49.5 | 東30度 | 20 | 8,125 | 20 | 78.36 | 28 | 51 | 44 | 47.5 | 26 | 2.09 | 193.7 | 32 | 四日市 | トリナソーラー 320DE05H(II) | TSM- オムロン KPV-A55-J4 | |
| E&L上郡町長尾谷発電所 | 兵庫県上郡町 | | 108.00 | 49.5 | 南 | 15 | 8,251 | 19 | 76.40 | 35 | 52 | 43 | 47.3 | 27 | 2.18 | 193.8 | 31 | 上郡 | ネクストエナジー NER144M540J-MDD | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2 | 両面発電パネル |
| カレー大月発電所 | 山梨県大月市 | | 103.68 | 49.5 | 東20度 | 20 | 8,052 | 21 | 77.66 | 29 | 50 | 44 | 47.0 | 28 | 2.09 | 227.3 | 8 | 大月 | ネクストエナジー NER660M320 | オムロン KPV-A55-J4 | 西側に山、影あり |
| やまちゃん鈴鹿市発電所 | 三重県鈴鹿市 | | 82.08 | 49.5 | 南 | 20 | 7,058 | 31 | 85.99 | 23 | 44 | 50 | 46.5 | 29 | 1.66 | 193.7 | 32 | 四日市 | ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285 | ネクストエナジー SPSS-55C-NX | 南西に山林アリ |
| パニティPVファーム大平1 | 栃木県栃木市 | | 54.29 | 44.0 | 西30度 | 20 | 5,252 | 37 | 96.74 | 10 | 35 | 57 | 46.3 | 30 | 1.23 | 237.6 | 4 | 佐野 | カナディアンソーラー CS3K-305P | パナソニック CSP55G4D | 東側に住宅アリ 2019台風災害から復活 |

