太陽光発電GP　by バッシー

【2025年3月】

《2025/8/29 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,824	5	108.29	8	61	60	60.2	1	1.83	202.5	1	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,849	23	118.85	3	51	65	58.4	2	1.50	184.2	7	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
りゅうぱぱ加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,743	25	115.65	4	50	65	57.9	3	1.53	171.9	10	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りゅうぱぱ本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	8,535	27	113.74	5	49	64	56.5	4	1.52	185.9	5	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
桐生発電所（きりソーラー）	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	8,330	32	123.96	2	47	65	56.0	5	1.36	202.4	2	桐生	ソーラーワールド Bisun SW 280 duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	9,010	20	107.15	9	53	59	56.0	6	1.70	170.2	14	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,821	24	110.00	7	51	61	55.9	7	1.61	170.6	11	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,278	2	89.84	30	65	45	54.8	8	2.31	175.9	9	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	9,773	7	95.25	23	60	49	54.7	9	2.07	170.2	14	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,514	13	96.28	20	58	50	53.9	10	2.00	161.9	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	9,170	17	100.20	16	54	53	53.9	11	1.85	143.6	45	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	9,287	16	98.05	19	56	52	53.6	12	1.91	178.4	8	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	9,486	15	94.96	24	57	49	53.2	13	2.02	164.9	35	鉾田	LONGI LR4－60HPH－370M	オムロン KPV-A55-J4	
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	8,850	22	101.16	14	51	54	52.8	14	1.77	188.5	4	南知多	トリナソーラー　TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	9,788	6	89.19	32	60	44	52.3	15	2.22	170.2	14	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	9,490	14	91.53	28	57	46	51.9	16	2.09	170.2	14	四日市	トリナソーラー　TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,638	9	89.24	31	59	44	51.6	17	2.18	161.9	37	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	9,909	3	86.02	36	61	42	51.6	18	2.33	161.9	37	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
toshiリャンメン亘理4号機	宮城県亘理町		51.18	44.0	南31度	10	6,470	44	126.43	1	37	65	51.1	19	1.16	184.8	6	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,162	18	93.30	27	54	48	51.1	20	1.98	165.8	22	龍ケ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,638	10	87.78	33	59	43	51.0	21	2.22	165.8	22	龍ケ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
鹿嶋発電所（かしソーラー）	茨城県鹿嶋市	http://www.rokutech.jp/blog/	130.02	49.5	ほぼ真南	10～15	10,350	1	79.60	43	65	37	51.0	22	2.63	158.9	41	鹿嶋	ジンコJKM330M-60H-TV トリナTSM-370DEG8MC.20(II)	ソーラーエッジ SE25K-JP	工事中に土地が増えたので、減量したパネルを増量しました。
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	9,838	4	84.81	38	61	41	50.7	23	2.34	165.8	22	龍ケ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋LS111龍ケ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	9,628	11	86.74	35	59	42	50.5	24	2.24	165.8	22	龍ケ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,564	12	86.88	34	58	43	50.3	25	2.22	161.9	37	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	8,262	34	100.73	15	46	54	49.9	26	1.66	170.6	11	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,102	19	90.73	29	54	46	49.7	27	2.03	165.8	22	龍ケ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,999	46	80.22	42	62	37	49.6	28	2.52	165.8	22	龍ケ崎	ロンジ両面　445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	8,563	26	95.40	22	49	49	49.1	29	1.81	165.8	22	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,518	28	94.89	25	48	49	48.7	30	1.81	165.8	22	龍ケ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり

太陽光発電GP　by バッシー

【2025年3月】

《2025/8/29 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	8,449	30	94.83	26	48	49	48.4	31	1.80	165.8	22	龍ケ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	8,068	35	98.30	18	44	52	48.0	32	1.66	170.2	14	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,670	8	79.59	44	59	37	47.8	33	2.45	158.9	41	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
バニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,004	45	110.59	6	32	62	46.9	34	1.23	192.6	3	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
ロクテックやまなし発電所 2号（えびソーラー 2号）	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10～20	8,971	21	84.79	39	53	41	46.7	35	2.14	163.3	36	古関	トリナTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,847	36	95.81	21	42	50	46.0	36	1.65	165.8	22	龍ケ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,570	37	98.57	17	40	52	45.8	37	1.55	165.8	22	龍ケ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,152	38	103.20	13	36	56	45.7	38	1.40	165.8	22	龍ケ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	6,793	39	106.61	10	32	59	45.4	39	1.29	170.6	11	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	6,745	40	104.14	11	32	57	44.2	40	1.31	165.8	22	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	8,266	33	84.71	40	46	41	43.4	41	1.97	169.9	19	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,570	42	103.99	12	30	56	43.3	42	1.28	167.2	21	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,474	29	81.73	41	48	38	43.1	43	2.09	169.9	19	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,371	31	72.06	46	47	30	38.7	44	2.35	158.5	43	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	6,534	43	85.42	37	30	41	35.6	45	1.55	158.5	43	穴吹	-	-	
toshi秋田日本海3号機	秋田県由利本荘市		85.50	49.5	南	30	6,610	41	77.31	45	31	35	32.7	46	1.73	124.6	46	秋田	Ningbo Ulica Solar UL-450-460M-144	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	