

太陽光発電GP by バッシー

【2025年7月】

《2025/8/29 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量	総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点				
サトム妻崎発電所	山口県宇部市		109.62	49.5	南	10	14,637	1	133.52	20	71	54	62.5	1	2.21	326.0	1	防府	LONGI Solar LR4-72HPH-435M	オムロン KPV-A55-SJ4	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	11,601	25	155.80	2	50	71	60.1	2	1.50	266.0	8	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単組 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	14,051	2	128.04	26	67	50	58.4	3	2.22	252.7	22	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単組 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	12,361	16	141.30	10	55	60	57.4	4	1.77	310.9	2	南知多	トリナソーラー TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	11,990	22	142.59	9	53	61	56.5	5	1.70	252.7	22	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	12,690	10	129.23	24	57	51	54.0	6	1.98	257.8	9	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	76.50	49.5	南	15	11,046	35	144.39	6	46	62	53.9	7	1.55	304.9	3	穴吹	-	-	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	12,413	14	131.05	23	55	52	53.7	8	1.91	235.5	37	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単組9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
toshiリヤンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	10,500	39	148.45	4	42	65	53.5	9	1.43	213.5	48	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
りゅうば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	10,922	37	144.47	5	45	62	53.5	10	1.53	247.1	28	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	116.16	49.5	西20度	15	13,671	3	117.69	36	64	42	53.1	11	2.35	304.9	3	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	11,369	29	138.61	12	48	58	52.8	12	1.66	243.0	30	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	12,546	11	126.95	28	56	49	52.6	13	2.00	235.0	38	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	11,320	30	138.22	13	48	57	52.5	14	1.65	257.8	9	龍ヶ崎	インソー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	12,000	21	131.12	22	53	52	52.3	15	1.85	223.4	44	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	9,803	42	151.35	3	37	67	52.1	16	1.31	257.8	9	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	11,268	31	137.28	15	47	57	52.0	17	1.66	252.7	22	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
あぼろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	11,190	33	137.57	14	46	57	51.5	18	1.63	243.7	29	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり
E&L上郡町長尾谷発電所	兵庫県上郡町		108.00	49.5	南	15	12,961	7	120.01	34	59	44	51.5	19	2.18	298.3	5	上郡	ネクストエナジー NER144M540J-MDD	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	両面発電パネル
toshiリヤンメン亘理4号機	宮城県亘理町		51.18	44.0	南31度	10	8,040	47	157.11	1	32	71	51.4	20	1.16	223.9	43	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	13,411	4	115.61	38	63	40	51.4	21	2.34	257.8	9	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	12,944	8	117.89	35	59	42	50.6	22	2.22	257.8	9	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	12,976	6	116.90	37	59	41	50.4	23	2.24	257.8	9	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	12,532	12	120.87	33	56	44	50.3	24	2.09	252.7	22	四日市	トリナソーラー TSM- 320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,739	49	109.91	46	65	36	50.3	25	2.52	257.8	9	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	11,595	26	129.18	25	50	50	50.1	26	1.81	257.8	9	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPV-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	10,927	36	136.26	17	44	56	50.1	27	1.61	243.0	30	葦崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	12,290	17	122.51	30	55	45	50.0	28	2.03	257.8	9	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
Yoshi鉾田99発電所	茨城県鉾田市		99.90	49.5	南	30	12,210	18	122.22	32	54	45	49.6	29	2.02	252.6	27	鉾田	LONGI LR4-60HPH-370M	オムロン KPV-A55-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2025年7月】

《2025/8/29 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他	
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC	h	順位				地点
パッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	11,449	28	127.55	27	49	49	49.0	30	1.81	257.8	9	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP		
桐生発電所 (きりソーラー)	群馬県桐生市	http://www.rokutech.jp/blog/	67.20	49.5	西15度	12	9,650	43	143.60	7	36	61	48.6	31	1.36	222.7	45	桐生	ソーラーワールド Bisun SW SE25K-duo	ソーラーエッジ SE25K-JP	土地が狭いので両面と反射シートで攻めます。	
パッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	13,273	5	109.24	47	62	35	48.5	32	2.45	268.7	7	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	12,873	9	111.75	43	59	37	48.0	33	2.33	235.0	38	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55		
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	11,253	32	126.30	29	47	48	47.8	34	1.80	257.8	9	龍ヶ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M		
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	10,324	40	134.42	19	41	54	47.6	35	1.55	257.8	9	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4		
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	10,132	41	135.02	18	39	55	47.1	36	1.52	238.1	35	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55		
ロクテックやまなし発電所 2号 (えびソーラー 2号)	山梨県市川三郷町	http://www.rokutech.jp/blog/	105.80	49.5	東30度 南	10~20	12,175	19	115.07	40	54	40	46.8	37	2.14	236.8	36	古閑	トリオTSM-265PC05A セラフィム-SRP320-E01B	SMA SUNNY BOY 4500TL-JP	真南は山です。	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	9,623	44	138.86	11	36	58	46.7	38	1.40	257.8	9	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM		
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	12,379	15	112.45	42	55	38	46.6	39	2.22	235.0	38	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	9,089	45	142.64	8	32	61	46.3	40	1.29	229.6	42	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ	
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	11,102	34	122.38	31	46	45	45.8	41	1.83	220.5	47	前橋	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	LR6-60HPH-315M×288枚		
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	11,817	23	115.17	39	51	40	45.6	42	2.07	252.7	22	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4		
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	12,450	13	108.83	48	56	35	45.4	43	2.31	192.7	49	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41		
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	12,068	20	111.74	44	53	37	45.2	44	2.18	235.0	38	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55		
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	11,717	24	113.01	41	51	38	44.4	45	2.09	239.8	33	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり	
パッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,663	46	137.12	16	29	56	42.7	46	1.28	241.1	32	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり	
岡山県高梁市松岡発電所	岡山県高梁市		109.15	49.5	東15度	20	11,580	27	106.09	49	50	33	41.3	47	2.21	273.2	6	高梁	JA Solar JAM72S10-415/MR	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	東側に高木アリ	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	10,797	38	110.65	45	44	37	40.3	48	1.97	239.8	33	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/総発電 上昇中！	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,130	48	131.33	21	25	52	38.5	49	1.23	221.1	46	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活	