

太陽光発電GP by バッシー

【2025年10月】

《2025/11/26 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PGh	順位	地点				
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,187	6	96.52	2	59	71	65.2	1	1.50	130.8	3	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し	
toshiリヤンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	7,030	11	99.39	1	58	71	64.4	2	1.43	156.5	1	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1		
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	7,600	3	83.04	4	63	64	63.4	3	1.85	122.2	6	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP		
あぼろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	7,100	8	87.29	3	58	68	63.0	4	1.63	148.4	2	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,440	1	72.66	14	71	53	61.9	5	2.35	123.4	4	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	7,886	2	68.93	25	66	49	57.2	6	2.31	110.0	13	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41		
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooaaaa	76.50	49.5	南	15	6,290	23	82.22	6	50	63	56.6	7	1.55	123.4	4	穴吹	-	-		
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	6,872	17	75.75	9	56	56	55.9	8	1.83	117.1	7	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台		
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	6,398	22	79.79	7	51	60	55.6	9	1.61	110.3	11	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	6,992	12	73.82	13	57	54	55.5	10	1.91	116.6	9	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山	
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,365	4	67.11	27	61	47	53.7	11	2.22	102.1	17	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	6,940	13	70.23	21	57	50	53.3	12	2.00	87.0	25	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4		
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	7,056	10	68.77	26	58	48	53.1	13	2.07	102.1	17	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4		
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,237	26	76.04	8	50	56	53.0	14	1.66	110.3	11	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本	
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	6,270	24	74.56	10	50	55	52.4	15	1.70	102.1	17	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	ルンルンシート白ピカ	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,526	45	61.24	40	63	40	51.8	16	2.52	78.3	30	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO		
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,261	25	71.57	16	50	51	50.7	17	1.77	109.2	14	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4		
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	6,885	16	63.75	35	56	43	49.6	18	2.18	87.0	25	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55		
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	7,106	7	61.68	39	58	41	49.5	19	2.33	87.0	25	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55		
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	5,926	27	72.36	15	47	52	49.5	20	1.65	78.3	30	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり	
toshiリヤンメン亶理4号機	宮城県亶理町		51.18	44.0	南31度	10	4,230	43	82.66	5	35	63	49.4	21	1.16	116.9	8	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO		
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	6,932	14	62.45	37	57	42	49.1	22	2.24	78.3	30	龍ヶ崎	ロンジ 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2		
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	6,901	15	62.69	36	56	42	49.1	23	2.22	87.0	25	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	6,501	21	66.20	29	52	46	49.0	24	1.98	78.3	30	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41		
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	7,231	5	59.51	42	60	38	49.0	25	2.45	82.8	29	鹿嶋	ロンジ両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	7,068	9	60.93	41	58	40	48.9	26	2.34	78.3	30	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO		
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	6,674	19	64.37	34	54	44	48.9	27	2.09	102.1	17	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4		
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	5,588	33	73.92	12	44	54	48.7	28	1.53	92.4	23	久喜	ロンジ両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO		
りゅうばは本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	5,563	34	74.13	11	43	54	48.7	29	1.52	96.7	22	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55		

太陽光発電GP by バッシー

【2025年10月】

《2025/11/26 更新》

[illegible]