

太陽光発電GP by バッシー

【2025年11月】

《2025/12/30 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PGh	順位	地点			
					度																
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,469	8	93.35	4	60	64	61.7	1	1.83	201.0	2	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,046	14	108.06	1	57	64	60.2	2	1.50	201.9	1	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,891	2	86.66	9	63	57	60.0	3	2.07	167.7	36	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,042	15	100.29	2	56	64	59.9	4	1.61	190.1	9	韮崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,683	20	93.81	3	54	64	58.9	5	1.65	172.8	22	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,556	4	86.58	10	60	57	58.8	6	2.00	180.2	18	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	9,016	1	78.81	25	64	49	56.5	7	2.31	189.8	11	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,693	19	85.71	11	54	56	55.1	8	1.81	172.8	22	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	8,501	6	78.72	26	60	49	54.5	9	2.18	180.2	18	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	8,016	17	81.63	18	56	52	54.2	10	1.98	172.8	22	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,540	21	84.62	14	53	55	54.0	11	1.80	172.8	22	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	6,747	31	89.91	5	47	61	53.8	12	1.52	194.1	5	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	8,063	13	80.37	20	57	51	53.8	13	2.03	172.8	22	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	8,484	7	76.43	29	60	47	53.3	14	2.24	172.8	22	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,679	3	74.72	31	61	45	53.1	15	2.35	149.6	41	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,170	23	85.27	13	50	56	53.0	16	1.70	167.7	36	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンリンシート白ピカ
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,725	32	87.56	7	47	58	52.6	17	1.55	172.8	22	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	8,277	10	75.38	30	58	46	52.0	18	2.22	172.8	22	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,962	18	76.79	28	56	47	51.6	19	2.09	167.7	36	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,556	33	86.72	8	46	57	51.5	20	1.53	184.7	14	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	8,222	12	74.69	32	58	45	51.4	21	2.22	180.2	18	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	6,166	35	88.97	6	43	60	51.2	22	1.40	172.8	22	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	6,550	34	85.62	12	46	56	50.9	23	1.55	149.6	41	穴吹	-	-	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,745	45	70.02	41	62	40	50.9	24	2.52	172.8	22	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	6,836	28	83.29	16	48	54	50.8	25	1.66	167.7	36	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	8,345	9	72.44	36	59	43	50.7	26	2.33	180.2	18	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,790	29	82.78	17	47	53	50.4	27	1.66	190.1	9	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	8,512	5	70.06	40	60	40	50.1	28	2.45	181.7	17	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS99T200C	ソーラーシェアリング
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,037	16	73.24	35	57	43	50.0	29	2.22	167.7	36	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本

太陽光発電GP by バッシー

【2025年11月】

《2025/12/30 更新》

[illegible]