

太陽光発電GP by バッシー

【2025年12月】

《2026/1/27 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW				日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均		順位	パネル/PCt	順位			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	8,292	2	91.40	3	62	63	62.7	1	1.83	217.3	1	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	7,822	6	97.54	2	59	63	61.0	2	1.61	200.5	6	葦崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	7,277	16	97.72	1	56	63	59.4	3	1.50	186.9	12	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	8,102	3	81.99	8	61	57	59.2	4	2.00	186.7	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	7,153	18	87.34	5	55	61	58.0	5	1.65	174.8	20	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	6,767	22	90.18	4	52	63	57.7	6	1.52	198.2	9	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	8,427	1	73.66	20	63	52	57.4	7	2.31	195.3	10	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	7,976	4	73.85	19	60	52	56.0	8	2.18	186.7	13	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	6,556	24	86.72	6	51	61	55.9	9	1.53	199.0	8	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	7,201	17	80.23	10	55	56	55.7	10	1.81	174.8	20	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	7,701	8	75.06	17	58	53	55.5	11	2.07	154.1	35	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	7,522	13	76.60	15	57	54	55.5	12	1.98	174.8	20	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	7,062	19	79.26	12	54	56	54.9	13	1.80	174.8	20	龍ヶ崎	ウインアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
植木屋LS111龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	7,901	5	71.18	25	60	50	54.8	14	2.24	174.8	20	龍ヶ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	7,420	15	73.96	18	57	52	54.2	15	2.03	174.8	20	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	7,697	9	70.10	26	58	49	53.8	16	2.22	174.8	20	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	7,589	11	68.94	30	58	48	53.0	17	2.22	186.7	13	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	6,435	26	78.46	13	50	55	52.6	18	1.66	200.5	6	葦崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	7,679	10	66.10	34	58	46	52.3	19	2.35	134.9	41	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,576	45	63.24	41	60	44	52.0	20	2.52	174.8	20	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	6,099	30	79.42	11	48	56	51.8	21	1.55	174.8	20	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	7,728	7	63.60	39	59	45	51.6	22	2.45	165.4	34	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	7,554	12	65.12	35	57	46	51.6	23	2.34	174.8	20	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	5,675	34	81.89	9	45	57	51.3	24	1.40	174.8	20	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	7,484	14	64.97	36	57	46	51.3	25	2.33	186.7	13	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
かもっしー両面×白ビカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	6,524	25	72.68	22	51	51	50.9	26	1.81	174.8	20	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	7,008	21	67.59	32	54	47	50.7	27	2.09	201.0	4	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	7,035	20	64.11	37	54	45	49.5	28	2.22	154.1	35	四日市	JinKo 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	6,230	28	71.22	24	49	50	49.4	29	1.77	183.3	18	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	

太陽光発電GP by バッシー

【2025年12月】

《2026/1/27 更新》

[illegible]