

太陽光発電GP by バッシー

【2026年1月】

《2026/2/18 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	仰角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他	
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/Pd/h	順位				地点
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	9,014	9	110.06	2	58	63	60.6	1	1.65	224.8	13	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,956	11	111.69	1	57	63	60.3	2	1.61	221.3	23	韭崎	JAソーラー-JAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,150	8	101.94	5	59	60	59.1	3	1.81	224.8	13	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,117	1	88.44	15	63	53	58.0	4	2.31	239.8	5	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,780	2	90.56	13	62	54	57.7	5	2.18	234.1	9	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,285	7	94.55	8	59	56	57.5	6	1.98	224.8	13	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,294	6	92.64	11	59	55	57.1	7	2.03	224.8	13	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,582	3	87.27	20	61	52	56.4	8	2.22	224.8	13	龍ヶ崎	ネクストエナジー-NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,413	21	106.96	3	50	62	56.1	9	1.40	224.8	13	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
りゅうばは本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	7,670	17	102.22	4	51	60	55.6	10	1.52	236.1	6	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,658	18	101.30	6	51	59	55.3	11	1.53	245.4	4	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,982	10	87.54	18	58	52	55.0	12	2.07	176.3	26	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,961	35	78.69	27	62	48	54.8	13	2.52	224.8	13	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	9,474	5	81.67	23	60	49	54.7	14	2.34	224.8	13	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,504	4	78.22	28	60	48	53.9	15	2.45	226.8	12	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,739	16	94.35	9	52	56	53.7	16	1.66	221.3	23	韭崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,651	19	87.46	19	51	52	51.8	17	1.77	223.1	22	南知多	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,278	13	79.84	25	54	48	51.4	18	2.09	246.0	2	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	7,236	23	88.15	16	49	53	50.9	19	1.66	176.3	26	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,384	30	99.17	7	44	58	50.9	20	1.23	252.8	1	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,300	22	86.81	21	50	52	50.8	21	1.70	176.3	26	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,816	15	80.10	24	52	48	50.3	22	1.97	246.0	2	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧 上昇中！
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,288	12	75.53	29	54	46	50.3	23	2.22	176.3	26	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,871	27	92.92	10	43	55	48.8	24	1.28	234.5	8	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	6,060	26	90.50	14	44	54	48.7	25	1.35	236.1	6	横芝光	リーフティエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,867	28	90.58	12	43	54	48.2	26	1.31	224.8	13	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,594	20	73.24	30	51	45	48.0	27	2.09	176.3	26	四日市	トリナソーラー 320DE05H(Ⅱ)	TSM- オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,016	14	69.01	31	53	43	48.0	28	2.35	141.0	32	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,581	29	87.59	17	41	52	46.8	29	1.29	230.1	11	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ

太陽光発電GP by バッシー

【2026年1月】

《2026/2/18 更新》

[illegible]