太陽光発電GP　by バッシー

【2026年1月】

《2026/2/27 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
時夫前橋発電所	群馬県前橋市		90.72	49.5	南南東	20	9,619	5	106.03	5	60	60	60.1	1	1.83	240.0	5	前橋	LR6-60HPH-315M×288枚	オムロン単層(KPV) 5.5kW×9台	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	9,014	13	110.06	3	57	62	59.4	2	1.65	224.8	18	龍ケ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,870	3	99.88	11	61	57	59.1	3	2.00	234.1	11	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	8,956	16	111.69	2	56	62	59.1	4	1.61	221.3	32	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
時夫上田発電所	長野県上田市		74.46	49.5	南南西	20	8,655	18	116.24	1	55	62	58.5	5	1.50	228.5	16	上田	ソーラーフロンティア SF170-S×438枚	デルタ単相 9.9kW×5台	助け合いマルチ、鳥糞多し
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,150	12	101.94	7	57	58	57.8	6	1.81	224.8	18	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
植木屋WIN89牛久発電所	茨城県牛久市		89.10	49.5	東10度	20	9,014	13	101.17	9	57	58	57.3	7	1.80	224.8	18	龍ケ崎	ウィンアイコ WST-275P6	オムロン KP55M	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,117	1	88.44	23	62	51	56.7	8	2.31	239.8	6	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
りょう-つくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,780	4	90.56	20	60	52	56.4	9	2.18	234.1	11	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
植木屋LS111龍ケ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		111.00	49.5	南	15	9,872	2	88.94	22	61	52	56.2	10	2.24	224.8	18	龍ケ崎	ロンジー 555w	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,285	11	94.55	13	58	54	56.2	11	1.98	224.8	18	龍ケ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,294	10	92.64	17	58	53	55.7	12	2.03	224.8	18	龍ケ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	9,582	6	87.27	28	59	51	55.1	13	2.22	224.8	18	龍ケ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,413	30	106.96	4	49	61	54.7	14	1.40	224.8	18	龍ケ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
時夫南アルプス発電所	山梨県南アルプス市		94.72	49.5	南	10/15	8,775	17	92.64	16	55	53	54.4	15	1.91	235.1	9	甲府	LR4-60HPH-370M×256枚	デルタ単相9.9kW×5台	助け合いマルチ、真南に木3本、西に山
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	9,424	9	85.61	30	59	50	54.2	16	2.22	234.1	11	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りゅうぱば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	7,670	26	102.22	6	50	58	54.1	17	1.52	236.1	7	寄居	ライセンエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,744	24	100.83	10	50	58	54.0	18	1.55	224.8	18	龍ケ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうぱば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	7,658	27	101.30	8	50	58	53.9	19	1.53	245.4	4	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
鈴鹿Qセルズ102.6kW発電所	三重県鈴鹿市		102.60	49.5	南	30	8,982	15	87.54	26	56	51	53.6	20	2.07	176.3	35	四日市	ハンファQセルズ Q.PLUS BFR-G4.1 285	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	1,961	44	78.69	36	61	46	53.4	21	2.52	224.8	18	龍ケ崎	ロンジ両面　445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	9,474	8	81.67	32	59	48	53.3	22	2.34	224.8	18	龍ケ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,213	21	91.50	18	53	53	52.7	23	1.81	224.8	18	龍ケ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,504	7	78.22	37	59	46	52.5	24	2.45	226.8	17	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	7,739	25	94.35	14	50	54	52.3	25	1.66	221.3	32	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	7,651	28	87.46	27	50	51	50.2	26	1.77	223.1	31	南知多	トリナソーラー　TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	8,278	20	79.84	34	53	47	49.8	27	2.09	246.0	2	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	7,236	32	88.15	24	48	51	49.4	28	1.66	176.3	35	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
バニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	5,384	39	99.17	12	42	57	49.3	29	1.23	252.8	1	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活

太陽光発電GP　by バッシー

【2026年1月】

《2026/2/27 更新》

発電所名称	所在地（県、市町村）	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW当たり発電量		総合ランキング（総合偏差値）				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW		度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	h	順位	地点			
NKE 両面×白ピカ発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	84.09	49.5	南東	10	7,300	31	86.81	29	48	50	49.2	30	1.70	176.3	35	四日市	トリナソーラー両面 TSM-335DEG6MC.20(Ⅱ)	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	ルンルンシート白ピカ
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,816	23	80.10	33	51	47	48.7	31	1.97	246.0	2	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！
NKE 両面×SMA 発電所	三重県鈴鹿市	https://nkepv.com/	109.74	49.5	南西	10	8,288	19	75.53	38	53	44	48.7	32	2.22	176.3	35	四日市	JinKO 両面 JKM465M-7RL3-TV-J	SMA単相 SB55-LV-41	アグリシートシャインホワイト 南側に電柱3本
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	5,871	36	92.92	15	41	54	47.2	33	1.28	234.5	10	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	6,060	35	90.50	21	42	52	47.0	34	1.35	236.1	7	横芝光	リープトンエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	5,867	37	90.58	19	41	52	46.5	35	1.31	224.8	18	龍ケ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	7,594	29	73.24	39	49	43	46.4	36	2.09	176.3	35	四日市	トリナソーラー　TSM-320DE05H(Ⅱ)	オムロン KPV-A55-J4	
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	8,016	22	69.01	40	52	41	46.3	37	2.35	141.0	41	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	5,581	38	87.59	25	39	51	45.0	38	1.29	230.1	15	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	6,066	34	79.30	35	42	46	44.1	39	1.55	141.0	41	穴吹	-	-	
toshiリャンメン亘理4号機	宮城県亘理町		51.18	44.0	南31度	10	4,200	42	82.07	31	35	48	41.4	40	1.16	165.4	40	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
りょう-つくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	6,688	33	58.06	42	45	35	40.1	41	2.33	234.1	11	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
B-POWER02津市発電所	三重県津市		76.32	47.2	東南	10	4,707	41	61.67	41	36	37	36.6	42	1.62	197.7	34	津	JAソーラー JAP6-60-265/4BB	IDEC PJ1A-B591	
toshiリャンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	4,760	40	52.01	43	35	32	33.6	43	1.85	80.5	43	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
toshiリャンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	2,700	43	38.17	44	25	25	25.0	44	1.43	76.7	44	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
あぽろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	807	45	9.93	45	25	25	25.0	44	1.63	38.2	45	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり