

太陽光発電GP by バッシー

【2026年3月】

《2026/4/14 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル		方位	傾角 度	発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間		パネル	PCS	その他			
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW		平均	順位				パネル/Pch	順位	地点
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	10,630	2	121.51	4	63	64	63.2	1	1.77	192.7	3	南知多	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	10,285	4	128.26	2	59	64	61.8	2	1.61	201.3	1	韮崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	9,750	14	118.79	5	55	61	58.4	3	1.66	175.5	11	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林アリ
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	9,714	15	118.43	6	55	61	58.1	4	1.66	201.3	1	韮崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りゅうばは本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	9,213	18	122.77	3	51	64	57.7	5	1.52	185.5	5	寄居	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
toshiリヤンメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,200	6	111.45	10	59	56	57.3	6	1.85	93.5	34	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	10,851	1	104.66	17	64	50	57.3	7	2.09	175.5	11	四日市	トリナソーラー TSM-320DE05H(II)	オムロン KPV-A55-J4	
りゅうばは加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	8,818	23	116.64	8	48	60	53.7	8	1.53	177.2	9	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	9,972	11	100.91	21	57	47	52.1	9	2.00	159.1	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	10,552	3	92.24	28	62	40	51.0	10	2.31	180.1	8	那須烏山	カナディアンソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
toshiリヤンメン亙理4号機	宮城県亙理町		51.18	44.0	南31度	10	6,760	33	132.10	1	37	64	51.0	11	1.16	151.1	30	仙台	JinkO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	8,885	22	108.49	14	48	53	50.7	12	1.65	151.7	19	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	9,938	12	95.86	26	57	43	49.9	13	2.09	185.3	6	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	9,659	16	98.36	24	55	45	49.8	14	1.98	151.7	19	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	10,072	7	91.73	30	58	40	48.8	15	2.22	151.7	19	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,618	17	95.87	25	54	43	48.6	16	2.03	151.7	19	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	10,283	5	88.65	32	60	37	48.4	17	2.34	151.7	19	龍ヶ崎	JinkO両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	10,032	8	91.13	31	58	39	48.4	18	2.22	159.1	14	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
りょうつくばXL108発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	108.00	49.5	西10度	20	9,919	13	91.85	29	57	40	48.2	19	2.18	159.1	14	つくば(館野)	エクソル XLM60-300S	オムロン KPV-A55	
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,117	35	84.95	34	62	34	48.2	20	2.52	151.7	19	龍ヶ崎	ロンジ両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	9,027	20	100.57	22	49	47	48.0	21	1.81	151.7	19	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	8,979	21	100.03	23	49	46	47.6	22	1.81	151.7	19	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
B-POWER02津市発電所	三重県津市		76.32	47.2	東南	10	8,050	25	105.48	16	44	51	47.6	23	1.62	176.2	10	津	JAソーラー JAP6-60-265/4BB	IDEC PJ1A-B591	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	6,376	34	117.44	7	34	60	47.2	24	1.23	191.0	4	佐野	カナディアンソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅アリ 2019台風災害から復活
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	7,703	27	111.15	11	38	55	46.8	25	1.40	151.7	19	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
りょうつくばJIN115発電所	茨城県つくば市	http://chiba-pv.com/	115.20	49.5	西10度	10	10,022	9	87.00	33	58	36	46.7	26	2.33	159.1	14	つくば(館野)	JINKO JKM400M-72H	オムロン KPV-A55	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	7,339	29	113.31	9	35	57	46.2	27	1.31	151.7	19	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	9,147	19	93.74	27	50	41	45.8	28	1.97	185.3	6	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中!
あぼろ8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	8,270	24	101.67	20	42	48	45.1	29	1.63	79.8	35	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWEI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり

太陽光発電GP by バッシー

【2026年3月】

《2026/4/14 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/Ph	順位	地点			
バッシー鉦田LO121発電所	茨城県鉦田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	9,990	10	82.22	35	57	32	44.6	30	2.45	138.1	32	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
toshiリヤンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	7,550	28	106.74	15	37	52	44.4	31	1.43	95.1	33	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	7,883	26	102.64	19	40	48	44.1	32	1.55	151.7	19	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	7,015	30	110.09	12	33	54	43.5	33	1.29	148.6	31	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅アリ
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	6,874	32	108.80	13	31	53	42.4	34	1.28	169.2	13	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	6,980	31	104.24	18	32	50	41.0	35	1.35	153.9	18	横芝光	リープтонエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	