

太陽光発電GP by バッシー

【2026年5月】

【2026/6/15 更新】

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	傾角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率		日照時間		パネル	PCS	その他
			kW	kW			度	日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位	パネル/PC	順位	地点			
カレー武豊発電所	愛知県武豊町		87.48	49.5	南	10	11,603	10	132.64	13	58	56	56.9	1	1.77	256.4	1	南知多	トリナソーラー 320DE05H(II) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
B-POWER01旭市発電所	千葉県旭市		66.96	49.5	東南	10	10,040	21	149.94	1	46	67	56.7	2	1.35	232.0	19	横芝光	リープトエナジー LP156*156-P-72 310w	HUAWEI SUN2000-20KTL-M3	
みかん農園発電所3号機	山梨県北杜市		80.19	49.9	南	20	11,076	14	138.12	6	53	60	56.4	3	1.61	244.0	6	菲崎	JAソーラーJAP6-60-270	デルタ RPI H6J他	甲斐駒ヶ岳の麓
みかん農園発電所4号機	山梨県富士川町		82.02	49.5	南	15	11,149	13	135.92	9	54	58	56.3	4	1.66	244.0	6	菲崎	ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W	デルタ RPI H6J他	敷地南側東西に電柱それぞれ1本
りゅうばば加須B区画	埼玉県加須市	http://www.sinseipv.com/	75.60	49.5	南	10	10,579	17	139.93	4	50	61	55.5	5	1.53	238.5	9	久喜	ロンジー両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
トモちゃん下大島発電所	茨城県つくば市		98.82	49.5	東11度	20	12,091	4	122.35	18	61	50	55.5	6	2.00	229.9	22	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M305	オムロン KPV-A55-J4	
ぬまさん稲敷市C発電所	茨城県稲敷市		64.77	49.5	南	15	9,590	24	148.06	3	43	66	54.4	7	1.31	228.1	25	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	オムロン KP55M-J4	
坊主利根3号発電所	茨城県利根町	https://bouzu-pv.com/	116.00	49.5	南	10	12,762	1	110.02	28	66	42	54.1	8	2.34	228.1	25	龍ヶ崎	Jinko両面	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
坊主牛久発電所	茨城県牛久市	https://bouzu-pv.com/	98.20	49.5	南	15	11,763	9	119.79	21	59	48	53.5	9	1.98	228.1	25	龍ヶ崎	JA SOLAR JAM72S20-455/MR	SMA SB5.5-LV-JP-41	
カレー大月発電所	山梨県大月市		103.68	49.5	東20度	20	11,997	5	115.72	23	60	46	53.1	10	2.09	234.0	13	大月	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	西側に山、影あり
かもっしー両面×白ピカ発電所	茨城県牛久市		89.76	49.5	南	20	11,207	12	124.85	17	55	51	53.1	11	1.81	228.1	25	龍ヶ崎	ジンコ JAM60D10-340/MB	オムロン KPW-A55-J4	東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり
うっしー猛牛発電所	茨城県河内町		24.92	9.9	南	15	2,595	35	104.13	31	68	38	53.0	12	2.52	228.1	25	龍ヶ崎	ロンジー両面 445W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
やまちゃん鈴鹿市発電所	三重県鈴鹿市		82.08	49.5	南	20	10,683	16	130.15	14	51	55	52.8	13	1.66	231.3	20	四日市	ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285	ネクストエナジー SPSS-55C-NX	南西に山林あり
カレー四日市発電所	三重県四日市市		103.68	49.5	東30度	20	11,937	6	115.14	24	60	45	52.7	14	2.09	231.3	20	四日市	トリナソーラー 320DE05H(II) TSM-	オムロン KPV-A55-J4	
うっしー龍ヶ崎発電所	茨城県龍ヶ崎市		109.80	49.5	南	20	12,177	3	110.90	27	62	43	52.2	15	2.22	228.1	25	龍ヶ崎	ネクストエナジーNER660M305	ネクストエナジー SPSS-55D-NX	東側に住宅、電柱あり
バッシー鉾田LO121発電所	茨城県鉾田市	https://bashieco.com/	121.50	49.5	南	15	12,699	2	104.52	30	66	39	52.1	16	2.45	233.0	16	鹿嶋	ロンジー両面 LR4-72HBD-450M	新電元 PVS9R9T200C	ソーラーシェアリング
うっしー河内発電所①	茨城県河内町		81.90	49.5	南	30	10,558	18	128.91	15	50	54	52.0	17	1.65	228.1	25	龍ヶ崎	インリー両面YL315	SMA 4500TL-JP	南側に電柱あり
りゅうばば本庄D区画	埼玉県本庄市	http://www.sinseipv.com/	75.04	49.5	南	15	10,059	20	134.06	12	46	57	51.8	18	1.52	246.5	4	寄居	ライセンスエナジー RSM120-6-335M	オムロン KPV-A55	
toshiリヤンメン亶理4号機	宮城県亶理町		51.18	44.0	南31度	10	7,600	33	148.51	2	36	66	50.8	19	1.16	255.4	2	仙台	JinKO 575W	HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0	
バッシー龍ヶ崎SF90発電所	茨城県龍ヶ崎市	https://bashieco.com/	89.76	49.5	南	20	10,862	15	121.01	20	52	49	50.6	20	1.81	228.1	25	龍ヶ崎	ソーラーフロンティア SF170-S	SMA 4500TL-JP	
トモちゃん篠崎発電所	茨城県つくば市		110.08	49.5	西3度	20	11,876	8	107.88	29	60	41	50.2	21	2.22	229.9	22	つくば(館野)	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	東側に林あり
toshiリヤンメン大間5号機	青森県大間町		70.73	49.5	南	30	9,510	26	134.45	11	42	57	49.9	22	1.43	246.8	3	大間	ロンジ 615W×115枚	ソーラーエッジ SE17.5K-JP1	
やまちゃん稲敷市月出里発電所	茨城県稲敷市		69.30	49.5	南	20	9,326	27	134.58	10	41	57	49.3	23	1.40	228.1	25	龍ヶ崎	ジンコソーラー JKM275PP-60-J	DMM SPSS-55D-DM	
ろく那須烏山114両面発電所	栃木県那須烏山市		114.40	49.5	南	20	11,886	7	103.90	32	60	38	49.0	24	2.31	233.7	15	那須烏山	カナディアソーラー CS3W440	SMA SB5.5-LV-JP-41	
やまちゃん茨城町発電所	茨城県東茨城郡茨城町		63.72	49.5	南	10	8,855	29	138.97	5	38	60	49.0	25	1.29	237.6	10	水戸	JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w	日立 HSS-PS55EMT15	南西に住宅あり
トモちゃん犬塚発電所	茨城県稲敷市		76.80	49.5	南	20	9,645	23	125.58	16	43	52	47.6	26	1.55	228.1	25	龍ヶ崎	ネクストエナジー NER660M320	オムロン KPV-A55-J4	
バッシー筑西HQ63発電所	茨城県筑西市	https://bashieco.com/	63.18	49.5	南	10	8,616	31	136.37	7	36	59	47.3	27	1.28	229.2	24	下妻	ハンファQセルズ Q.PRO-G4.1 260	オムロン KP55M-J4	西側に土手、影あり
B-POWER02津市発電所	三重県津市		76.32	47.2	東南	10	9,250	28	121.20	19	44	49	46.5	28	1.62	245.6	5	津	JAソーラー JAP6-60-265/4BB	IDEC PJ1A-B591	
パニティPVファーム大平1	栃木県栃木市		54.29	44.0	西30度	20	7,393	34	136.18	8	34	58	46.1	29	1.23	232.3	18	佐野	カナディアソーラー CS3K-305P	パナソニック CSP55G4D	東側に住宅あり 2019台風災害から復活

太陽光発電GP by バッシー

【2026年5月】

《2026/6/15 更新》

発電所名称	所在地 (県、市町村)	オーナーHPリンク	パネル	PCS	方位	抑角	発電量		パネル1kW 当たり 発電量		総合ランキング (総合偏差値)				過積載率	日照時間			パネル	PCS	その他
			kW	kW			日数換算	順位	kWh/kW	順位	発電量	1kW	平均	順位		パネル/PC/h	順位	地点			
コバラ第9発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	116.16	49.5	西20度	15	11,450	11	98.57	33	56	35	45.7	30	2.35	235.9	11	穴吹	Xsol XLM120-330s	オムロン KPV-A55-J4	パネル角度250枚は12度 102枚は20度
toshiリヤメン花巻2号機	岩手県花巻市		91.52	49.5	南	30	10,200	19	111.45	26	47	43	45.2	31	1.85	242.8	8	北上	ロンジ LR4-72HBD-440M	ソーラーエッジ SE25K-JP	
あぼる8号男鹿発電所	秋田県男鹿市		81.34	49.9	南	20	9,540	25	117.29	22	42	47	44.4	32	1.63	232.7	17	男鹿	カナディアンソーラー CS6R-415MS	HUAWAI SUN2000-50KTL-JPMO	南側に電柱あり
コバラ第12発電所	徳島県三好市	https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa	76.50	49.5	南	15	8,701	30	113.74	25	37	44	40.5	33	1.55	235.9	11	穴吹	-	-	
ぬまさん稲敷市発電所	茨城県稲敷市		100.32	49.5	南	15	9,859	22	98.28	34	45	35	39.9	34	2.03	228.1	25	龍ヶ崎	カナディアンソーラー CS3L-380MS	HUAWAI SUN2000-4.95KTL-JPLO	
ぬまさん都留市発電所	山梨県都留市		97.58	49.5	南20度	20	7,693	32	78.84	35	29	29	29.3	35	1.97	234.0	13	大月	JINKOソーラー JKM410M-72H	solar edge SE5500H-JPJ00NNJ2	山林の中/北東下がりの土地/総費電圧 上昇中!