# 太陽光発電GP　by バッシー

【2026年7月】

《2026/9/4 更新》

| 発電所名称 | 所在地（県、市町村） | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 抑角 | 発電量 | | パネル1kW当たり発電量 | | 総合ランキング（総合偏差値） | | | | 過積載率 | 日照時間 | | | パネル | PCS | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kW | kW | | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | 発電量 | 1kW | 平均 | 順位 | パネル/PC | h | 順位 | 地点 | | | |
| カレー武豊発電所 | 愛知県武豊町 | | 87.48 | 49.5 | 南 | 10 | 11,825 | 5 | 135.17 | 3 | 62 | 67 | 64.2 | 1 | 1.77 | 260.4 | 1 | 南知多 | トリナソーラー　TSM-320DE05H(Ⅱ) | オムロン KPV-A55-J4 | |
| 時夫上田発電所 | 長野県上田市 | | 74.46 | 49.5 | 南南西 | 20 | 10,367 | 18 | 139.23 | 2 | 52 | 69 | 60.6 | 2 | 1.50 | 215.9 | 8 | 上田 | ソーラーフロンティア SF170-S×438枚 | デルタ単相 9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、鳥糞多し |
| 時夫南アルプス発電所 | 山梨県南アルプス市 | | 94.72 | 49.5 | 南 | 10/15 | 11,642 | 6 | 122.91 | 11 | 61 | 56 | 58.5 | 3 | 1.91 | 202.0 | 12 | 甲府 | LR4-60HPH-370M×256枚 | デルタ単相9.9kW×5台 | 助け合いマルチ、真南に木3本、西に山 |
| コバラ第9発電所 | 徳島県三好市 | https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa | 116.16 | 49.5 | 西20度 | 15 | 12,925 | 1 | 111.26 | 23 | 69 | 47 | 58.1 | 4 | 2.35 | 256.4 | 2 | 穴吹 | Xsol XLM120-330s | オムロン KPV-A55-J4 | パネル角度250枚は12度 102枚は20度 |
| コバラ第12発電所 | 徳島県三好市 | https://blog.goo.ne.jp/soooraaaa | 76.50 | 49.5 | 南 | 15 | 10,207 | 21 | 133.42 | 5 | 51 | 65 | 58.0 | 5 | 1.55 | 256.4 | 2 | 穴吹 | - | - | |
| やまちゃん鈴鹿市発電所 | 三重県鈴鹿市 | | 82.08 | 49.5 | 南 | 20 | 10,630 | 15 | 129.51 | 7 | 54 | 62 | 57.8 | 6 | 1.66 | 230.2 | 5 | 四日市 | ハンファQセルズ QPULUS BERG-4.1 285 | ネクストエナジー SPSS-55C-NX | 南西に山林アリ |
| B-POWER01旭市発電所 | 千葉県旭市 | | 66.96 | 49.5 | 東南 | 10 | 9,420 | 26 | 140.68 | 1 | 46 | 69 | 57.4 | 7 | 1.35 | 217.1 | 7 | 横芝光 | リープトンエナジー LP156*156-P-72 310w | HUAWEI SUN2000-20KTL-M3 | |
| みかん農園発電所3号機 | 山梨県北杜市 | | 80.19 | 49.9 | 南 | 20 | 10,336 | 19 | 128.90 | 8 | 51 | 61 | 56.3 | 8 | 1.61 | 213.2 | 9 | 韮崎 | JAソーラーJAP6-60-270 | デルタ RPI H6J他 | 甲斐駒ヶ岳の麓 |
| カレー四日市発電所 | 三重県四日市市 | | 103.68 | 49.5 | 東30度 | 20 | 11,926 | 4 | 115.03 | 19 | 63 | 50 | 56.3 | 9 | 2.09 | 230.2 | 5 | 四日市 | トリナソーラー　TSM-320DE05H(Ⅱ) | オムロン KPV-A55-J4 | |
| みかん農園発電所4号機 | 山梨県富士川町 | | 82.02 | 49.5 | 南 | 15 | 10,427 | 17 | 127.13 | 10 | 52 | 60 | 56.1 | 10 | 1.66 | 213.2 | 9 | 韮崎 | ハンファQセルズ G.PULS BFR G4.1 285W | デルタ RPI H6J他 | 敷地南側東西に電柱それぞれ1本 |
| やまちゃん稲敷市月出里発電所 | 茨城県稲敷市 | | 69.30 | 49.5 | 南 | 20 | 9,262 | 28 | 133.65 | 4 | 44 | 65 | 54.9 | 11 | 1.40 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ジンコソーラー JKM275PP-60-J | DMM SPSS-55D-DM | |
| 坊主利根3号発電所 | 茨城県利根町 | https://bouzu-pv.com/ | 115.00 | 49.5 | 南 | 10 | 12,238 | 2 | 106.42 | 29 | 65 | 43 | 53.8 | 12 | 2.32 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | Jinko両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0 | |
| うっしー猛牛発電所 | 茨城県河内町 | | 24.92 | 9.9 | 南 | 15 | 2,509 | 41 | 100.68 | 37 | 67 | 38 | 52.5 | 13 | 2.52 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ロンジ両面　445W | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0 | |
| バッシー鉾田LO121発電所 | 茨城県鉾田市 | https://bashieco.com/ | 121.50 | 49.5 | 南 | 15 | 12,192 | 3 | 100.35 | 38 | 64 | 38 | 51.2 | 14 | 2.45 | 203.6 | 11 | 鹿嶋 | ロンジー両面 LR4-72HBD-450M | 新電元 PVS9R9T200C | ソーラーシェアリング |
| 植木屋LS111龍ケ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 111.00 | 49.5 | 南 | 15 | 11,639 | 7 | 104.86 | 31 | 61 | 42 | 51.1 | 15 | 2.24 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ロンジー 555w | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-NHL2 | |
| 坊主牛久発電所 | 茨城県牛久市 | https://bouzu-pv.com/ | 98.20 | 49.5 | 南 | 15 | 10,869 | 10 | 110.68 | 24 | 55 | 46 | 50.9 | 16 | 1.98 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | JA SOLAR JAM72S20-455/MR | SMA SB5.5-LV-JP-41 | |
| うっしー龍ヶ崎発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | | 109.80 | 49.5 | 南 | 20 | 11,510 | 8 | 104.83 | 32 | 60 | 42 | 50.7 | 17 | 2.22 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ネクストエナジーNER660M305 | ネクストエナジー SPSS-55D-NX | 東側に住宅、電柱あり |
| ぬまさん稲敷市C発電所 | 茨城県稲敷市 | | 64.77 | 49.5 | 南 | 15 | 8,433 | 36 | 130.20 | 6 | 39 | 62 | 50.6 | 18 | 1.31 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ソーラーフロンティア SF170-S | オムロン KP55M-J4 | |
| トモちゃん下大島発電所 | 茨城県つくば市 | | 98.82 | 49.5 | 東11度 | 20 | 10,840 | 12 | 109.69 | 27 | 55 | 46 | 50.4 | 19 | 2.00 | 162.1 | 32 | つくば(館野) | ネクストエナジー NER660M305 | オムロン KPV-A55-J4 | |
| ぬまさん稲敷市発電所 | 茨城県稲敷市 | | 100.32 | 49.5 | 南 | 15 | 10,901 | 9 | 108.66 | 28 | 56 | 45 | 50.2 | 20 | 2.03 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | カナディアンソーラー CS3L-380MS | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0 | |
| うっしー河内発電所① | 茨城県河内町 | | 81.90 | 49.5 | 南 | 30 | 9,685 | 25 | 118.25 | 15 | 47 | 53 | 50.0 | 21 | 1.65 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | インリー両面YL315 | SMA 4500TL-JP | 南側に電柱あり |
| かもっしー両面×白ピカ発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 10,214 | 20 | 113.79 | 20 | 51 | 49 | 50.0 | 22 | 1.81 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ジンコ JAM60D10-340/MB | オムロン KPW-A55-J4 | 東側に竹林あり 西側に2階建てアパートあり |
| やまちゃん茨城町発電所 | 茨城県東茨城郡茨城町 | | 63.72 | 49.5 | 南 | 10 | 8,152 | 37 | 127.93 | 9 | 37 | 61 | 48.8 | 23 | 1.29 | 161.0 | 35 | 水戸 | JAソーラー JAM6(K)-60-295/PR295w | 日立 HSS-PS55EMT15 | 南西に住宅アリ |
| カレー大月発電所 | 山梨県大月市 | | 103.68 | 49.5 | 東20度 | 20 | 10,848 | 11 | 104.63 | 33 | 55 | 42 | 48.4 | 24 | 2.09 | 176.9 | 27 | 大月 | ネクストエナジー NER660M320 | オムロン KPV-A55-J4 | 西側に山、影あり |
| りゅうぱぱ加須B区画 | 埼玉県加須市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.60 | 49.5 | 南 | 10 | 8,982 | 31 | 118.80 | 14 | 43 | 53 | 47.8 | 25 | 1.53 | 169.8 | 29 | 久喜 | ロンジー両面 | HUAWEI SUN2000-4.95KTL-JPL0 | |
| B-POWER02津市発電所 | 三重県津市 | | 76.32 | 47.2 | 東南 | 10 | 8,850 | 33 | 115.96 | 18 | 45 | 51 | 47.7 | 26 | 1.62 | 240.9 | 4 | 津 | JAソーラー JAP6-60-265/4BB | IDEC PJ1A-B591 | |
| バッシー龍ヶ崎SF90発電所 | 茨城県龍ヶ崎市 | https://bashieco.com/ | 89.76 | 49.5 | 南 | 20 | 9,881 | 23 | 110.08 | 25 | 49 | 46 | 47.3 | 27 | 1.81 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ソーラーフロンティア SF170-S | SMA 4500TL-JP | |
| toshiリャンメン大間5号機 | 青森県大間町 | | 70.73 | 49.5 | 南 | 30 | 8,560 | 35 | 121.02 | 13 | 40 | 55 | 47.3 | 28 | 1.43 | 120.8 | 40 | 大間 | ロンジ 615W×115枚 | ソーラーエッジ SE17.5K-JP1 | |
| 植木屋WIN89牛久発電所 | 茨城県牛久市 | | 89.10 | 49.5 | 東10度 | 20 | 9,807 | 24 | 110.07 | 26 | 48 | 46 | 47.1 | 29 | 1.80 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ウィンアイコ WST-275P6 | オムロン KP55M | |

# 太陽光発電GP　by バッシー

【2026年7月】

《2026/9/4 更新》

| 発電所名称 | 所在地（県、市町村） | オーナーHPリンク | パネル | PCS | 方位 | 抑角 | 発電量 | | パネル1kW当たり発電量 | | 総合ランキング（総合偏差値） | | | | 過積載率 | 日照時間 | | | パネル | PCS | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kW | kW | | 度 | 日数換算 | 順位 | kWh/kW | 順位 | 発電量 | 1kW | 平均 | 順位 | パネル/PC | h | 順位 | 地点 | | | |
| トモちゃん犬塚発電所 | 茨城県稲敷市 | | 76.80 | 49.5 | 南 | 20 | 8,963 | 32 | 116.70 | 17 | 42 | 51 | **46.9** | 30 | 1.55 | 195.7 | 13 | 龍ケ崎 | ネクストエナジー<br>NER660M320 | オムロン<br>KPV-A55-J4 | |
| りゅうぱば本庄D区画 | 埼玉県本庄市 | http://www.sinseipv.com/ | 75.04 | 49.5 | 南 | 15 | 8,772 | 34 | 116.90 | 16 | 41 | 52 | **46.3** | 31 | 1.52 | 184.1 | 26 | 寄居 | ライセンエナジー<br>RSM120-6-335M | オムロン<br>KPV-A55 | |
| あぽろ8号男鹿発電所 | 秋田県男鹿市 | | 81.34 | 49.9 | 南 | 20 | 9,200 | 30 | 113.11 | 21 | 44 | 48 | **46.0** | 32 | 1.63 | 144.6 | 36 | 男鹿 | カナディアンソーラー<br>CS6R-415MS | HUAWEI<br>SUN2000-50KTL-JPMO | 南側に電柱あり |
| りょう-つくばXL108発電所 | 茨城県つくば市 | http://chiba-pv.com/ | 108.00 | 49.5 | 西10度 | 20 | 10,611 | 16 | 98.25 | 39 | 54 | 36 | **45.0** | 33 | 2.18 | 162.1 | 32 | つくば(館野) | エクソル<br>XLM60-300S | オムロン<br>KPV-A55 | |
| トモちゃん篠崎発電所 | 茨城県つくば市 | | 110.08 | 49.5 | 西3度 | 20 | 10,650 | 14 | 96.75 | 40 | 54 | 35 | **44.5** | 34 | 2.22 | 162.1 | 32 | つくば(館野) | ネクストエナジー<br>NER660M320 | オムロン<br>KPV-A55-J4 | 東側に林あり |
| ぬまさん都留市発電所 | 山梨県都留市 | | 97.58 | 49.5 | 南20度 | 20 | 9,912 | 22 | 101.58 | 36 | 49 | 39 | **43.9** | 35 | 1.97 | 176.9 | 27 | 大月 | JINKOソーラー<br>JKM410M-72H | solar edge<br>SE5500H-JPJ00NNJ2 | 山林の中/北東下がりの土地/絶賛電圧上昇中！ |
| ろく那須烏山114両面発電所 | 栃木県那須烏山市 | | 114.40 | 49.5 | 南 | 20 | 10,710 | 13 | 93.62 | 41 | 54 | 33 | **43.4** | 36 | 2.31 | 138.1 | 38 | 那須烏山 | カナディアンソーラー<br>CS3W440 | SMA<br>SB5.5-LV-JP-41 | |
| toshiリャンメン亘理4号機 | 宮城県亘理町 | | 51.18 | 44.0 | 南31度 | 10 | 6,250 | 39 | 122.13 | 12 | 29 | 56 | **42.6** | 37 | 1.16 | 131.2 | 39 | 仙台 | JinKO<br>575W | HUAWEI<br>SUN2000-4.95KTL-JPL0 | |
| toshiリャンメン花巻2号機 | 岩手県花巻市 | | 91.52 | 49.5 | 南 | 30 | 9,310 | 27 | 101.73 | 34 | 45 | 39 | **42.0** | 38 | 1.85 | 117.1 | 41 | 北上 | ロンジ<br>LR4-72HBD-440M | ソーラーエッジ<br>SE25K-JP | |
| 時夫前橋発電所 | 群馬県前橋市 | | 90.72 | 49.5 | 南南東 | 20 | 9,223 | 29 | 101.66 | 35 | 44 | 39 | **41.6** | 39 | 1.83 | 162.4 | 31 | 前橋 | LR6-60HPH-315M×288枚 | オムロン単層(KPV)<br>5.5kW×9台 | |
| バッシー筑西HQ63発電所 | 茨城県筑西市 | https://bashieco.com/ | 63.18 | 49.5 | 南 | 10 | 7,087 | 38 | 112.17 | 22 | 30 | 48 | **38.7** | 40 | 1.28 | 168.0 | 30 | 下妻 | ハンファQセルズ<br>Q.PRO-G4.1 260 | オムロン<br>KP55M-J4 | 西側に土手、影あり |
| バニティPVファーム大平1 | 栃木県栃木市 | | 54.29 | 44.0 | 西30度 | 20 | 5,749 | 40 | 105.89 | 30 | 25 | 43 | **34.0** | 41 | 1.23 | 141.0 | 37 | 佐野 | カナディアンソーラー<br>CS3K-305P | パナソニック<br>CSP55G4D | 東側に住宅アリ<br>2019台風災害から復活 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |